

令和4年10月5日

スプリンクラー作動に伴う
裾野市民文化センター大ホールの使用休止について

(生涯学習課)

1. 概要

令和4年9月24日(土)13時頃、裾野市民文化センター(石脇586番地)大ホール舞台の天井スプリンクラーが作動し、舞台上の機材等が被水。スプリンクラー作動の原因は不明(専門業者の調査によると故障や異常は認められていない)。現在、復旧の目途は立っていない。

2. 被害等

反響板、舞台装置、グランドピアノ等が被水。また、自主文化公演『オーケストラを聴こう!』(14時開演)が予定されていたため、楽器等のオーケストラ機材も被水。(なお、開場前のため観客は被水していない。)

これに伴い、当該自主文化公演は中止。

3. 原因等

9月26日19時現在、原因は不明。通常点検及びスプリンクラー作動後の専門業者による点検では、機器の故障・異常は認められていない。

スプリンクラーの人為的操作と、機器の故障・異常の、双方の可能性のあることを踏まえ、現在裾野警察署への相談を行っているところ。

4. 現在までの対応状況

9/24(土)

- | | |
|--------|---|
| 13:05頃 | スプリンクラー作動(開演約55分前) <ul style="list-style-type: none">・反響板、舞台装置、楽器等のオーケストラ機材等が被水・公演中止を決定 |
| 13:30頃 | 指定管理者から市(生涯学習課担当者)に対し情報提供 |
| 14:00頃 | 生涯学習課長ほか 現地到着 <ul style="list-style-type: none">・被水状況と事情確認を行い、排水作業を実施・専門業者によるスプリンクラー機器の点検を実施 |
| 17:15頃 | 教育部長から市長に対し状況報告 <ul style="list-style-type: none">・市長による現地確認 |
| 18:25頃 | 裾野警察署への相談 <ul style="list-style-type: none">・警察による事情聴取、現場検証等実施 |

9/25(日)・9/26(月)

当面の間、大ホールの使用を休止することを決定。使用予定の学校、団体等に対して連絡。(なお、多目的ホールの使用は継続)

予定していた裾野市民文化センター特定天井落下防止措置工事について、大ホールと多目的ホール共に、現時点で取りやめとすることを決定。

5. 今後の対応

可及的速やかな原因究明のため、警察への相談、業者による調査等を継続。