

排水作業時の圧力

単位：MPa

場所		2023年3月23日	3月30日	4月6日	4月13日	4月15日
アラーム弁圧力計	1次側	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68
	2次側	0.76	0.72	0.69	0.72	0.68
3階テスト用バルブ部（予測値）		0.69	0.65	0.62	0.65	0.61

*3階テスト用バルブ部の圧力は、アラーム弁2次側圧力から、およその水頭圧0.07MPaを引いた値