

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリングラー圧力

平成 4年 4月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	水	7.4	<del>7.4</del> 7.4	<del>7.2</del> 7.2	
2	木	7.4	7.4	7.2	9:32
3	金	7.4	7.4	7.2	9:18
4	土	7.4	7.4	7.2	9:25
5	日	7.4	7.3	7.2	9:26
6	月	休館日			
7	火	7.3	7.2	7.2	9:25
8	水	7.3 7.3	7.2 7.25	7.1 7.4	9:30
9	木	6.5	7.4	6.5	9:20
10	金	6.4	7.5	6.4	9:35
11	土	6.4	7.4	6.4	9:36
12	日	6.4	7.4	6.3	9:27
13	月	休館日			
14	火	6.2	7.2	6.2	9:26
15	水	6.2	7.2	6.1	9:25
16	木	6.1	7.2	6.1	9:35
17	金	6.1	7.2	6.1	9:27
18	土	6.0	7.2	6.0	9:26
19	日	6.0	7.2	6.0	9:15
20	月	休館日			
21	火	6.0	7.2	6.0	9:22
22	水	6.0	7.2	6.0	9:19
23	木	6.0	7.2	6.0	9:13
24	金	6.0	7.2	6.0	9:17
25	土	6.0	7.0	6.0	9:18
26	日	6.0	7.0	6.0	9:18
27	月	休館日			
28	火	6.0	7.0	6.0	9:28
29	水	6.0	7.0	6.0	9:20
30	木	6.0	7.0	6.0	9:19
31					

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 4年 5月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	金	6.0	7.0	6.0	9:15
2	土	6.0	7.0	6.0	9:20
3	日	5.9	6.8	5.9	9:20
4	月	5.9	6.8	5.9	9:16
5	火	5.8	6.8	5.9	9:21
6	水	休館日			
7	木	5.8	6.6	5.8	9:18
8	金	5.8	6.6	5.8	9:22
9	土	5.8	6.7	5.8	9:19
10	日	5.8	6.7	5.8	9:21
11	月	休館日			
12	火	5.8	6.5	5.8	9:10
13	水	5.8	6.5	5.8	9:18
14	木	5.8	6.5	5.8	9:16
15	金	5.8	6.5	5.8	9:20
16	土	5.8	6.5	5.8	9:27
17	日	5.8	6.8	5.8	9:27
18	月	休館日			
19	火	5.8	6.7	5.8	9:26
20	水	5.8	6.7	5.8	9:16
21	木	5.8	6.8	5.8	9:19
22	金	5.8	6.8	5.8	9:25
23	土	5.8	6.6	5.8	9:16
24	日	5.9	6.6	5.8	9:21
25	月	休館日			
26	火	5.8	6.7	5.8	9:21
27	水	5.8	6.5	5.8	9:16
28	木	5.8	6.5	5.8	9:17
29	金	5.8	6.5	5.8	9:18
30	土	5.8	6.5	5.8	9:17
31	日	5.8	6.5	5.8	9:15

裾野市民文化センター点検報告

スプリングラー圧力

平成 24 年 6 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	点検時間
1	月				
2	火	5.8	6.4	5.8	9:26
3	水	5.8	6.4	5.8	9:20
4	木	5.8	6.4	5.8	9:26
5	金	5.8	6.4	5.8	9:26
6	土	5.8	6.4	5.8	9:22
7	日	5.8	6.4	5.8	9:22
8	月				
9	火	5.8	6.4	5.8	9:22
10	水	5.8	6.4	5.8	9:15
11	木	5.8	6.5	5.8	9:16
12	金	5.8	6.5	5.8	9:13
13	土	5.8	6.5	5.8	9:14
14	日	5.8	6.5	5.8	9:20
15	月				
16	火	5.8	6.5	5.8	9:22
17	水	5.8	6.5	5.8	9:20
18	木	5.8	6.5	5.8	9:20
19	金	5.8	6.5	5.8	9:20
20	土	5.8	6.5	5.8	9:40
21	日	5.8	6.5	5.8	9:20
22	月				
23	火	5.8	6.5	5.8	9:17
24	水	5.8	6.5	5.7	9:12
25	木	5.7	6.5	5.7	9:13
26	金	5.7	6.4	5.7	9:15
27	土	5.7	6.4	5.7	9:13
28	日	5.7	6.4	5.7	9:13
29	月				
30	火	5.7	6.4	5.7	9:20
31					

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 4 年 7 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	水	5.7	6.3	5.7	9:30
2	木	5.7	6.3	5.7	9:28
3	金	5.7	6.3	5.7	9:20
4	土	5.7	6.3	5.7	9:50
5	日	5.7	6.3	5.7	9:24
6	月	休館日			
7	火	5.7	6.3	5.7	9:16
8	水	5.7	6.3	5.7	9:13
9	木	5.7	6.3	5.7	9:15
10	金	5.7	6.5	5.7	9:15
11	土	5.7	6.5	5.7	9:30
12	日	5.7	6.5	5.7	9:26
13	月	休館日			
14	火	5.7	6.5	5.7	9:14
15	水	5.7	6.5	5.7	9:18
16	木	5.8	6.5	5.8	9:18
17	金	5.8	6.5	5.8	9:20
18	土	5.8	6.5	5.8	9:40
19	日	5.8	6.5	5.8	9:43
20	月	休館日	6.6		
21	火	5.8	6.6	5.8	9:16
22	水	5.8	6.7	5.8	9:20
23	木	5.8	6.7	5.8	9:15
24	金	5.9	6.8	5.9	9:11
25	土	5.9	6.7	5.9	9:35
26	日	5.9	6.7	5.9	9:23
27	月	休館日			
28	火	5.9	6.8	5.9	9:14
29	水	5.9	6.8	5.9	9:30
30	木	6	6.8	6	9:25
31	金	6	7	6	9:13



# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成 24 年 8 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	土	6	6.8	5.9	9:13
2	日	5.9	6.8	5.9	9:20
3	月				
4	火	5.8	6.8	5.8	9:16
5	水	5.8	6.7	5.8	9:14
6	木	5.8	6.8	5.8	9:17
7	金	5.8	6.8	5.8	9:15
8	土	5.8	6.8	5.8	9:13
9	日	5.8	6.8	5.8	9:14
10	月				
11	火	5.8	6.8	5.8	9:12
12	水	5.8	6.6	5.9	9:25
13	木	5.8	6.6	5.9	9:20
14	金	5.8	6.6	5.9	9:28
15	土	5.8	6.6	5.9	9:25
16	日	5.8	6.7	5.9	9:15
17	月				
18	火	5.8	6.7	5.8	9:12
19	水	5.8	6.6	5.8	9:14
20	木	5.8	6.6	5.8	9:20
21	金	5.8	6.7	5.8	9:14
22	土	5.8	6.7	5.8	9:15
23	日	5.8	6.7	5.8	9:10
24	月				
25	火	5.8	6.7	5.8	9:20
26	水	5.8	6.7	5.8	9:20
27	木	5.8	6.7	5.8	9:20
28	金	5.8	6.7	5.8	9:25
29	土	5.8	6.7	5.8	9:25
30	日	5.8	6.7	5.8	9:25
31	月				

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 4 年 9 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	火	5.8	6.8	5.9	9/10
2	水	5.8	6.8	5.9	9/10
3	木	5.8	6.8	5.9	9/10
4	金	5.9	6.9	5.9	9/12
5	土	5.9	6.9	5.9	9/12
6	日	5.9	6.9	5.9	9/15
7	月				
8	火	5.9	6.9	5.9	9/20
9	水	5.9	6.6	5.9	9/20
10	木	5.9	6.6	5.9	9/20
11	金	5.9	6.6	5.9	9/30
12	土	5.9	6.6	5.9	9/30
13	日	5.8	6.4	5.9	9/20
14	月				
15	火	5.8	6.4	5.8	9/14
16	水	5.7	6.4	5.8	9/12
17	木	5.5	6.6	5.7	9/12
18	金	5.4	6.4	5.7	9/12
19	土	5.4	6.4	5.7	9/12
20	日	5.7	6.3	5.8	9/12
21	月				
22	火	5.7	6.2	5.8	9/25
23	水	5.7	6.2	5.8	9/25
24	木	5.6	6	5.7	9/25
25	金	5.6	6	5.6	9/30
26	土	5.6	6.1	5.6	9/21
27	日	5.6	6	5.6	9/18
28	月				
29	火	5.6	6	5.6	9/16
30	水	5.6	5.9	5.6	9/15
31	✓				

裾野市民文化センター一点検報告

スプリングラー圧力

平成 4年 10月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	木	5.6	5.8	5.5	9/13
2	金	5.5	5.8	5.4	9/11
3	土	5.5	5.8	5.5	9/16
4	日	5.5	5.8	5.5	9/15
5	月				
6	火	5.5	5.7	5.4	9/23
7	水	5.4	5.6	5.4	9/18
8	木	5.4	5.5	5.4	9/30
9	金	5.4	5.4	5.3	9/230
10	土	5.4	5.4	5.3	9/230
11	日	5.4	5.4	5.3	9/220
12	月				
13	火	5.4(8.5)	(8.5) 5.4	(8.8) 5.3	9/220
14	水	8.3	8.5	8.3	9/13
15	木	8.2	8.4	8.2	8/12
16	金	8.0	8.4	8.1	9/14
17	土	7.9	8.3	8.0	9/15
18	日	7.8	8.3	7.9	9/14
19	月				
20	火	7.8	8.2	7.8	9/20
21	水	7.7	8	7.7	9/25
22	木	7.7	8	7.6	9/25
23	金	7.7	8	7.6	9/25
24	土	7.8	8	7.6	9/15
25	日	7.6	8	7.6	9/15
26	月				
27	火	7.5	7.8	7.5	9/16
28	水	7.4	7.8	7.5	8/12
29	木	7.4	7.8	7.4	9/13
30	金	7.3	7.7	7.3	9/12
31	土	7.3	7.6	7.2	9/13

裾野市民文化センター 一点検報告

スプリンクラー圧力

平成 4 年 11 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	日	7.1	7.5	7.2	9:11
2	月				
3	火	6.9	7.3	6.9	9:20
4	水	6.9	7.3	6.9	9:20
5	水	6.9	7.3	6.9	9:10
6	金	6.8	7.3	6.8	9:15
7	土	6.8	7.3	6.8	9:20
8	日	6.7	7.2	6.8	9:30
9	月				
10	火	6.6	7.2	6.7	9:13
11	水	6.6	7.2	6.6	9:14
12	水	6.5	7.2	6.5	9:12
13	金	6.4	7.2	6.5	9:12
14	土	6.4	7.0	6.5	9:12
15	日	6.4	6.9	6.5	9:10
16	月				
17	火	6.4	6.9	6.4	9:20
18	水	6.4	6.8	6.4	9:15
19	水	6.4	6.7	6.4	9:20
20	金	6.4	6.7	6.4	9:45
21	土	6.4	6.7	6.3	9:25
22	日	6.3	6.8	6.3	9:15
23	月	6.3	6.9	6.3	9:30
24	火				
25	水	6.2	6.8	6.3	9:15
26	木	6.2	6.6	6.2	8:55
27	金	6.1	6.5	6.2	9:15
28	土	6.1	6.3	6.1	9:17
29	日	6.1	6.3	6.1	
30	月				
31					

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

館長	係長	係	保善

平成 4 年 12 月分

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	火	6.1	6.3	6.1	9:20
2	水	6.1	6.3	6.1	9:20
3	木	6.	6.2	6.	9:30
4	金	6.	6.	6.	9:30
5	土	6.	6.	6.	9:30
6	日	6.	6.	6.	9:30
7	月				
8	火	6.	6.	6.	9:25
9	水	5.9	6.1	5.9	9:13
10	木	5.9	6.	5.9	9:11
11	金	5.9	5.9	5.9	9:11
12	土	5.8	5.9	5.9	9:13
13	日	5.8	5.9	5.9	9:13
14	月				
15	火	5.8	5.8	5.8	9:20
16	水	5.8	5.8	5.8	9:20
17	木	5.7	5.9	5.8	9:20
18	金	5.7	5.9	5.8	9:20
19	土	5.7	5.7	5.7	9:30
20	日	5.7	5.6	5.7	9:30
21	月				
22	火	5.7	5.7	5.7	9:15
23	水	5.7	5.7	5.7	9:12
24	木	5.7	5.7	5.7	9:13
25	金	5.7	5.7	5.7	9:12
26	土	5.6	5.5	5.6	9:15
27	日	休館日	<del>5.5</del>		
28	月				
29	火				
30	水				
31	木				

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 5 年 1 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	金				
2	土				
3	日				
4	月				
5	火				
6	水	5.3	5.3	5.3	9:19
7	木	5.3	5.3	5.3	9:24
8	金	5.3	5.3	5.3	9:24
9	土	5.3	5.3	5.3	9:24
10	日	5.4	5.3	5.3	9:30
11	月				
12	火	5.4	5.3	5.4	9:12
13	水	5.4	5.3	5.4	9:13
14	木	5.4	5.3	5.3	9:14
15	金	5.4	5.4	5.3	9:15
16	土	5.4	5.4	5.3	9:13
17	日	5.4	5.4	5.3	9:15
18	月				
19	火	5.5	5.4	5.4	9:20
20	水	5.4	5.4	5.4	9:24
21	木	5.4	5.3	5.3	9:20
22	金	5.4	5.3	5.3	9:20
23	土	5.4	5.3	5.3	9:24
24	日	5.4	5.3	5.3	9:24
25	月				
26	火	5.4	5.4	5.4	9:15
27	水	5.4	5.3	5.4	9:12
28	木	5.4	5.3	5.3	9:23
29	金	5.4	5.3	5.3	9:15
30	土	5.4	5.3	5.3	9:14
31	日	5.4	5.3	5.3	9:13

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 5 年 2 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	月				
2	火	5.4	5.3	5.3	9:20
3	水	5.4	5.3	5.3	9:25
4	木	5.4	5.3	5.3	9:20
5	金	5.4	5.3	5.3	9:25
6	土	5.4	5.3	5.3	9:25
7	日	5.4	5.4	5.3	9:45
8	月				
9	火	5.5	5.3	5.4	9:14
10	水	5.5	5.5	5.5	9:14
11	木	5.5	5.4	5.4	9:12
12	金	5.4	5.4	5.3	9:20
13	土	5.4	5.6	5.3	9:15
14	日	5.5	5.8	5.5	9:16
15	月				
16	火	5.5	5.8	5.5	9:13
17	水	5.5	5.5	5.5	9:35
18	木	5.5	5.5	5.5	9:15
19	金	5.5	5.5	5.5	9:20
20	土	5.5	5.4	5.4	9:25
21	日	5.5	5.7	5.5	
22	月				
23	火	5.6	5.8	5.7	9:14
24	水	5.6	5.6	5.5	9:15
25	木	5.6	5.5	5.5	9:14
26	金	5.5	5.5	5.5	9:13
27	土	5.5	5.8	5.5	9:18
28	日	5.6	5.7	5.6	9:30
29					
30					
31					

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 5 年 3 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	月				
2	火	5.6	5.7	5.6	9:25
3	水	5.5	5.5	5.5	9:25
4	木	5.5	5.5	5.5	9:25
5	金	5.5	5.4	5.5	9:20
6	土	5.5	5.6	5.6	9:20
7	日	5.5	5.6	5.5	9:20
8	月				
9	火	5.5	5.4	5.5	9:45
10	水	8.6(7.3)	8.5(7.8)	8.4(7.3)	11:32 点検(9:15)
11	木	7.2	7.7	7.2	9:15
12	金	7.0	7.0	7.1	9:11
13	土	6.9	7.5	7.0	9:12
14	日	6.9	7.9	6.9	9:11
15	月				
16	火	6.8	7.2	6.8	9:20
17	水	6.7	7.2	6.8	9:20
18	木	6.7	7.1	6.8	9:12
19	金	6.5	7.	6.7	9:20
20	土	6.6	7.3	6.6	9:30
21	日	6.6	7.2	6.6	9:20
22	月				
23	火	6.6	6.8	6.6	9:15
24	水	6.5	6.8	6.5	9:16
25	木	6.5	6.8	6.6	9:11
26	金	6.5	6.8	6.6	9:12
27	土	6.5	6.8	6.6	9:11
28	日	6.5	6.8	6.6	9:11
29	月				
30	火	6.5	6.5	6.4	9:20
31	水	6.5	6.4	6.5	9:20



裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 5 年 4 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	水	6.5	6.6	6.5	9:20
2	金	6.5	6.6	6.5	9:20
3	土	6.5	6.6	6.5	9:15
4	日	6.5	6.5	6.6	
5	月				
6	火	6.5	6.5	6.6	9:10
7	水	6.5	6.5	6.5	9:14
8	木	6.5	6.4	6.5	9:12
9	金	6.4	6.4	6.5	9:11
10	土	6.3	6.3	6.4	9:13
11	日	6.3	6.3	6.3	9:14
12	月				
13	火	6.3	6.3	6.3	9:20
14	水	6.3	6.3	6.3	9:20
15	木	6.3	6.2	6.3	9:21
16	金	6.3	6.2	6.3	9:20
17	土	6.3	6.2	6.2	9:16
18	日	6.3	6.2	6.2	9:21
19	月				
20	火	6.3	6.2	6.3	9:13
21	水	6.3	6.3	6.3	9:14
22	木	6.3	6.3	6.3	9:18
23	金	6.3	6.3	6.3	9:12
24	土	6.3	6.3	6.3	9:11
25	日	6.3	6.3	6.3	9:13
26	月				
27	火	6.4	6.3	6.3	9:20
28	水	6.4	6.3	6.3	9:20
29	木	6.4	6.4	6.4	10:15
30	金	6.4	6.4	6.4	9:30
31					

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 5年 5月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	土	6.4	6.3	6.4	9:30
2	日	6.4	6.2	6.3	9:30
3	月	6.3	6.2	6.3	9:15
4	火	6.3	6.2	6.3	9:17
5	水	6.3	6.2	6.3	9:17
6	木				
7	金	6.3	6.2	6.3	9:10
8	土	6.3	6.3	6.3	9:12
9	日	6.3	6.4	6.4	9:14
10	月				
11	火	6.5	6.5	6.5	9:15
12	水	6.5	6.5	6.5	9:20
13	木	6.5	6.4	6.5	9:30
14	金	6.5	6.5	6.5	9:20
15	土	6.5	6.5	6.5	9:20
16	日	6.5	6.5	6.5	9:15
17	月				
18	火	6.5	6.5	6.5	9:14
19	水	6.5	6.5	6.5	9:11
20	木	6.5	6.5	6.5	9:17
21	金	6.5	6.5	6.5	9:15
22	土	6.5	6.5	6.5	9:13
23	日	6.5	6.6	6.6	9:13
24	月	<del>6.6</del>			
25	火	6.6	6.6	6.7	9:13
26	水	6.6	6.5	6.6	9:20
27	木	6.6	6.5	6.7	9:20
28	金	6.7	6.7	6.7	9:20
29	土	6.7	6.7	6.7	9:20
30	日	6.7	6.7	6.7	9:20
31	月				

# 裾野市民文化センター一点検報告

## スプリングラー圧力

平成 25 年 6 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	火	6.7	6.9	6.8	9:13
2	水	6.8	6.9	6.8	9:12
3	木	6.8	6.9	6.9	9:18
4	金	6.8	6.9	6.9	9:14
5	土	6.8	6.9	6.9	9:12
6	日	6.8	6.9	6.9	9:13
7	月				
8	火	6.8	6.7	6.8	9:24
9	水	6.8	6.7	6.8	9:15
10	木	6.7	6.6	6.7	9:20
11	金	6.7	6.6	6.7	9:15
12	土	6.7	6.7	6.7	9:13
13	日	6.7	6.7	6.7	9:20
14	月				
15	火	6.7	6.8	6.8	9:13
16	水	6.6	6.8	6.8	9:12
17	木	6.8	6.9	6.9	9:12
18	金	6.9	7.1	6.9	9:16
19	土	6.9	7.1	7.0	9:12
20	日	7.0	7.2	7.0	9:14
21	月				
22	火	7.0	7.4	7.0	9:20
23	水	7.0	7.4	7.0	9:24
24	木	7.0	7.3	7.0	9:10
25	金	7.0	7.1	7.0	9:20
26	土	7.0	7.0	7.0	9:24
27	日	7.0	7.0	7.0	9:20
28	月				
29	火	7.0	7.1	7.1	9:12
30	水	7.0	7.1	7.1	9:12
31					

# 裾野市民文化センター一点検報告

## スプリンクラー圧力

平成 5 年 7 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	木	7.0	7.0	7.0	9:12
2	金	6.9	6.9	6.9	9:13
3	土	6.9	6.9	6.9	9:12
4	日	6.9	6.9	6.9	9:13
5	月				
6	火	6.7	6.7	6.8	9:15
7	水	6.8	6.7	6.8	9:18
8	木	6.8	6.7	6.8	9:20
9	金	6.8	6.7	6.8	9:20
10	土	6.8	6.7	6.8	9:25
11	日	6.8	6.7	6.8	9:20
12	月				
13	火	6.8	6.8	6.9	9:12
14	水	6.8	6.8	6.9	9:11
15	木	6.8	6.8	6.9	9:15
16	金	6.8	6.9	6.9	9:12
17	土	6.8	6.9	6.9	9:15
18	日	6.8	7.0	6.9	9:12
19	月				
20	火	6.9	6.9	6.9	9:15
21	水	6.9	6.9	6.9	9:15
22	木	6.9	6.9	6.9	9:15
23	金	6.9	6.9	7.	9:30
24	土	6.9	6.9	6.9	9:23
25	日	6.9	6.9	6.9	9:20
26	月				
27	火	6.9	6.9	6.9	9:15
28	水	6.9	6.9	6.9	9:17
29	木	6.9	6.9	6.9	9:12
30	金	6.9	6.9	6.9	9:10
31	土	6.9	6.9	6.9	9:12

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 5 年 8 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	日	7.0	7.1	7.0	9:14
2	月				
3	火	7.0	7.2	7.0	9:30
4	水	7	7	7	9:45
5	木	7	7	7	9:20
6	金	7	6.8	7	9:15
7	土	7	6.8	7	9:30
8	日	7	6.8	7	9:25
9	月				
10	火	6.9	6.9	6.9	9:13
11	水	6.9	6.9	6.9	9:12
12	木	6.9	6.9	6.9	9:11
13	金	6.9	6.9	6.9	9:12
14	土	6.9	6.9	6.9	9:11
15	日	6.9	7.0	6.9	9:13
16	月				
17	火	6.9	7	6.9	9:30
18	水	6.9	7	6.9	9:20
19	木	6.9	7	6.9	9:20
20	金	6.9	7	6.9	9:50
21	土	6.9	7	7	9:20
22	日	7	7.2	7	9:20
23	月				
24	火	7	7.4	7	9:20
25	水	7	7.6	7.1	9:14
26	木	7	7.8	7.1	9:11
27	金	7	7.7	7.1	9:10
28	土	7	7.2	7.1	9:11
29	日	7	7	7	9:12
30	月				
31	火	7	7	7	9:20

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 5 年 9 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	水	7	7.1	7	9:15
2	木	7	7.4	7	9:15
3	金	7	7.9	7	9:30
4	土	7	7.3	7	9:20
5	日	7	7.2	7	9:20
6	月				
7	火	6.9	7.0	7.0	9:13
8	水	6.9	6.9	7.0	9:12
9	木	6.9	6.9	6.9	9:11
10	金	6.8	6.9	6.9	9:12
11	土	6.8	6.7	6.9	9:20
12	日	6.8	6.9	6.9	9:15
13	月	8.8	8.8	8.8	9/14 10:30 点検
14	火	6.8	6.8	6.9	9:13
15	水	6.9	8.3	6.9	9:20
16	木	6	8.2	6	9:20
17	金	6	8.1	6	9:15
18	土	6.2	8	6.1	9:20
19	日	6.2	7.8	6.1	9:20
20	月				
21	火	6.2	7.9	6.2	9:12
22	水	6.2	7.8	6.2	9:12
23	木	6.1	6.9	6.1	9:12
24	金	6.1	6.5	6.1	9:11
25	土	6.1	6.3	6.1	9:11
26	日	6.0	6.5	6.1	9:19
27	月				
28	火	6.0	6.1	6.0	9:20
29	水	6.0	6.0	6.0	9:15
30	木	6.0	6.0	6.0	9:15
31					

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

館長	係長	係	保善

平成 5 年 10 月分

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	金	6.0	6.0	6.0	9:15
2	土	6.0	6.0	6.0	9:15
3	日	6.0	6.0	6.0	9:15
4	月				
5	火	5.9	5.9	5.9	9:11
6	水	5.8	5.8	5.8	9:11
7	木	5.8	5.8	5.9	9:11
8	金	5.7	5.8	5.8	9:11
9	土	5.7	5.8	5.8	9:12
10	日	5.7	5.8	5.8	9:14
11	月	5.7	5.8	5.8	9:12
12	火				
13	水	5.7	5.8	5.8	9:15
14	木	5.7	5.8	5.8	9:20
15	金	5.7	5.6	5.8	9:30
16	土	5.6	5.6	5.7	9:25
17	日	5.6	5.6	5.6	9:15
18	月				
19	火	5.6	5.6	5.6	9:15
20	水	5.6	5.6	5.6	9:13
21	木	5.5	5.5	5.6	9:12
22	金	5.5	5.5	5.5	9:11
23	土	5.5	5.5	5.5	9:12
24	日	5.5	5.4	5.5	9:21
25	月				
26	火	5.4	5.4	5.4	9:23
27	水	5.4	5.3	5.4	9:15
28	木	5.4	5.3	5.3	9:20
29	金	5.3	5.3	5.3	9:15
30	土	5.3	5.3	5.3	9:20
31	日	5.3	5.3	5.3	9:15

裾野市民文化センター点検報告

スプリングラー圧力

館長	係長	係	保普

平成 5年 11月分

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	月				
2	火	5.3	5.3	5.3	9:12
3	水	5.2	5.2	5.2	9:20
4	木	5.2	5.3	5.2	9:20
5	金	5.2	5.3	5.2	9:20
6	土	5.2	5.2	5.2	9:30
7	日	5.2	5.2	5.2	9:30
8	月				
9	火	5.2	5.2	5.2	9:08
10	水	5.2	5.0	5.2	9:25
11	木	5.0	5.0	5.0	9:30
12	金	5.0	5.0	5.0	10:15
13	土	5.0	5.0	5.0	10:15
14	日	5.1	5.1	5.1	9:14
15	月				
16	火	5.2	5.8	5.2	9:19
17	水	5.2	5.9	5.2	9:17
18	木	5.2	5.9	5.2	9:11
19	金	5.2	5.7	5.2	9:14
20	土	5.2	5.6	5.2	9:19
21	日	5.2	5.7	5.2	9:16
22	月				
23	火	5.2	5.8	5.2	9:15
24	水	5.2	5.8	5.2	9:18
25	木	5.1	5.2	5.1	9:16
26	金	5.0	5.0	5.0	9:16
27	土	5.0	5.9	5.1	9:15
28	日	5.0	5.7	5.1	9:15
29	月				
30	火	5.0	5.7	5.0	9:20
31					



裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 5 年 12 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	水	5.1	5.4	5.1	9:11
2	木	5.1	5.7	5.1	9:12
3	金	5.1	5.5	5.1	9:11
4	土	5.1	5.6	5.1	9:25
5	日	5.1	6.0	5.1	9:12
6	月				
7	火	5.0	5.2	5.0	9:20
8	水	5	5	5	9:20
9	木	5	5	5	9:17
10	金	4.9	5	5	9:20
11	土	4.9	5	5	9:30
12	日	5	5.5	5	9:15
13	月				
14	火	4.9	5.4	5.0	9:13
15	水	4.8	5.2	5.0	9:11
16	木	4.8	5.0	4.9	9:15
17	金	4.8	4.9	4.9	9:18
18	土	4.7	4.8	4.8	9:10
19	日	4.7	5.1	4.9	9:11
20	月				
21	火	4.8	<del>5.1</del>	4.9	9:20
22	水	4.7	5.0	4.8	9:20
23	木	4.7	4.9	4.8	9:30
24	金	4.7	4.9	4.8	9:15
25	土	4.7	4.9	4.8	9:15
26	日	4.7	4.7	4.8	9:20
27	月				
28	火				
29	水				
30	木				
31	金				

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 6 年 1 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	時 間
1	土				
2	日				
3	月				
4	火				
5	水				
6	木	4.4	4.6	4.6	9:13
7	金	4.5	5.0	4.6	9:13
8	土	4.5	5.0	4.6	9:12
9	日	4.5	5.0	4.6	9:15
10	月				
11	火	4.5	5.0	4.8	9:20
12	水	4.5	5.0	4.8	9:20
13	木	4.5	5.0	4.8	9:24
14	金	4.5	4.9	4.8	9:20
15	土	4.5	4.9	4.7	9:30
16	日	4.5	4.9	4.8	9:20
17	月				
18	火	4.6	5.0	4.7	9:12
19	水	4.6	5.0	4.7	9:12
20	木	4.6	5.0	4.7	9:12
21	金	4.6	4.9	4.7	9:12
22	土	4.6	4.8	4.7	9:12
23	日	4.5	4.7	4.6	9:12
24	月				
25	火	4.5	4.6	4.6	9:15
26	水	4.5	4.6	4.6	9:18
27	木	4.5	4.6	4.6	9:25
28	金	4.5	4.6	4.6	9:35
29	土	4.5	4.6	4.6	9:32
30	日	4.5	5.	4.6	9:20
31	月				

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 6 年 2 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	火	4.5	5.0	4.5	9:12
2	水	4.5	4.9	4.5	9:10
3	木	4.5	4.8	4.5	9:13
4	金	4.5	4.7	4.5	9:12
5	土	4.4	4.6	4.5	9:12
6	日	4.4	4.7	4.5	9:13
7	月				
8	火	4.5	4.9	4.5	9:10
9	水	4.5	4.9	4.5	9:10
10	木	4.5	4.9	4.6	9:10
11	金	4.5	4.8	4.5	9:20
12	土	4.5	5.0	4.6	9:25
13	日	4.5	4.9	4.6	9:20
14	月				
15	火	4.5	4.6	4.6	9:15
16	水	4.4	4.6	4.5	9:13
17	木	4.5	4.6	4.5	9:15
18	金	4.4	4.9	4.5	9:12
19	土	4.4	5.1	4.5	9:12
20	日	4.5	5.2	4.5	9:12
21	月				
22	火	4.5	5.0	4.6	9:11
23	水	4.5	5.0	4.6	9:17
24	木	4.5	5.0	4.6	9:20
25	金	4.5	4.9	4.6	9:15
26	土	4.5	4.8	4.6	9:20
27	日	4.5	4.7	4.6	9:22
28	月				
29	/				
30	/				
31	/				

裾野市民文化センター一点検報告

スプリングラー圧力

平成 6 年 3 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	火	4.5	5.0	4.6	9:20
2	水	4.5	5.0	4.6	9:11
3	木	4.5	4.9	4.6	9:10
4	金	4.5	4.9	4.6	9:11
5	土	4.5	4.9	4.6	9:11
6	日	4.5	4.8	4.4	9:12
7	月				
8	火	4.5	4.7	4.6	9:15
9	水	4.5	4.8	4.6	9:11
10	木	4.5	4.8	4.6	9:16
11	金	4.5	4.8	4.6	9:20
12	土	4.5	4.8	4.6	9:20
13	日	4.5	4.8	4.6	9:20
14	月				
15	火	4.5	4.9	4.6	9:11
16	水	4.5	4.8	4.6	9:15
17	木	4.5	4.8	4.6	9:11
18	金	4.5	4.8	4.6	9:11
19	土	4.5	4.8	4.6	9:11
20	日	4.5	4.8	4.6	9:10
21	月	4.5	4.8	4.6	9:15
22	火				
23	水	(6.9) 4.6	(6.9) 4.6	(6.9) 4.7	(検) 9:17
24	木	8.3	8.5	8.3	9:15
25	金	7.8	8.4	7.9	9:27
26	土	7.4	9	7.5	9:20
27	日	7.2	9.8	7.2	9:30
28	月				
29	火	6.9	9	7	9:12
30	水	6.8	10.9	6.9	9:13
31	木	6.8	10.2	6.9	9:15

裾野市民文化センター一点検報告

スプリンクラー圧力

平成 6 年 4 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	金	6.7	9.8	6.8	9:20
2	土	6.6	9.8	6.8	9:12
3	日	6.6	9.8	6.7	9:12
4	月				
5	火	6.5	9.9	6.6	9:15
6	水	6.5	10	6.6	9:15
7	木	6.5	10.2	6.6	9:20
8	金	6.5	10.4	6.6	9:25
9	土	6.5	10.2	6.6	9:15
10	日	6.5	9.9	6.5	9:26
11	月				
12	火	6.4	9.5	6.5	9:10
13	水	6.4	9.6	6.5	9:12
14	木	6.4	9.8	6.3	9:11
15	金	6.3	9.9	6.3	9:12
16	土	6.3	9.9	6.3	9:11
17	日	6.3	10.1	6.3	9:19
18	月				
19	火	6.4	11.8	6.4	9:25
20	水	6.4	11.5	6.4	9:20
21	木	6.4	11.5	6.4	9:30
22	金	6.4	11.4	6.4	9:35
23	土	6.4	11.4	6.4	9:20
24	日	6.4	11.5	6.4	9:20
25	月				
26	火	6.4	12.7	6.4	9:20
27	水	6.4	12.8	6.5	9:14
28	木	6.4	12.9	6.5	9:11
29	金	6.4	12.7	6.5	9:10
30	土	6.4	12.7	6.5	9:10
31	日				

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成 6年 5月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	日	6.4	12.6	6.5	9:20
2	月				
3	火	6.4	12.2	6.5	9:12
4	水	6.4	12.0	6.4	9:10
5	木	6.4	12.0	6.4	9:20
6	金	6.4	12.0	6.4	9:20
7	土	6.4	11.9	6.4	9:25
8	日	6.4	11.9	6.4	9:20
9	月				
10	火	6.4	13.2	6.4	9:17
11	水	6.4	13.2	6.5	9:13
12	木	6.4	13.0	6.5	9:11
13	金	6.4	12.8	6.5	9:15
14	土	6.4	12.8	6.5	9:11
15	日	6.5	13.7	6.6	9:11
16	月				
17	火	6.5	13.6	6.5	10:30
18	水	6.5	13.9	6.6	9:20
19	木	6.5	13.8	6.6	9:20
20	金	6.5	13.8	6.6	9:20
21	土	6.5	13.4	6.5	9:25
22	日	6.5	13.2	6.5	9:15
23	月				
24	火	6.5	13.2	6.5	9:18
25	水	6.5	13.3	6.5	9:20
26	木	6.5	14.7	6.7	9:22
27	金	6.6	14.7	6.7	9:22
28	土	6.6	14.7	6.7	9:30
29	日	6.6	15.2	6.7	9:27
30	月				
31	火	6.6	15.2	6.7	9:20

8.7調整

裾野市民文化センター点検報告

スプリングラー圧力

館長	係長	係	保善

平成 6 年 6 月分

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	水	6.6	9.3	6.7	9:18
2	木	6.6	9.4	6.7	9:40
3	金	6.7	9.5	6.7	9:30
4	土	6.9	9.3	6.8	9:20
5	日	6.8	9.8	6.8	9:30
6	月				
7	火	6.8	10.7	6.8	9:30
8	水	6.8	10.8	6.9	9:28
9	木	6.8	10.7	6.9	9:23
10	金	6.8	10.3	6.9	9:21
11	土	6.8	10.3	6.9	9:12
12	日	6.8	10.5	6.9	9:22
13	月				
14	火	6.9	10.4	6.9	9:20
15	水	6.9	10.4	6.9	9:20
16	木	6.9	10.4	6.9	9:10
17	金	6.9	10.4	6.9	9:30
18	土	6.9	10.5	6.9	9:30
19	日	6.9	10.3	6.9	9:30
20	月				
21	火	6.8	9.8	6.9	9:28
22	水	6.8	9.3	6.9	9:22
23	木	6.7	9.3	6.9	9:26
24	金	6.7	9.3	6.9	9:23
25	土	6.7	9.4	6.9	9:23
26	日	6.8	9.5	6.9	9:11
27	月				
28	火	6.9	10	6.9	9:20
29	水	6.9	10	6.9	9:20
30	木	6.9	10	6.9	9:20
31					

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 6年 7月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	金	6.9	10.2	6.9	9:30
2	土	6.9	10.4	7	9:25
3	日	6.9	10.4	7	9:20
4	月				
5	火	7	11.7	7	9:30
6	水	7	12.8	7.1	9:23
7	木	7	13.7	7.1	9:12
8	金	7	15.0	7.1	9:23
9	土	7.1	14.8	7.1	9:12
10	日	7	13.2	7.1	9:16
11	月				
12	火	7.1	13.6	7.1	9:40
13	水	7.1	13.8	7.1	9:20
14	木	7.1	14.2	7.1	9:25
15	金	7.1	14.7	7.1	9:20
16	土	7.2	14.8	7.1	9:25
17	日	7.2	14.8	7.2	9:30
18	月				
19	火	7.3	15.9	7.3	9:24
20	水	7.3	15.7	7.3	9:24
21	木	7.2	8.6	7.2	9:20
22	金	7.2	9	7.2	9:14
23	土	7.2	9.3	7.2	9:12
24	日	7.2	9.4	7.2	9:12
25	月				
26	火	7.2	8.9	7.2	9:25
27	水	7.2	9.0	7.2	9:25
28	木	7.3	9.0	7.3	9:25
29	金	7.3	8.8	7.3	9:25
30	土	7.3	8.9	7.3	9:20
31	日	7.3	9:0	7.3	9:20



裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

館長	係長	係	保善

平成 6年 8月分

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	月				
2	火	7.2	9.5	7.2	9:17
3	水	7.2	9.8	7.2	9:28
4	木	7.3	10.2	7.3	9:14
5	金	7.3	10.6	7.3	9:10
6	土	7.3	10.9	7.3	9:23
7	日	7.4	11.2	7.4	9:21
8	月				
9	火	7.4	8.7	7.4	9:20
10	水	7.5	8.8	7.5	9:40
11	木	7.5	9.0	7.5	9:20
12	金	7.5	9.0	7.5	9:20
13	土	7.5	9.0	7.5	9:30
14	日	7.4	8.9	7.4	9:28
15	月				
16	火	7.4	8.7	7.4	9:32
17	水	7.4	8.0	7.4	9:32
18	木	7.4	8.0	7.4	9:21
19	金	7.4	8.0	7.4	9:20
20	土	7.4	8.0	7.4	9:28
21	日	8.5	8.8	8.6	9:15
22	月				
23	火	8.1	8.4	8.1	9:21
24	水	8.0	8.4	8.1	9:25
25	木	8.0	8.4	8.0	9:30
26	金	8.0	8.4	8.0	9:20
27	土	8.0	8.4	8.0	9:20
28	日	8.0	8.6	8.0	9:50
29	月				
30	火	7.9	8.9	8.0	9:28
31	水	7.9	9.4	8.0	9:20

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 6年 9月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	木	7.9	9.8	8.0	9:20
2	金	8.0	10.0	8.1	9:12
3	土	7.9	9.2	8.0	9:20
4	日	7.8	9.0	7.9	9:13
5	月				
6	火	7.8	8.6	7.9	9:25
7	水	7.8	8.6	7.9	9:20
8	木	7.8	8.6	7.9	9:15
9	金	7.8	8.7	7.9	9:30
10	土	7.8	8.7	7.8	9:25
11	日	7.8	8.4	7.8	9:40
12	月				
13	火	7.8	8.9	7.9	9:35
14	水	7.7	8.5	7.8	9:25
15	木	7.6	8.1	7.8	9:36
16	金	7.6	7.7	7.8	9:20
17	土	7.5	7.6	7.7	9:25
18	日	7.5	7.5	7.7	9:13
19	月				
20	火	7.5	7.5	7.6	9:30
21	水	7.5	7.4	7.5	9:20
22	木	7.5	7.4	7.5	9:20
23	金	7.5	7.4	7.5	9:25
24	土	7.4	7.3	7.5	9:25
25	日	7.4	7.3	7.4	9:20
26	月				
27	火	7.2	7.2	7.3	9:27
28	水	7.2	7.3	7.3	9:20
29	木	7.2	7.3	7.3	9:27
30	金	8.5	8.4	8.5	10:49
31					

(印)

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 6 年 10 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	土	8.4	8.5	8.4	9:20
2	日	8.4	8.6	8.4	9:15
3	月				
4	火	8.2	8.6	8.3	9:25
5	水	8.2	8.2	8.2	9:50
6	木	8.1	8.0	8.1	9:25
7	金	8.0	8.0	8.1	9:25
8	土	8.0	8.0	8.0	9:55
9	日	8.0	8.0	8.0	9:45
10	月	8.0	8.0	8.0	9:25
11	火				
12	水	7.0	7.9	8.0	9:30
13	木	7.8	7.9	8.0	9:30
14	金	7.8	7.9	7.9	9:12
15	土	7.8	7.9	7.9	9:22
16	日	7.8	7.9	7.9	9:23
17	月				
18	火	7.8	7.8	7.8	9:20
19	水	7.8	7.8	7.8	9:15
20	木	7.7	7.7	7.8	9:40
21	金	7.7	7.7	7.8	9:20
22	土	7.6	7.6	7.6	9:20
23	日	7.5	7.5	7.5	9:25
24	月				
25	火	7.3	7.3	7.3	9:20
26	水	7.2	7.3	7.3	9:20
27	木	7.2	7.8	7.3	9:20
28	金	7.2	7.4	7.8	9:22
29	土	7.2	7.2	7.2	9:10
30	日	7.2	7.7	7.2	9:20
31	月				

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 6年 11月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	火	7.2	7.3	7.3	9:20
2	水	7.1	7.1	7.1	9:20
3	木	7.0	7.0	7.1	9:20
4	金	7.0	7.0	7.0	9:15
5	土	7.0	7.0	7.0	9:20
6	日	7.0	7.0	7.0	9:40
7	月				
8	火	7.0	7.0	7.0	9:20
9	水	6.9	7.0	7.0	9:19
10	木	6.9	6.9	6.9	9:20
11	金	6.8	6.9	6.9	9:20
12	土	6.8	7.0	6.9	9:18
13	日	6.7	7.2	6.9	9:28
14	月				
15	火	6.7	7.0	6.8	9:24
16	水	6.7	7.0	6.7	9:30
17	木	6.6	6.9	6.6	9:25
18	金	6.6	6.6	6.6	9:20
19	土	6.6	6.6	6.6	9:25
20	日	6.6	6.8	6.7	9:35
21	月				
22	火	6.6	7.0	6.7	9:10
23	水	6.6	6.8	6.7	9:25
24	木	6.5	6.7	6.7	9:20
25	金	6.5	6.5	6.6	9:12
26	土	6.5	6.8	6.5	9:25
27	日	6.4	6.5	6.5	9:21
28	月				
29	火	6.3	6.3	6.4	9:55
30	水	6.2	6.3	6.3	9:15
31					

裾野市民文化センター点検報告

スプリングラー圧力

平成 6年/2月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	木	6.2	6.2	6.2	9:20
2	金	6.2	6.1	6.2	9:20
3	土	6.2	6.6	6.2	9:25
4	日	6.2	7.0	6.2	9:25
5	月				
6	火	6.1	7.1	6.2	9:15
7	水	6.0	7.2	6.1	9:20
8	木	6.0	7.2	6.1	9:10
9	金	6.0	6.9	6.1	9:20
10	土	6.0	6.7	6.1	9:10
11	日	6.0	7.0	6.1	9:22
12	月				
13	火	6.0	6.9	6.1	9:17
14	水	6.0	6.3	6.0	9:25
15	木	6.0	6.1	6.0	9:25
16	金	6.0	6.0	6.0	9:25
17	土	6.0	6.0	6.0	9:20
18	日	5.9	6.4	6.0	9:25
19	月				
20	火	5.8	6.2	5.9	9:21
21	水	5.8	5.9	5.9	9:18
22	木	5.7	5.8	5.8	9:25
23	金	5.7	6.0	5.8	9:20
24	土	5.7	5.9	5.8	9:35
25	日	5.7	5.8	5.8	9:15
26	月				
27	火				
28	水				
29	木				
30	金				
31	土				

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成 7 年 / 月 分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	日				
2	月				
3	火				
4	水				
5	木				
6	金	5.5	5.6	5.5	9:25
7	土	5.5	5.5	5.5	9:25
8	日	5.5	6.0	5.5	9:12
9	月				
10	火	5.6	6.1	5.6	9:23
11	水	5.6	6.0	5.6	9:20
12	木	5.5	5.8	5.5	9:30
13	金	5.5	6.0	5.6	9:20
14	土	5.5	6.0	5.5	9:20
15	日	5.5	5.9	5.6	9:20
16	月	5.5	6.0	5.5	9:28
17	火				
18	水	5.5	5.7	5.5	9:20
19	木	5.5	5.6	5.5	9:25
20	金	5.5	5.9	5.5	9:22
21	土	5.5	5.8	5.5	9:20
22	日	5.5	6.0	5.5	9:25
23	月				
24	火	5.6	6.0	5.6	9:20
25	水	5.6	6.0	5.6	9:20
26	木	5.5	5.9	5.6	9:15
27	金	5.5	5.7	5.5	9:25
28	土	5.5	5.5	5.5	9:25
29	日	5.5	6.0	5.5	9:30
30	月				
31	火	5.5	6.0	5.5	9:23

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 7年 2月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	水	5.5	5.8	5.5	9:22
2	木	5.5	5.6	5.5	9:24
3	金	5.5	6.0	5.5	9:20
4	土	5.4	5.8	5.5	9:20
5	日	5.4	5.7	5.5	9:28
6	月				
7	火	5.4	5.7	5.5	9:20
8	水	5.4	5.6	5.4	9:20
9	木	5.4	5.5	5.4	9:20
10	金	5.5	5.5	5.4	9:20
11	土	5.5	6.6	5.5	9:20
12	日	5.5	9.1	5.5	9:25
13	月				
14	火	5.5	6.8	5.6	9:18
15	水	5.5	6.4	5.6	9:20
16	木	5.5	6.2	5.6	9:20
17	金	5.5	6.0	5.5	9:19
18	土	5.5	5.8	5.5	9:20
19	日	5.5	5.8	5.5	9:20
20	月				
21	火	5.5	5.5	5.5	9:30
22	水	5.5	5.5	5.5	9:25
23	木	5.4	5.5	5.4	9:26
24	金	5.4	5.5	5.4	9:23
25	土	5.4	5.5	5.4	9:24
26	日	5.5	6.0	5.4	9:25
27	月				
28	火	5.5	5.5	5.5	9:20
29	/				
30	/				
31	/				

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 7 年 3 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	水	5.5	6.0	5.5	9:22
2	木	5.4	5.9	5.4	9:21
3	金	5.4	5.7	5.4	9:24
4	土	5.4	5.6	5.4	9:26
5	日	5.4	6.2	5.5	9:35
6	月				
7	火	5.5	6.0	5.5	9:15
8	水	5.4	5.8	5.4	9:20
9	木	5.4	5.7	5.4	9:20
10	金	5.4	5.7	5.4	9:15
11	土	5.5	6.5	5.4	9:20
12	日	5.5	7.5	5.5	9:20
13	月				
14	火	5.5	7.2	5.5	9:20
15	水	5.5	6.8	5.5	9:20
16	木	5.5	6.5	5.5	9:24
17	金	5.5	6.2	5.5	9:25
18	土	5.5	6.2	5.5	9:20
19	日	5.6	7.0	5.6	9:22
20	月				
21	火	5.6	6.2	5.6	9:20
22	水	5.6	6.0	5.6	9:20
23	木	5.6	6.0	5.6	9:21
24	金	5.6	6.0	5.6	9:15
25	土	5.6	6.4	5.6	9:20
26	日	5.6	7.0	5.6	9:40
27	月				
28	火	5.6(8.5)	6.2(8.6)	5.7(8.3)	9:20
29	水	8.1	8.1	8.2	9:27
30	木	7.9	7.9	8.0	9:20
31	金	7.8	7.9	7.9	9:20

( )内  
交換後



# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成 7年 4月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	土	7.7	7.9	7.9	9:40
2	日	7.7	8.9	7.8	9:13
3	月	.	.	.	
4	火	7.5	8.8	7.6	9:14
5	水	7.5	8.4	7.5	9:20
6	木	7.5	8.3	7.5	9:15
7	金	7.4	8.1	7.5	9:10
8	土	7.4	8.1	7.4	9:10
9	日	7.4	8.1	7.4	9:10
10	月	.	.	.	
11	火	7.3	8.1	7.6	9:14
12	水	7.3	8.1	7.3	9:17
13	木	7.2	8.1	7.3	9:12
14	金	7.2	8.0	7.3	9:14
15	土	7.2	8.1	7.3	9:15
16	日	7.2	8.1	7.3	9:23
17	月	.	.	.	
18	火	7.2	8.8	7.3	9:12
19	水	7.3	7.7	7.4	9:15
20	木	7.3	7.7	7.4	9:12
21	金	7.3	7.6	7.4	9:10
22	土	7.3	7.6	7.4	9:10
23	日	7.3	7.6	7.4	9:10
24	月	.	.	.	
25	火	7.3	7.9	7.4	9:15
26	水	7.2	7.8	7.4	9:12
27	木	7.2	7.7	7.3	9:12
28	金	7.2	7.7	7.3	9:12
29	土	7.2	7.7	7.3	9:14
30	日	7.2	7.8	7.3	9:20
31	月	.	.	.	

18:107 検

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成 7 年 5 月分

館長	係長	係	保普

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	月				
2	火	7.3	7.8	7.4	9:18
3	水	7.3	7.8	7.3	10:25
4	木	7.3	7.8	7.3	9:40
5	金	7.3	7.9	7.4	9:15
6	土	7.3	7.8	7.4	9:20
7	日	7.3	7.8	7.4	9:10
8	月				
9	火	7.3	7.9	7.4	8:12
10	水	7.3	7.9	7.4	9:12
11	木	7.3	8.1	7.4	9:15
12	金	7.3	8.1	7.4	9:12
13	土	7.3	8.0	7.4	8:13
14	日	7.3	8.2	7.4	9:15
15	月				
16	火	7.4	8.3	7.5	9:15
17	水	7.4	8.3	7.5	9:13
18	木	7.4	8.3	7.5	9:20
19	金	7.4	8.3	7.5	9:10
20	土	7.4	8.3	7.5	9:30
21	日	7.4	8.5	7.5	9:12
22	月				
23	火	7.5	8.9	7.5	9:12
24	水	7.4	8.9	7.5	9:14
25	木	7.4	8.8	7.5	9:12
26	金	7.5	8.8	7.5	9:15
27	土	7.5	9.5	7.5	9:22
28	日	7.5	10.0	7.6	9:13
29	月				
30	火	7.0	7.0	7.0	9:19 107 操作
31	水	7.0	7.2	7.1	9:20

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリングラー圧力

平成 7年 6 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	水	7.0	7.8	7.2	9:18
2	金	7.1	7.3	7.2	9:24
3	土	7.1	7.3	7.2	9:10
4	日	7.2	7.5	7.2	9:20
5	月				
6	火	7.1	7.7	7.2	8:13
7	水	7.1	7.5	7.2	8:13
8	木	7.1	7.5	7.2	8:10
9	金	7.1	7.5	7.2	8:10
10	土	7.1	7.3	7.2	8:11
11	日	7.1	7.6	7.3	8:15
12	月				
13	火	7.5	7.5	7.3	9:15
14	水	7.2	7.1	7.2	9:15
15	木	7.2	7.1	7.2	9:20
16	金	7.2	7.2	7.2	9:15
17	土	7.2	7.5	7.2	9:15
18	日	7.2	7.7	7.3	10:15
19	月				
20	火	7.2	7.9	7.3	8:15
21	水	7.3	8.0	7.4	8:13
22	木	7.3	8.1	7.4	8:12
23	金	7.2	8.0	7.3	9:12
24	土	7.2	7.9	7.3	8:15
25	日	7.2	7.9	7.3	9:16
26	月				
27	火	7.3	7.9	7.4	9:20
28	水	7.3	8.0	7.4	9:15
29	木	7.3	8.0	7.4	9:18
30	金	7.3	8.2	7.4	9:10
31	土	7.3	8.2	7.4	9:35

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 7 年 7 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	土	7.3	8.5	7.4	9:30
2	日	7.4	8.4	7.5	9:24
3	月				
4	火	7.4	8.6	7.5	9:14
5	水	7.4	8.7	7.4	9:13
6	木	7.4	8.5	7.5	9:20
7	金	7.3	8.3	7.4	9:16
8	土	7.3	8.3	7.4	9:15
9	日	7.4	8.2	7.4	9:17
10	月				
11	火	7.4	8.5	7.5	9:26
12	水	7.4	9.0	7.5	9:25
13	木	7.1	7.5	7.1	9:20
14	金	7.2	7.6	7.2	9:15
15	土	7.2	7.8	7.3	9:16
16	日	7.2	7.9	7.4	9:25
17	月				
18	火	7.2	7.9	7.3	9:27
19	水	7.2	7.9	7.3	9:13
20	木	7.2	7.9	7.3	9:15
21	金	7.2	8.0	7.3	9:15
22	土	7.2	7.5	7.3	9:17
23	日	7.2	7.5	7.3	9:27
24	月				
25	火	7.2	7.8	7.3	9:30
26	水	7.3	8.2	7.3	9:30
27	木	7.3	8.2	7.4	9:58
28	金	7.3	8.4	7.4	9:20
29	土	7.4	8.6	7.5	9:30
30	日	7.4	8.5	7.4	9:20
31	月				

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 7年 8月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	火	7.3	8.8	7.4	9:13
2	水	7.3	8.4	7.5	9:15
3	木	7.4	9.7	7.5	9:13
4	金	7.5	9.7	7.5	9:12
5	土	7.5	10.2	7.5	9:16
6	日	7.5	10.8	7.5	9:10
7	月				
8	火	7.0	7.0	7.0	9:27
9	水	7.0	7.3	7.2	9:25
10	木	7.1	7.8	7.2	9:50
11	金	7.1	7.8	7.2	9:25
12	土	7.2	7.9	7.2	9:18
13	日	7.2	8.0	7.2	9:45
14	月				
15	火	7.7	7.5	7.2	9:20
16	水	7.1	7.5	7.2	9:15
17	木	7.1	7.8	7.2	9:12
18	金	7.1	7.9	7.2	9:17
19	土	7.1	8.1	7.2	9:27
20	日	7.1	8.3	7.2	9:15
21	月				
22	火	7.2	8.6	7.2	9:27
23	水	7.2	8.6	7.2	9:10
24	木	7.2	7.9	7.3	10:02
25	金	7.2	7.7	7.2	9:10
26	土	7.2	7.5	7.2	9:25
27	日	7.2	8.0	7.2	9:35
28	月				
29	火	7.2	8.3	7.2	9:12
30	水	7.2	8.3	7.2	9:14
31	木	7.2	8.3	7.2	9:14

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 7年 9月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	金	7.2	8.1	7.2	9:14
2	土	7.2	7.3	7.2	9:13
3	日	7.2	7.5	7.2	9:15
4	月				
5	火	7.2	7.5	7.2	9:17
6	水	7.1	7.4	7.2	9:15
7	木	7.1	7.3	7.2	9:14
8	金	7.1	7.2	7.2	9:10
9	土	7.0	7.0	7.0	9:12
10	日	7.0	7.0	7.0	9:30
11	月				
12	火	7.0	7.3	7.1	9:15
13	水	7.0	7.5	7.0	9:13
14	木	7.0	7.5	7.0	8:15
15	金	7.0	7.5	7.0	9:16
16	土	7.0	7.3	7.0	9:14
17	日	6.9	7.0	7.0	9:18
18	月				
19	火	6.7	6.7	6.9	9:20
20	水	6.6	6.7	6.8	9:11
21	木	6.6	6.7	6.8	9:10
22	金	6.6	6.6	6.7	9:25
23	土	6.6	6.6	6.7	9:11
24	日	6.6	6.7	6.7	9:15
25	月				
26	火	6.6(26)	7.0	6.8	9:30
27	水	7.5	7.5	7.5	9:15
28	木	7.5	7.7	7.5	9:12
29	金	7.4	7.5	7.3	9:21
30	土	7.3	7.5	7.3	9:18
31					

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成 7年 10月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	日	7.3	7.8	7.3	9:24
2	月				
3	火	7.3	7.4	7.3	9:17
4	水	7.2	7.3	7.3	9:13
5	木	7.2	7.3	7.2	9:20
6	金	7.1	7.2	7.1	9:09
7	土	8.8	8.8	8.8	9:25
8	日	8.7	8.7	8.6	9:17
9	月				
10	火	8.0	8.0	8.1	9:17
11	水	7.9	7.9	8.0	9:22
12	木	7.7(8.6)	7.8(8.4)	7.9(8.6)	9:15 <del>8.8</del>
13	金	8.6	8.8	8.6	9:15
14	土	8.6	8.8	8.3	9:13
15	日	8.2	8.7	8.3	9:15
16	月				
17	火	8.2	8.6	8.1	9:11
18	水	8.1	9.4	8.1	9:13
19	木	8.7	9.4	8.0	9:14
20	金	8.0	9.4	8.1	9:20
21	土	8.0	8.2	8.0	9:39
22	日	7.7	8.8	7.8	9:21
23	月				
24	火	7.7	8.7	7.8	9:21
25	水	7.7	8.3	7.7	9:18
26	木	7.6	8.0	7.6	9:33
27	金	7.5	8.0	7.6	9:35
28	土	8.0	8.0	7.5	9:27
29	日	7.5	8.0	7.5	9:20
30	月				
31	火	7.5	7.8	7.5	9:25

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 7年 11月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	水	7.5	7.6	7.5	9:25
2	木	7.4	7.4	7.4	9:30
3	金	7.3	7.5	7.3	9:35
4	土	7.3	7.1	7.3	9:25
5	日	7.2	7.2	7.2	9:30
6	月				
7	火	7.2	7.2	7.2	9:25
8	水	7.2	7.2	7.2	9:30
9	木	7.1	7.1	7.1	9:25
10	金	7.0	7.0	7.0	9:25
11	土	7.0	7.0	7.0	9:25
12	日	7.0	7.0	7.0	9:30
13	月				
14	火	7.0	7.0	7.0	9:25
15	水	7.0	7.0	7.0	9:35
16	木	6.8	7.1	6.9	9:25
17	金	6.8	6.9	6.9	9:25
18	土	6.8	6.9	6.9	9:30
19	日	6.7	7.0	6.8	9:25
20	月				
21	火	6.7	7.2	6.8	9:20
22	水	6.7	7.0	6.8	9:20
23	木	6.7	7.0	6.8	9:25
24	金	6.7	7.0	6.8	9:20
25	土	6.7	6.9	6.8	9:20
26	日	6.7	6.8	6.8	9:25
27	月				
28	火	6.6	7.1	6.6	8:17
29	水	6.6	6.8	6.5	8:18
30	木	6.5	6.5	6.5	8:30
31					



裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 7年 12月分

館長	係長	係	保 善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	金	6.5	6.5	6.5	9:15
2	土	6.5	6.7	6.5	9:15
3	日	6.5	6.9	6.5	9:20
4	月				
5	火	6.5	6.9	6.5	9:20
6	水	6.5	6.9	6.5	9:20
7	木	6.5	6.9	6.5	9:15
8	金	6.4	6.8	6.4	9:15
9	土	6.4	6.4	6.4	9:40
10	日	6.4	6.5	6.4	9:20
11	月				
12	火	6.3	6.3	6.3	9:20
13	水	6.3	6.3	6.3	9:12
14	木	6.3	6.3	6.3	9:12
15	金	6.2	6.2	6.2	9:27
16	土	6.2	6.5	6.2	9:15
17	日	6.2	6.9	6.2	9:13
18	月				
19	火	6.2	6.3	6.2	9:20
20	水	6.2	6.3	6.2	9:20
21	木	6.2	6.5	6.2	9:25
22	金	6.2	6.3	6.2	9:20
23	土	6.1	6.2	6.1	9:15
24	日	6.1	6.7	6.2	9:15
25	月				
26	火	6.1	6.5	6.1	9:17
27	水				
28	木				
29	金				
30	土				
31	日				

# 裾野市民文化センター一点検報告

## スプリンクラー圧力

平成 8 年 1 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	月				
2	火				
3	水				
4	木				
5	金				
6	土	5.8	6.0	5.8	9:26
7	日	5.8	6.0	5.8	9:17
8	月				
9	火	5.8	5.9	5.8	9:15
10	水	5.8	5.8	5.8	9:15
11	木	5.8	5.8	5.8	9:14
12	金	5.7	5.8	5.8	9:15
13	土	5.7	5.9	5.8	9:15
14	日	5.7	6.3	5.8	9:13
15	月	5.7	6.6	5.8	9:16
16	火				
17	水	5.8	6.8	5.8	9:17
18	木	5.8	6.7	5.8	9:16
19	金	5.8	6.9	5.9	9:17
20	土	5.8	7.3	5.9	9:15
21	日	5.8	6.9	5.9	9:13
22	月				
23	火	5.8	6.3	5.9	9:15
24	水	5.8	6.2	5.9	9:13
25	木	5.8	6.0	5.9	9:22
26	金	5.8	6.0	5.9	9:13
27	土	5.8	5.9	5.9	9:15
28	日	5.5	5.5	5.5	9:15
29	月				
30	火	4.9	5.0	4.9	9:15
31	水	4.8	4.9	4.8	9:14

31日      8.6                  8.7                  8.8

本力部 監  
14235

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 8 年 2 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	木	8.2	8.2	8.2	9:15
2	金	8.0	8.3	8.0	9:13
3	土	7.8	7.9	7.9	9:16
4	日	7.6	8.8	7.8	9:15
5	月				
6	火	7.4	8.2	7.5	9:12
7	水	7.8	7.9	7.3	9:30
8	木	7.2	7.8	7.3	9:20
9	金	7.2	7.7	7.2	9:15
10	土	7.2	7.6	7.2	9:15
11	日	7.7	7.9	7.2	9:20
12	月	7.1	7.6	7.1	9:16
13	火				
14	水	7.0	7.5	7.0	9:17
15	木	7.0	7.6	7.0	9:15
16	金	7.0	8.6	7.0	9:15
17	土	7.0	8.2	7.0	9:17
18	日	7.0	8.0	7.0	9:16
19	月				
20	火	6.9	7.5	7.0	9:17
21	水	6.9	7.1	6.8	9:15
22	木	6.8	7.1	6.9	9:12
23	金	6.7	7.0	6.8	9:13
24	土	6.7	6.9	6.8	9:12
25	日	6.7	7.3	6.8	9:17
26	月				
27	火	6.8	7.0	6.8	9:20
28	水	6.8	7.1	6.8	9:10
29	木	6.8	7.4	6.8	9:14
30	金				
31	土				

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成 8 年 3 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	金	6.8	7.2	6.8	9:30
2	土	6.8	7.1	6.8	9:10
3	日	6.8	7.9	6.8	9:9
4	月	/	/	/	
5	火	6.8 (A9)	8.0 (A2)	6.9 (8.7)	9:10
6	水	8.2	8.2	8.3	9:14
7	木	8.1	8.0	8.1	9:21
8	金	8.0	8.0	8.0	9:15
9	土	8.0	8.0	8.0	9:31
10	日	7.8	7.9	7.9	9:24
11	月	/	/	/	
12	火	7.7	7.7	7.8	9:20
13	水	7.6	7.7	7.6	9:28
14	木	7.6	7.7	7.7	9:18
15	金	7.6	7.6	7.6	9:10
16	土	7.5	7.6	7.6	9:13
17	日	7.6	7.6	7.6	9:12
18	月	/	/	/	
19	火	7.6	7.8	7.7	9:23
20	水	7.6	7.8	7.8	9:18
21	木	7.6	8.7	7.7	9:10
22	金	7.6	8.3	7.7	9:17
23	土	7.6	8.8	7.7	9:14
24	日	7.6	8.5	7.7	9:16
25	月	/	/	/	
26	火	7.9	9.5	7.8	9:15
27	水	7.1	7.0	7.1	9:10
28	木	7.1	7.0	7.1	9:19
29	金	7.1	7.0	7.1	9:10
30	土	7.1	7.0	7.1	9:16
31	日	7.2	7.0	7.2	9:14

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成 8 年 4 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	月				
2	火	7.2	7.2	7.2	8:30
3	水	7.2	7.2	7.2	9:18
4	木	7.1	7.1	7.1	9:15
5	金	7.1	7.1	7.1	8:10
6	土	7.0	7.0	7.0	9:10
7	日	7.1	7.1	7.1	9:25
8	月				
9	火	7.1	7.0	7.1	9:14
10	水	7.1	7.0	7.1	9:22
11	木	7.1	7.0	7.1	11:20
12	金	7.0	7.0	7.0	9:27
13	土	7.0	7.0	7.0	9:14
14	日	7.0	7.0	7.0	9:27
15	月				
16	火	7.1	8.0	7.2	9:15
17	水	7.1	8.0	7.1	9:12
18	木	7.1	7.9	7.1	9:14
19	金	7.1	7.9	7.2	9:14
20	土	7.1	7.8	7.1	9:17
21	日	7.1	7.6	7.1	8:13
22	月				
23	火	7.1	7.9	7.1	9:13
24	水	7.1	7.6	7.2	9:12
25	木	7.1	7.6	7.2	9:15
26	金	7.1	7.6	7.2	9:15
27	土	7.2	7.8	7.2	9:19
28	日	7.2	7.9	7.2	9:9
29	月	7.2	8.1	7.2	9:18
30	火				
31					

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 8年 5月分

館長	係長	係	保普

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	水	7.3	8.3	7.3	9212
2	木	7.3	8.5	7.4	9216
3	金	7.0	7.0	7.0	9210(バルブ操作)
4	土	7.0	7.0	7.0	9213
5	日	7.1	7.0	7.2	9222
6	月	7.1	7.0	7.1	9215
7	火				
8	水	7.1	7.0	7.1	9210
9	木	7.1	7.0	7.1	9210
10	金	7.1	7.0	7.1	9212
11	土	7.1	7.0	7.1	9215
12	日	7.2	7.3	7.2	9216
13	月				
14	火	7.2	7.5	7.2	9218
15	水	7.2	7.4	7.2	9212
16	木	7.2	7.4	7.2	9215
17	金	7.2	7.5	7.2	9216
18	土	7.2	7.5	7.2	9213
19	日	7.2	7.5	7.2	9217
20	月				
21	火	7.2	7.4	7.2	9216
22	水	7.3	7.9	7.3	9223
23	木	7.3	7.9	7.3	9208
24	金	7.3	7.9	7.3	9259
25	土	7.4	8.3	7.4	9211
26	日	7.4	8.3	7.4	9217
27	月				
28	火	7.5	8.5	7.5	9210
29	水	7.4	8.7	7.5	9213
30	木	7.5	8.7	7.5	9207
31	金	7.5	8.9	7.6	9215

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成 8 年 6 月分

館長	係長	係	保普

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	土	7.5	9.0	7.6	9:17
2	日	7.5	9.1	7.6	9:14
3	月				
4	火	7.5	9.2	7.7	9:14 (100W) 操作
5	水	7.2	7.2	7.2	9:13
6	木	7.2	7.2	7.2	9:21
7	金	7.3	7.2	7.4	9:09
8	土	7.3	7.3	7.4	9:14
9	日	7.4	7.4	7.4	9:12
10	月				
11	火	7.4	7.4	7.5	9:09
12	水	7.4	7.3	7.3	9:13
13	木	7.4	7.4	7.4	9:15
14	金	7.4	7.4	7.4	9:13
15	土	7.4	7.4	7.4	9:23
16	日	7.4	7.5	7.5	9:14
17	月				
18	火	7.5	7.8	7.5	9:16
19	水	7.5	7.8	7.5	9:22
20	木	7.5	7.7	7.5	9:13
21	金	7.5	7.7	7.5	9:08
22	土	7.5	7.7	7.5	9:12
23	日	7.5	7.7	7.5	9:10
24	月				
25	火	7.5	7.8	7.6	9:14
26	水	7.5	7.9	7.5	9:12
27	木	7.5	7.9	7.5	9:14
28	金	7.5	7.8	7.5	9:18
29	土	7.5	7.7	7.5	9:26
30	日	7.5	7.7	7.5	9:22
31	月				

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成 8 年 7 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	月				
2	火	7.5	7.9	7.6	9:20
3	水	7.5	8.0	7.8	9:11
4	木	7.6	8.1	7.6	9:28
5	金	7.6	8.4	7.6	9:15
6	土	7.6	8.4	7.7	9:18
7	日	7.6	8.4	7.7	9:27
8	月	7.6	8.0	7.7	9:32
9	火	↓			
10	水	7.5	7.9	7.6	9:20
11	木	7.5	7.6	7.7	9:17
12	金	7.5	7.7	7.6	9:18
13	土	7.5	7.9	7.6	9:22
14	日	7.6	8.1	7.7	9:22
15	月				
16	火	7.7	8.7	7.8	9:27
17	水	7.6	9.0	7.7	9:09
18	木	7.7	9.0	7.8	9:16
19	金	7.8	9.3(20)	7.8	9:14 10:17 操作
20	土	7.4	7.5	7.4	9:25
21	日	7.5	7.5	7.5	10:22
22	月	↓ 7.5	7.5	7.5	9:16
23	火				
24	水	7.4	7.6	7.4	9:15
25	木	7.4	7.7	7.5	9:22
26	金	7.4	7.7	7.5	9:27
27	土	7.5	7.7	7.5	9:20
28	日	7.5	7.8	7.5	9:17
29	月				
30	火	7.5	8.0	7.5	9:27
31	水	7.5	7.6	7.6	9:43



A.9 1720  
A.6 A.7 8.6

裾野市民文化センター一点検報告

スプリンクラー圧力

平成 8 年 8 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	木	7.5	7.7	7.6	9:15
2	金	7.5	8.1	7.8	9:40
3	土	7.5	8.2	7.5	9:12
4	日	7.5	8.4	7.6	9:26
5	月				
6	火	7.6	8.6	7.7	9:18
7	水	7.6	7.9	7.7	9:15
8	木	7.5	6.5	6.5	9:20
9	金	4.9	5.8	4.9	9:17
10	土	8.3	8.5	8.3	9:31
11	日	8.0	8.5	8.2	9:30
12	月				
13	火	7.9	8.6	7.8	9:27
14	水	7.8	8.7	7.8	9:16
15	木	7.6	8.2	7.8	9:25
16	金	7.6	8.2	7.7	9:19
17	土	7.6	8.3	7.7	9:20
18	日	7.5	8.5	7.6	9:20
19	月				
20	火	7.5	8.5	7.6	9:16
21	水	7.5	8.3	7.6	9:25
22	木	7.5	8.4	7.5	9:15
23	金	7.5	8.5	7.5	9:16
24	土	7.5	8.5	7.5	9:18
25	日	7.5	8.5	7.5	9:22
26	月				
27	火	7.4	8.0	7.5	9:26
28	水	7.4	7.8	7.4	9:16
29	木	7.4	7.4	7.4	9:13
30	金	7.3	7.3	7.6	9:20
31	土	7.3	7.2	7.3	9:18

8.21

# 裾野市民文化センター一点検報告

## スプリンクラー圧力

平成 8 年 9 月分

館長	係長	係	保善

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	流水検知(上)	流水検知(下)	
1	日	7.3	7.3	7.4	9:10
2	月				
3	火	7.5 <sup>(8.6)</sup>	7.7 <sup>(9.0)</sup>	7.5 <sup>(8.7)</sup>	9:20 <sup>(8.検定)</sup>
4	水	8.5	8.8	8.5	9:22
5	木	8.4	8.5	8.5	9:18
6	金	8.3	8.3	8.3	9:17
7	土	8.3	8.2	8.3	9:18
8	日	8.1	8.1	8.3	9:18
9	月				
10	火	8.0	7.9	8.0	9:18
11	水	7.9	7.7	8.0	9:10
12	木	7.7	7.7	7.8	9:40
13	金	7.6	7.6	7.7	9:45
14	土	7.5	7.5	7.5	9:15
15	日	7.5	7.5	7.5	9:15
16	月	<del>7.5</del>	<del>7.5</del>	<del>7.5</del>	<del>9:15</del>
17	火				
18	水	7.5	7.5	7.5	9:14
19	木	7.5	7.5	7.5	9:18
20	金	7.5	7.5	7.5	9:12
21	土	7.5	7.5	7.5	9:15
22	日	7.4	7.4	7.4	9:15
23	月	7.5	7.3	7.3	9:22
24	火				
25	水	7.3	7.4	7.3	9:13
26	木	7.3	7.2	7.3	9:15
27	金	7.2	7.2	7.3	9:13
28	土	7.2	7.0	7.2	9:20
29	日	7.1	7.0	7.1	9:16
30	月				
31	火				

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリンクラー圧力

平成 28 年 10 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	7.0	7.0	7.1	9:13	
2	水	7.0	6.9	7.0	9:14	
3	木	7.0	7.0	7.0	9:19	
4	金	7.0	7.0	7.0	9:20	
5	土	6.9	7.0	7.0	9:18	
6	日	6.9	7.0	7.0	9:14	
7	月	6.9	7.1	7.0	<del>9:13</del>	
8	火	6.9	7.1	7.0	9:13	
9	水	7.0	6.9	7.0	9:22	
10	木	6.9	6.8	6.9	9:16	
11	金	6.8	6.7	6.8	9:30	
12	土	6.8	6.7	6.8	9:43	
13	日	6.7	6.8	6.8	9:15	
14	月	.	.	.	:	
15	火	6.7	6.8	6.8	9:14	
16	水	6.7	6.7	6.7	9:13	
17	木	6.6	6.6	6.6	9:25	
18	金	6.6	6.6	6.6	9:18	
19	土	6.5	6.6	6.5	9:12	
20	日	*6.5	7.0	6.5	9:21	
21	月	6.5	6.5	6.5	9:14	
22	火	<del>6.6</del>	.	.	:	↓
23	水	6.5	6.5	6.5	9:17	
24	木	6.5	6.5	6.5	9:18	
25	金	6.4	6.4	6.5	9:20	
26	土	6.5	6.4	6.5	9:16	
27	日	6.5	6.5	6.5	9:20	
28	月	6.5	6.6	6.5	9:32	
29	火	<del>6.4</del>	.	.	:	↓
30	水	6.4	6.4	6.4	9:15	
31	木	6.4	6.4	6.4	9:32	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリングロー圧力

平成 8 年 11 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	6.8	6.3	6.4	9:23	
2	土	6.8	6.5	6.4	9:15	
3	日	6.8	7.0	6.4	9:24	
4	月	6.8	7.2	6.4	9:15	
5	火	.	.	.	.	
6	水	6.4	7.0	6.4	9:12	
7	木	6.4	7.0	6.4	9:08	
8	金	6.4	6.5	6.4	9:10	
9	土	6.4	6.3	6.4	9:31	
10	日	6.4	6.3	6.4	9:18	
11	月	.	.	.	.	
12	火	6.4	6.5	6.3	9:13	
13	水	6.4	6.6	6.3	9:12	
14	木	6.3	6.3	6.2	9:13	
15	金	6.2	6.2	6.2	8:42	
16	土	6.2	6.2	6.2	9:12	
17	日	6.2	6.2	6.2	9:12	
18	月	.	.	.	.	
19	火	6.2	6.6	6.2	9:13	
20	水	6.1	6.1	6.1	9:15	
21	木	6.1	6.0	6.1	9:12	
22	金	6.1	6.0	6.1	9:44	
23	土	6.0	6.0	6.0	9:08	
24	日	6.0	7.8	6.0	9:22	
25	月	.	.	.	.	
26	火	6.0	7.5	6.1	9:12	
27	水	6.0	6.8	6.1	9:13	
28	木	6.0	6.3	6.1	9:12	
29	金	6.0	6.1	6.0	9:17	
30	土	6.0	6.0	6.0	9:15	
31	/	.	.	.	.	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリングラー圧力

平成 8 年 12 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	6.0	6.2	6.1	9:16	
2	月	.	.	.	:	
3	火	6.0	6.1	6.0	9:12	
4	水	5.9	5.9	5.9	9:03	
5	木	5.9	6.2	5.9	9:16	
6	金	5.9	5.9	5.9	9:11	
7	土	5.9	5.9	5.9	9:33	
8	日	5.8	5.8	5.8	9:32	
9	月	.	.	.	:	
10	火	5.8	6.0	5.9	9:15	
11	水	5.8	6.7	5.9	9:10	
12	木	5.8	6.2	5.8	9:18	
13	金	5.8	6.0	5.8	9:13	
14	土	5.8	6.1	5.8	9:13	
15	日	5.8	7.0	5.9	9:11	
16	月	.	.	.	:	
17	火	5.9	6.0	5.9	9:13	
18	水	5.9	6.0	5.9	10:00	
19	木	5.8	5.9	5.8	9:10	
20	金	5.8	7.0	5.8	9:11	
21	土	5.7	6.1	5.8	9:00	
22	日	5.7	5.8	5.7	9:15	
23	月	5.8	6.5	5.8	9:14	
24	火	.	.	.	:	
25	水	5.6	5.6	5.6	9:18	
26	木	5.6	5.7	5.6	9:15	14:00/26日
27	金	8.7	8.7	8.8	:	2
28	土	.	.	.	:	
29	日	.	.	.	:	
30	月	.	.	.	:	
31	火	.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリンクラー圧力

平成 9 年 1 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水				:	
2	木				:	
3	金				:	
4	土				:	
5	日				:	
6	月				:	
7	火	7.0	7.0	7.0	9:07	
8	水	7.0	7.0	7.0	9:21	
9	木	7.0	7.0	7.0	9:08	
10	金	7.0	8.0	7.0	9:11	
11	土	7.0	7.5	7.0	9:30	
12	日	7.0	8.2	7.0	9:15	
13	月				:	
14	火	6.9	7.2	6.9	9:15	
15	水	6.9	10.2	6.9	9:18	
16	木	6.9	10.0	6.9	9:12	
17	金	6.9	11.3	6.9	9:18	
18	土	6.9	10.5	7.0	9:12	
19	日	6.9	9.2	7.0	9:20	
20	月				:	
21	火	7.0	10.0	7.0	9:27	13107"操作
22	水	6.2	6.4	6.2	10:15	
23	木	6.2	6.2	6.2	9:08	
24	金	6.2	6.1	6.2	9:17	
25	土	6.3	6.3	6.3	9:11	
26	日	6.3	7.8	6.4	9:23	
27	月				:	
28	火	6.3	6.8	6.3	9:13	
29	水	6.3	7.0	6.3	9:13	
30	木	6.3	6.4	6.3	9:12	
31	金	6.3	6.5	6.3	9:12	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリングラー圧力

平成 9 年 2 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	6.3	6.3	6.3	9:15	
2	日	6.3	6.2	6.2	9:13	
3	月	<del>6.</del>	<del>6.5</del>	.	:	
4	火	6.2	6.3	6.2	9:35	
5	水	6.2	6.5	6.2	9:16	
6	木	6.2	6.3	6.3	9:20	
7	金	6.2	7.2	6.2	10:15	
8	土	6.2	6.8	6.2	9:20	
9	日	6.3	8.3	6.4	9:18	
10	月	.	.	.	:	
11	火	6.3	8.2	6.3	9:15	
12	水	6.3	7.5	6.3	9:11	
13	木	6.3	6.8	6.2	9:15	
14	金	6.3	7.2	6.3	9:15	
15	土	6.3	6.6	6.3	9:20	
16	日	6.3	7.6	6.3	9:17	
17	月	<del>6.4</del>	<del>7.5</del>	<del>6.4</del>	<del>9:22</del>	
18	火	6.4	7.5	6.4	9:22	
19	水	6.3	6.7	6.4	9:16	
20	木	6.3	6.2	6.3	9:20	
21	金	6.2	6.2	6.2	9:21	
22	土	6.2	6.1	6.1	9:10	
23	日	6.2	6.1	6.1	9:18	
24	月	<del>6.2</del>	.	.	:	
25	火	6.2	7.0	6.1	9:15	
26	水	6.2	6.8	6.1	9:11	
27	木	6.2	6.8	6.1	9:11	
28	金	6.1	6.8	6.1	9:16	
		.	.	.	:	
		.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 9 年 3 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	6.1	6.8	6.1	9:16	
2	日	6.2	6.8	6.2	9:16	
3	月	.	<del>6.8</del>	6.	:	
4	火	6.7 (10:30) (8.5)	6.9 (9:0)	6.7 (8.5)	9:10 10:30	
5	水	5.9	5.9	5.9	9:14	ホコリ運転 ハイルワ操作
6	木	8.2	8.1	8.2	9:28	
7	金	8.0	8.0	8.0	9:17	
8	土	8.0	8.0	8.0	9:16	
9	日	8.0	8.0	8.0	9:37	
10	月	.	.	.	:	
11	火	7.8	8.5	7.8	9:15	
12	水	7.7	8.2	7.7	9:12	
13	木	7.6	7.9	7.7	9:14	
14	金	7.6	7.7	7.7	9:12	2/200始動
15	土	8.7	8.8	8.6	9:10	
16	日	8.7	8.6	8.5	9:21	
17	月	.	.	.	:	
18	火	8.4	8.2	8.3	9:11	
19	水	8.4	8.2	8.3	9:53	
20	木	8.2	8.1	8.3	9:15	
21	金	8.2	8.0	8.2	8:55	
22	土	8.1	8.0	8.1	10:12	
23	日	8.2	9.3	8.2	9:10	
24	月	8.0	8.2	8.0	9:10	
25	火	8.0	8.0	8.0	9:10	
26	水	8.0	7.9	7.9	8:17	
27	木	7.9	7.9	7.9	9:12	
28	金	7.9	7.9	7.9	9:10	
29	土	7.9	10.5	8.0	9:14	
30	日	.	.	.	:	
31	月	.	.	.	:	



裾野市民文化センター点検報告  
 スプリングラー圧力

平成 9年 4月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	7.2	<del>7.0</del> 100%操作(100%)	7.1	9:19	
2	水	7.3	7.1	7.2	9:18	
3	木	7.4	7.2	7.4	9:19	
4	金	7.4	7.2	7.4	9:17	
5	土	7.4	7.2	7.4	9:13	
6	日	7.4	7.2	7.3	9:25	
7	月	.	.	.	:	
8	火	7.3	7.4	7.3	9:13	
9	水	7.4	7.2	7.4	9:09	
10	木	7.3	7.3	7.3	9:14	
11	金	7.3	7.2	7.2	9:15	
12	土	7.3	7.2	7.2	9:13	
13	日	7.3	7.5	7.2	9:21	
14	月	.	.	.	:	
15	火	7.3	8.0	7.3	9:14	
16	水	7.3	7.7	7.3	9:08	
17	木	7.2	7.3	7.3	9:11	
18	金	7.2	7.1	7.2	9:09	
19	土	7.2	7.1	7.2	9:09	
20	日	7.2	7.1	7.2	9:20	
21	月	.	.	.	:	
22	火	7.3	8.5	7.3	9:09	
23	水	7.2	8.1	7.2	9:17	
24	木	7.2	7.9	7.2	9:13	
25	金	7.2	7.5	7.2	9:11	
26	土	7.2	7.2	7.2	9:12	
27	日	7.2	<del>7.4</del>	7.2	9:12	
28	月	.	.	.	:	
29	火	7.2	7.2	7.2	9:13	
30	水	.	.	.	:	
31	/	7.2	7.3	7.2	9:07	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリングラー圧力

平成 9年 5月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	7.2	7.5	7.2	9:09	
2	金	7.2	7.6	7.2	9:22	
3	土	7.2	8.0	7.2	9:11	
4	日	7.2	8.0	7.2	9:12	
5	月	7.2	7.9	7.2	9:08	
6	火	.	.	.	:	
7	水	7.2	8.9	7.2	9:12	
8	木	7.2	9.5	7.2	9:12	
9	金	7.2	9.7	7.8	9:13	
10	土	7.2	9.8	7.2	9:10	
11	日	7.2	8.9	7.2	9:10	
12	月	<del>7.3</del>	<del>8.8</del>	<del>7.2</del>	<del>9:11</del>	
13	火	7.3	8.8	7.2	9:11	
14	水	7.3	9.0	7.3	9:11	
15	木	7.3	9.0	7.3	9:19	
16	金	7.3	9.0	7.3	9:12	
17	土	7.0	7.0	7.0	9:28	(上) 100% 稼働
18	日	7.0	7.8	7.0	9:15	
19	月	.	.	.	:	
20	火	7.1	7.8	7.1	9:17	
21	水	7.1	7.5	7.1	9:23	
22	木	7.1	7.5	7.1	9:14	
23	金	7.1	7.2	7.1	9:17	
24	土	7.1	7.5	7.1	9:13	
25	日	7.1	7.2	7.1	9:27	
26	月	.	<del>7.3</del>	<del>7.1</del>	<del>9:2</del>	
27	火	7.3	7.3	7.1	9:27	
28	水	7.1	7.3	7.1	9:18	
29	木	7.1	7.2	7.1	9:18	
30	金	7.1	7.2	7.1	9:16	
31	土	7.1	7.3	7.1	9:15	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 9年 6月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	7.1	7.5	7.1	9:18	
2	月				:	
3	火	7.2	8.2	7.2	9:14	
4	水	7.2	8.2	7.2	9:17	
5	木	7.2	8.3	7.2	9:11	
6	金	7.2	8.5	7.1	9:19	
7	土	7.3	9.9	7.2	9:21	
8	日	7.3	10.0	7.2	9:23	
9	月				:	
10	火	7.0	7.0	7.0	9:06	1107操作10
11	水	7.0	7.0	7.0	9:00	
12	木	7.0	7.0	7.0	9:12	
13	金	7.0	7.0	7.0	9:05	
14	土	7.0	7.0	7.0	9:15	
15	日	7.2	7.2	7.1	9:20	
16	月				:	
17	火	7.2	7.2	7.1	9:15	
18	水	7.2	7.3	7.1	9:13	
19	木	7.2	7.2	7.1	9:12	
20	金	7.2	7.3	7.2	9:13	
21	土	7.2	7.3	7.2	9:17	
22	日	7.2	7.9	7.2	9:14	
23	月				:	
24	火	7.2	8.0	7.2	9:14	
25	水	7.2	8.0	7.2	9:00	
26	木	7.2	8.2	7.2	9:13	
27	金	7.2	8.3	7.2	9:07	
28	土	7.2	8.4	7.2	9:10	
29	日	7.3	8.5	7.2	9:14	
30	月				:	
31					:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 9年 7月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	7.2	8.7	7.2	9:12	
2	水	7.2	8.9	7.2	9:11	
3	木	7.2	7.0	7.2	9:10	
4	金	7.2	7.2	7.2	9:12	
5	土	7.3	7.8	7.3	9:15	操作
6	日	7.1	7.5	7.0	9:44	
7	月	.	.	.	:	
8	火	7.2	8.2	7.1	9:17	
9	水	7.2	8.5	7.1	9:11	
10	木	7.2	8.5	7.2	9:09	
11	金	7.2	8.0	7.2	9:25	
12	土	7.2	7.6	7.2	9:20	
13	日	7.2	7.2	7.1	9:15	
14	月	.	.	.	:	
15	火	7.2	7.2	7.1	9:21	
16	水	7.2	7.1	7.1	9:18	
17	木	7.2	7.3	7.1	9:15	
18	金	7.2	7.3	7.1	9:17	
19	土	7.2	7.3	7.1	9:12	
20	日	7.2	7.1	7.1	9:14	
21	月	7.1	7.2	7.1	9:24	
22	火	.	.	.	:	
23	水	7.1	8.1	7.0	9:18	
24	木	7.2	7.8	7.2	9:19	
25	金	7.1	7.7	7.1	9:09	
26	土	7.2	7.5	7.1	10:10	
27	日	7.1	7.2	7.1	9:25	
28	月	.	.	.	:	
29	火	7.1	8.2	7.1	9:20	
30	水	7.1	8.4	7.1	9:23	
31	木	7.1	8.4	7.1	9:17	

裾野市民文化センター 点検報告  
 スプリングラー圧力

平成 9 年 8 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	7.2	8.5	7.1	9:12	
2	土	7.2	8.9	7.1	9:18	
3	日	7.2	9.2	7.1	9:20	
4	月	.	(102)	.	:	
5	火	7.0	7.0	7.0	9:20	11117 操作
6	水	7.0	7.2	7.0	9:00	
7	木	7.0	7.0	7.0	9:15	
8	金	7.0	7.0	7.0	9:07	
9	土	7.0	7.0	7.0	9:10	
10	日	7.0	7.0	7.0	9:00	
11	月	.	.	.	:	
12	火	7.0	7.0	7.0	9:13	
13	水	7.0	7.0	7.0	9:12	
14	木	7.0	7.1	7.0	9:18	
15	金	7.1	7.2	7.1	9:16	
16	土	7.1	7.2	7.1	8:58	
17	日	7.0	7.0	7.2	9:00	
18	月	.	.	.	:	
19	火	7.0	7.0	7.0	9:15	
20	水	7.0	7.0	7.0	9:10	
21	木	7.0	7.2	7.0	9:25	
22	金	7.0	7.5	7.0	9:10	
23	土	7.0	7.6	7.0	9:25	
24	日	7.0	8.0	7.0	9:16	
25	月	.	.	.	:	
26	火	7.0	8.6	7.0	9:30	
27	水	7.1	8.7	7.1	9:14	
28	木	7.1	8.8	7.1	9:13	
29	金	7.1	8.8	7.1	9:15	
30	土	7.1	8.7	7.1	9:13	
31	日	7.1	8.8	7.1	9:15	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 9年 9月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月				:	
2	火	7.1	8.9	7.1	9:10	
3	水	7.2	9.0	7.0	9:16	
4	木	(8.5) 7.2 9:40 点検時	9.4	7.2	9:00	点検
5	金	8.8	8.5	8.4	9:26	
6	土	8.8	8.6	8.4	9:18	
7	日	8.3	8.6	8.3	9:35	
8	月				:	
9	火	8.1	8.0	8.1	9:14	
10	水	8.7	8.0	8.1	9:14	
11	木	8.7	8.0	8.1	9:12	
12	金	8.1	8.0	8.0	9:11	
13	土	8.0	8.0	8.0	9:17	
14	日	8.0	7.9	8.0	9:26	
15	月	7.8	7.8	7.8	9:17	
16	火				:	
17	水	7.6	7.5	7.6	9:24	
18	木	7.6	7.5	7.6	9:17	
19	金	7.6	7.7	7.6	9:15	
20	土	7.6	8.1	7.6	9:22	
21	日	7.6	7.6	7.6	9:31	
22	月				:	
23	火	7.5	7.7	7.5	9:25	
24	水	7.5	7.5	7.5	9:13	
25	木	7.5	7.5	7.5	9:10	
26	金	7.5	7.5	7.5	9:17	
27	土	7.5	7.5	7.4	9:13	
28	日	7.4	7.3	7.3	9:12	
29	月				:	
30	火	7.3	7.2	7.3	9:15	
31					:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリンクラー圧力

平成 9 年 10 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	7.2	7.2	7.2	9:50	
2	木	7.2	7.1	7.2	9:10	
3	金	7.1	7.2	7.2	9:21	
4	土	7.2	7.0	7.2	9:16	
5	日	7.2	7.5	7.2	9:30	
6	月	.	.	.	:	
7	火	7.2	7.7	7.2	9:12	
8	水	7.2	7.6	7.2	9:15	
9	木	7.2	7.6	7.2	9:11	
10	金	7.2	7.8	7.2	9:10	
11	土	7.1	7.2	7.1	9:13	
12	日	7.7	7.2	7.1	9:13	
13	月	.	.	.	:	
14	火	7.0	7.0	7.0	9:11	
15	水	7.5	7.0	7.0	9:12	
16	木	7.2	7.4	7.0	9:17	
17	金	7.0	7.0	7.0	9:20	
18	土	7.0	7.0	7.0	9:15	
19	日	7.0	7.0	7.0	9:10	
20	月	.	.	.	:	
21	火	7.0	7.0	7.0	9:07	
22	水	7.0	7.0	7.0	9:10	
23	木	7.0	7.0	7.0	9:15	
24	金	7.0	7.0	7.0	9:13	
25	土	7.0	7.0	7.0	9:10	
26	日	7.0	7.0	7.0	9:12	
27	月	.	.	.	:	
28	火	6.9	6.9	6.9	9:15	
29	水	6.9	6.9	6.9	9:10	
30	木	6.8	6.7	6.7	9:08	
31	金	6.8	6.6	6.7	9:08	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリングラー圧力

平成 9年 11月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	6.7	6.7	6.7	9:20	
2	日	6.7	6.9	6.8	9:19	
3	月	6.7	7.6	6.7	9:15	
4	火	.	.	.	:	
5	水	6.7	6.7	6.7	9:23	
6	木	6.6	6.7	6.6	9:12	
7	金	6.6	6.7	6.8	9:12	
8	土	6.6	7.2	6.6	9:12	
9	日	6.6	6.8	6.6	9:07	
10	月	.	.	.	:	
11	火	6.5	6.5	6.5	9:14	
12	水	6.5	6.6	6.5	9:08	
13	木	6.5	6.5	6.5	9:10	
14	金	6.5	7.4	6.5	9:20	
15	土	6.5	7.0	6.5	9:15	
16	日	6.5	7.0	6.5	9:15	
17	月	.	.	.	:	
18	火	6.6	7.6	6.6	9:10	
19	水	6.5	6.9	6.5	9:11	
20	木	6.5	6.5	6.5	9:13	
21	金	6.5	6.9	6.5	9:11	
22	土	6.5	6.9	6.5	9:16	
23	日	6.5	6.5	6.5	9:18	(D) 11/17 操作 8.2
24	月	6.5	7.3	6.5	9:15	
25	火	.	.	.	:	
26	水	6.5	6.4	6.5	9:25	
27	木	<del>6.5</del> 6.4	6.4	6.5	9:20	
28	金	6.5	6.4	6.4	9:23	
29	土	6.5	6.3	6.4	9:23	
30	日	6.5	6.6	6.4	9:24	
31		.	.	.	:	



裾野市民文化センター点検報告  
スプリンクラー圧力

平成 9 年 12 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	.	.	.	:	
2	火	6.4	6.6	6.8	9:20	
3	水	6.4	6.8	6.8	9:27	
4	木	6.3	6.6	6.8	9:10	
5	金	6.2	6.2	6.2	9:15	
6	土	6.2	6.3	6.2	9:18	
7	日	6.3	6.9	6.2	9:14	
8	月	.	.	.	:	
9	火	6.2	7.2	6.2	9:18	
10	水	6.2	7.0	6.2	9:20	
11	木	6.2	6.3	6.2	9:11	
12	金	6.1	6.2	6.1	9:10	
13	土	6.1	6.3	6.1	9:20	
14	日	6.1	6.2	6.0	9:23	
15	月	.	.	.	:	
16	火	6.0	6.2	6.1	9:14	
17	水	6.0	6.0	6.0	9:13	
18	木	6.0	6.0	6.0	9:13	
19	金	6.0	6.0	6.0	9:43	
20	土	6.0	7.0	6.0	9:13	
21	日	6.0	8.2	6.0	9:15	
22	月	.	.	.	:	
23	火	6.0	7.4	6.0	9:11	
24	水	6.0	7.0	6.0	9:07	
25	木	6.0	7.0	6.0	9:07	
26	金	6.0	5.9	5.9	9:29	
27	土	.	.	.	:	
28	日	.	.	.	:	
29	月	.	.	.	:	
30	火	.	.	.	:	
31	水	.	.	.	:	

裾野市民文化センター 点検報告  
 スプリングラー圧力

平成 10年 1月分

日	曜	空気圧力kg/cmf	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木				:	
2	金				:	
3	土				:	
4	日				:	
5	月				:	
6	火	5.7	5.7	5.7	9:20	
7	水	5.7	5.7	5.7	9:18	
8	木	5.7	5.7	5.7	9:20	
9	金	5.7	5.7	5.7	9:12	
10	土	5.4	6.0	5.3	9:22	
11	日	5.4	7.0	5.3	9:30	
12	月				:	
13	火	5.4	5.3	5.3	9:16	
14	水	5.4	6.7	5.4	9:29	
15	木	5.4	7.2	5.3	9:14	
16	金	5.4	6.5	5.3	9:17	
17	土	5.4	7.3	5.3	9:13	
18	日	5.5	6.5	5.3	9:17	
19	月				:	
20	火	5.5	6.7	5.4	9:13	
21	水	5.5	6.1	5.2	9:25	
22	木	5.5	5.8	5.4	9:16	
23	金	5.5	5.6	5.4	9:29	
24	土	5.5	5.5	5.4	9:50	
25	日	5.5	5.9	5.4	9:55	
26	月				:	
27	火	5.5	5.7	5.4	9:15	
28	水	5.4	5.5	5.3	9:15	
29	木	5.4	5.8	5.3	9:21	
30	金	5.4	5.5	5.3	9:11	
31	土	5.3	5.4	5.3	9:13	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリングラー圧力

平成10年2月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	5.3	7.0	5.3	9:13	
2	月				:	
3	火	5.4	6.7	5.3	9:25	
4	水	5.4	7.7	5.4	9:15	
5	木	5.4	6.8	5.4	9:15	
6	金	5.4	6.4	5.4	9:7	
7	土	5.4	8.0	5.4	9:21	
8	日	5.5	6.0	5.4	9:13	①9.6 1min操作
9	月				:	
10	火	5.4	5.4	5.3	9:15	
11	水	5.3	5.4	5.3	9:30	
12	木	5.3	5.5	5.2	9:10	
13	金	5.3	5.3	5.3	9:11	
14	土	5.3	5.3	5.3	9:13	
15	日	5.3	5.8	5.3	9:16	
16	月				:	
17	火	5.3	5.1	5.2	9:17	
18	水	5.3	5.1	5.2	9:17	
19	木	5.2	5.1	5.2	9:09	
20	金	5.2	5.1	5.1	9:10	
21	土	5.2	5.1	5.1	9:20	
22	日	5.2	5.1	5.1	9:12	
23	月				:	
24	火	5.2	5.2	5.2	9:10	
25	水	5.2	5.2	5.2	9:10	
26	木	5.1	5.3	5.1	9:10	
27	金	5.1	5.2	5.1	9:13	
28	土	5.1	5.3	5.1	9:12	
29					:	
30					:	
31					:	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリンクラー圧力

平成 10年 3月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	5.1	5.3	5.1	9:14	
2	月	.	.	.	:	
3	火	8.3	5.7	5.2	9:12	点検時 8.7 kg/cm <sup>2</sup>
4	水	8.4	8.3	8.5	9:20	
5	木	8.2	8.1	8.3	9:26	
6	金	8.0	8.0	8.0	9:12	
7	土	8.0	7.8	8.0	9:30	
8	日	7.9	8.5	7.9	9:20	
9	月	.	.	.	:	
10	火	7.7	8.1	7.8	9:10	
11	水	7.7	9.8	7.7	9:16	
12	木	7.7	9.0	7.7	9:11	
13	金	7.7	8.9	7.7	9:15	
14	土	7.6	8.8	7.6	9:13	
15	日	7.6	8.7	7.6	9:14	
16	月	.	.	.	:	
17	火	7.4	8.3	7.4	9:13	
18	水	7.4	8.0	7.4	9:07	
19	木	7.3	7.8	7.3	9:12	
20	金	7.3	7.8	7.3	9:35	
21	土	7.3	8.0	7.3	9:23	
22	日	7.3	8.0	7.3	9:20	
23	月	.	.	.	:	
24	火	7.2	7.7	7.2	9:12	
25	水	7.2	7.7	7.2	9:16	
26	木	7.2	7.7	7.2	9:17	
27	金	7.2	7.8	7.2	9:13	
28	土	7.3	8.0	7.2	9:16	
29	日	7.3	8.2	7.2	9:17	
30	月	.	.	.	:	
31	火	7.0	7.0	7.0	9:40	

点検時 8.7 kg/cm<sup>2</sup> UP

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリングラー圧力

平成10年4月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	7.0	7.2	7.1	9:08	
2	木	7.0	7.0	7.0	9:18	
3	金	7.0	7.0	7.0	9:21	
4	土	7.0	7.0	7.0	9:19	
5	日	<del>7.0</del> 6.9	<del>7.0</del> 6.9	<del>7.0</del> 6.9	9:15	
6	月	.	.	.	:	
7	火	6.9	8.2	7.0	9:10	
8	水	6.9	8.0	6.9	9:11	
9	木	6.9	8.0	6.9	9:12	
10	金	6.9	7.8	6.9	9:13	
11	土	6.9	7.9	7.0	9:25	
12	日	6.9	8.2	7.0	9:13	
13	月	.	.	.	:	
14	火	7.0	10.2	7.0	9:30	
15	水	7.0	<del>10.2</del> 7.0	7.0	9:12	バルブ操作
16	木	7.0	7.5	7.0	9:15	
17	金	7.0	7.5	7.0	9:25	
18	土	7.0	7.2	7.0	9:15	
19	日	7.0	7.5	7.0	9:18	
20	月	.	.	.	:	
21	火	7.0	7.2	7.0	9:10	
22	水	7.0	7.4	7.0	9:10	
23	木	7.0	7.6	7.0	9:05	
24	金	7.0	7.9	7.1	9:17	
25	土	7.1	8.1	7.1	9:16	
26	日	7.1	8.5	7.1	9:13	
27	月	.	.	.	:	
28	火	7.1	8.8	7.1	9:12	
29	水	7.0	8.6	7.0	9:16	
30	木	7.2	9.2	7.2	9:10	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリンクラー圧力

平成10年5月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	6.0	6.0	6.0	9:12	バルブ操作
2	土	6.2	6.3	6.3	9:12	
3	日	6.2 <sup>4</sup>	6.4	6.3	9:12	
4	月	6.4	6.4	6.4	9:15	
5	火	6.4	6.4	6.4	9:10	
6	水	.	.	.	:	
7	木	6.5	6.5	6.4	9:10	
8	金	6.5	6.6	6.5	9:10	
9	土	6.5	6.7	6.4 <sup>5</sup>	9:15	
10	日	6.5	6.9	6.5	9:15	
11	月	.	.	.	:	
12	火	6.5	7.0	6.5	9:21	
13	水	6.5	6.6	6.5	9:11	
14	木	6.5	6.5	6.5	9:10	
15	金	6.5	6.5	6.5	9:10	
16	土	6.5	6.5	6.5	10:20	
17	日	6.5	6.9	6.5	9:11	
18	月	.	.	.	:	
19	火	6.5	6.9	6.5	9:10	
20	水	6.5	6.9	6.5	9:15	
21	木	6.5	7.0	6.5	9:11	
22	金	6.5	7.1	6.5	9:20	
23	土	6.6	7.5	6.6	9:14	
24	日	6.6	7.7	6.6	9:18	
25	月	.	.	.	:	
26	火	6.6	7.8	6.6	9:14	
27	水	6.6	7.8	6.6	9:12	
28	木	6.6	8.0	6.6	9:10	
29	金	6.6	8.1	6.6	9:45	
30	土	6.7	8.6	6.7	9:20	
31	日	6.7	8.0	6.7	9:00	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 10年 6月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月				:	
2	火	6.7	8.5	6.7	9:10	
3	水	6.7	8.3	6.7	9:12	
4	木	6.7	8.7	6.7	9:18	
5	金	6.7	8.5	6.8	9:16	
6	土	6.7	8.2	6.8	9:12	
7	日	6.7	8.3	6.7	9:15	
8	月				:	
9	火	6.7	7.0	6.6	9:09	
10	水	6.7	7.7	6.7	9:13	
11	木	6.7	7.5	6.6	9:13	
12	金	6.7	7.5	6.7	9:11	
13	土	6.7	7.5	6.7	9:10	
14	日	6.7	7.2	6.7	9:13	
15	月				:	
16	火	6.7	7.1	6.7	9:09	
17	水	6.7	7.3	6.7	9:10	
18	木	6.7	7.7	6.7	9:12	
19	金	6.7	8.1	6.7	9:18	
20	土	6.7	8.2	6.7	9:13	
21	日	6.7	8.4	6.8	9:15	
22	月				:	
23	火	6.8	8.2	6.8	9:15	
24	水	6.8	7.6	6.7	9:08	
25	木	6.8	7.5	6.7	9:13	
26	金	6.8	7.5	6.7	9:17	
27	土	6.8	7.5	6.7	9:10	
28	日	6.7	7.9	6.8	9:20	
29	月				:	
30	火	6.8	8.6	6.8	9:14	
31					:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリンクラー圧力

平成10年7月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	6.8	9.0	6.8	9:18	
2	木	6.8	9.7	6.9	9:13	
3	金	6.8	10.1	6.9	9:11	
4	土	6.8	10.9	6.9	9:10	
5	日	6.9	12.0	7.0	9:16	
6	月	.	.	.	:	
7	火	7.0	7.0	7.0	9:18	11117操作
8	水	7.0	7.7	7.0	9:13	
9	木	7.0	8.2	7.0	9:13	
10	金	7.0	7.9	7.0	10:00	
11	土	7.0	8.2	7.0	9:28	
12	日	7.0	8.2	7.1	9:15	
13	月	.	.	.	:	
14	火	7.0	7.5	7.0	9:12	
15	水	7.0	7.2	7.0	9:14	
16	木	7.0	7.0	7.0	9:10	
17	金	7.0	7.0	7.0	9:15	
18	土	6.9	6.9	6.9	9:13	
19	日	6.9	6.9	6.9	9:18	
20	月	6.9	7.0	6.9	9:28	
21	火	.	.	.	:	
22	水	6.9	7.3	6.9	9:15	
23	木	6.9	7.0	6.9	9:02	
24	金	6.9	7.0	6.9	9:15	
25	土	6.9	7.0	6.9	9:14	
26	日	6.9	7.0	6.9	9:12	
27	月	.	.	.	:	
28	火	6.9	7.5	6.9	9:17	
29	水	6.9	7.9	6.9	9:18	
30	木	6.9	7.9	7.0	9:09	
31	金	6.9	8.0	6.9	9:12	



裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成10年 8月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	6.9	8.2	6.9	9:20	
2	日	6.9	8.4	6.9	9:16	
3	月	.	.	.	:	
4	火	7.0	9.0	7.0	9:27	
5	水	7.0	8.0	7.0	9:21	
6	木	7.0	8.4	7.0	9:00	
7	金	7.0	8.5	7.0	9:11	
8	土	7.0	7.8	7.0	9:16	
9	日	7.0	8.1	7.0	9:35	
10	月	<del>6.9</del>	<del>8.2</del>	<del>7.0</del>	:	
11	火	6.9	8.0	7.0	9:20	
12	水	6.9	8.3	7.0	9:17	
13	木	7.0	8.8	7.0	9:14	
14	金	7.0	9.3	7.0	9:17	
15	土	7.0	10.0	7.0	9:12	
16	日	7.0	10.4	7.0	9:15	
17	月	.	.	.	:	
18	火	7.0	11.0	7.0	9:21	
19	水	7.0	11.5	7.0	9:14	バルブ操作
20	木	6.0	8.0	6.0	9:21	
21	金	6.4	6.7	6.3	9:07	
22	土	6.5	6.7	6.3	9:16	
23	日	6.5	7.0	6.4	9:38	
24	月	<del>6.4</del>	<del>6.7</del>	<del>6.4</del>	<del>9:12</del>	
25	火	6.54	6.7	6.4	9:12	
26	水	6.5	6.8	6.5	9:12	
27	木	6.4	6.5	6.4	9:16	
28	金	6.4	6.6	6.4	9:15	
29	土	6.4	6.5	6.4	9:15	
30	日	6.4	6.5	6.4	9:30	
31	月	.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成10年9月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	6.5	6.4	6.5	9:40	
2	水	6.4	6.4	6.3	9:16	
3	木	6.4	6.4	6.4	9:16	
4	金	6.4	6.4	6.7	9:24	
5	土	6.4	6.4	6.4	9:12	
6	日	6.4	6.3	6.3	9:20	
7	月				:	
8	火	点検 8.7	点検 <del>8.8</del> 8.8	点検 8.8	:	
9	水	8.6	8.3	8.5	9:13	
10	木	8.2	8.5	8.3	9:17	
11	金	8.2	8.8	8.2	9:16	
12	土	8.2	8.8	8.2	9:15	
13	日	8.1	8.9	8.2	9:16	
14	月				:	
15	火	8.0	8.4	8.0	9:27	
16	水	8.0	8.3	8.0	9:17	
17	木	8.0	8.5	8.0	9:11	
18	金	7.9	8.5	8.0	9:10	
19	土	7.9	8.2	8.0	9:13	
20	日	7.9	8.3	8.0	9:13	
21	月				:	
22	火	7.8	8.5	7.9	9:15	
23	水	7.8	8.5	7.9	9:13	
24	木	7.8	8.4	7.9	9:15	
25	金	7.7	8.2	7.8	9:12	
26	土	7.7	8.2	7.8	9:15	
27	日	7.6	8.0	7.7	9:18	
28	月	<del>X</del>			:	
29	火	7.5	7.5	7.5	9:20	
30	水	7.4	7.4	7.5	9:17	
31					:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成10年10月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	7.5	7.4	7.4	9:50	
2	金	7.5	7.4	7.5	9:30	
3	土	7.5	7.6	7.5	9:23	
4	日	7.5	7.8	7.4	9:13	
5	月	.	.	.	:	
6	火	7.3	7.4	7.3	9:12	
7	水	7.4	7.3	7.4	9:20	
8	木	7.3	7.3	7.3	9:26	
9	金	7.3	7.3	7.3	9:10	
10	土	7.3	7.2	7.3	9:11	
11	日	7.2	7.2	7.2	9:10	
12	月	.	.	.	:	
13	火	7.1	7.1	7.1	9:12	
14	水	(8.0) 7.1	(8.0) 7.0	(7.9) 7.0	9:20	( )の数字は 4中心算取 替管
15	木	7.7	7.8	7.9	9:10	
16	金	7.7	7.6	7.7	9:15	
17	土	7.7	7.6	7.6	9:16	
18	日	7.6	7.6	7.6	9:31	
19	月	.	.	.	:	
20	火	7.5	7.9	7.5	9:10	
21	水	7.4	8.0	7.5	9:11	
22	木	7.3	7.3	7.3	9:12	
23	金	(8.8) 7.2	(8.8) 7.2	(8.8) 7.2	9:15	( )の数字は 4中心算取
24	土	8.5	8.5	8.6	9:20	
25	日	8.3	8.3	8.4	9:12	
26	月	.	.	.	:	
27	火	8.1	8.0	8.2	9:15	
28	水	8.0	8.0	8.0	9:26	
29	木	8.0	8.0	8.0	9:15	
30	金	8.0	8.1	8.0	9:10	
31	土	8.0	8.3	8.0	9:12	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリングラー圧力

平成 10年 11月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	7.9	9.6	8.0	9:21	
2	月				:	
3	火	7.8	9.1	7.9	9:10	
4	水	7.7	8.8	7.8	9:10	
5	木	7.9	8.7	7.8	9:20	
6	金	7.7	8.3	7.7	9:12	
7	土	7.6	7.7	7.7	9:12	
8	日	7.5	7.5	7.5	9:16	
9	月				:	
10	火	7.5	7.5	7.5	9:24	
11	水	7.5			:	
12	木	7.5	7.6	7.5	9:04	
13	金	7.5	7.6	7.5	9:09	
14	土	7.4	7.4	7.5	9:10	
15	日	7.3	7.3	7.3	9:15	
16	月	7.3	7.5	7.3	9:20	
17	火	7.3	7.3	7.3	9:15	
18	水	7.2	7.3	7.3	9:12	
19	木	7.2	7.2	7.2	9:13	
20	金	7.1	7.1	7.1	9:15	
21	土	7.0	7.0	7.0	9:11	
22	日	7.0	7.0	7.0	9:20	
23	月	7.0	8.0	7.0	9:12	
24	火				:	
25	水	7.0	7.0	7.0	8:50	
26	木	7.0	7.0	7.0	9:21	
27	金	7.0	7.0	7.0	9:12	
28	土	7.0	9.6	7.0	9:22	
29	日	7.0	10.5 7.0	7.0	9:16	100L交換済
30	月				:	
31	火				:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 10年 12月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	7.0	7.0	7.0	:	9:12
2	水	7.0	7.0	7.0	:	9:10
3	木	6.9	7.2	6.9	:	9:21
4	金	6.8	6.9	6.9	:	9:13
5	土	6.8	6.9	6.9	:	9:15
6	日	6.8	6.9	6.9	:	9:12
7	月	.	.	.	:	.
8	火	6.8	6.7	6.8	:	9:20
9	水	6.8	7.0	6.7	:	9:13
10	木	6.7	7.8	6.8	:	9:10
11	金	6.7	7.0	6.7	:	9:7
12	土	6.6	6.6	6.6	:	9:20
13	日	6.6	6.6	6.6	:	9:25
14	月	.	.	.	:	.
15	火	6.5	6.6	6.6	9:02	9:2
16	水	6.5	6.5	6.5	9:09	
17	木	6.5	6.5	6.5	9:46	
18	金	6.5	6.4	6.5	9:16	
19	土	6.5	7.6	6.5	9:16	
20	日	6.5	7.0	6.4	8:10	
21	月	.	.	.	:	.
22	火	6.5	6.5	6.5	8:10	
23	水	6.4	6.4	6.4	9:15	
24	木	6.5	7.2	6.5	9:10	
25	金	6.5	6.9	6.4	9:10	
26	土	6.4	6.6	6.4	9:15	
27	日	.	.	.	:	.
28	月	.	.	.	:	.
29	火	.	.	.	:	.
30	水	.	.	.	:	.
31	木	.	.	.	:	.

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 11 年 1 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	.	.	.	:	
2	土	.	.	.	:	
3	日	.	.	.	:	
4	月	.	.	.	:	
5	火	.	.	.	:	
6	水	6.1	6.0	6.0	9:14	
7	木	6.1	6.0	6.0	9:11	
8	金	6.1	6.0	6.0	9:09	
9	土	6.1	6.8	6.0	9:14	
10	日	6.1	6.3	6.0	9:07	
11	月	.	.	.	:	
12	火	6.0	6.6	6.1	9:13	
13	水	6.0	7.7	6.1	9:19	
14	木	6.0	8.6	6.1	9:15	
15	金	6.0	6.0	6.0	8:05	
16	土	6.0	6.1	6.0	9:20	
17	日	6.0	6.0	6.0	7:50	
18	月	.	.	.	:	
19	火	6.0	6.0	6.0	9:15	
20	水	6.1	6.4	6.0	9:17	
21	木	6.1	6.0	6.0	9:10	
22	金	6.1	7.1	6.0	9:13	
23	土	6.1	8.6	6.0	8:05	
24	日	6.2	9.2	6.1	9:15	
25	月	.	.	.	:	
26	火	6.1	6.5	6.1	9:17	
27	水	6.1	7.0	6.0	9:12	
28	木	6.1	6.5	6.1	9:12	
29	金	6.1	6.1	6.1	9:15	
30	土	6.1	6.0	6.1	9:12	
31	日	6.0	6.0	6.0	9:12	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成11年2月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月				:	
2	火	6.0	6.0	6.0	9:20	
3	水	6.0	6.1	6.0	9:12	
4	木	6.0	6.3	6.0	9:13	
5	金	6.0	6.0	6.0	9:09	
6	土	6.0	6.0	6.0	9:37	
7	日	6.0	6.0	6.0	8:25	
8	月				:	
9	火	6.0	6.3	6.0	9:12	
10	水	6.0	6.2	6.0	9:10	
11	木	6.0	6.1	6.0	9:15	
12	金	6.0	6.5	6.0	9:18	
13	土	5.9	6.2	6.0	9:10	
14	日	5.9	6.7	5.9	9:10	
15	月				:	
16	火	5.9	6.0	5.9	8:57	
17	水	5.9	5.9	5.9	9:15	
18	木	6.0	7.0	6.0	9:08	
19	金	6.0	8.7	6.0	9:14	
20	土	6.0	7.6	6.0	9:20	
21	日	6.0	8.7	6.0	9:09	
22	月				:	
23	火	6.0	7.6	6.0	9:16	
24	水	5.9	7.0	5.9	9:12	
25	木	5.9	6.5	5.9	9:20	
26	金	5.9	6.3	5.9	9:15	
27	土	5.9	6.2	5.9	9:12	
28	日	5.9	6.2	5.9	9:16	
29	/				:	
30	/				:	
31	/				:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 11年 9月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月				:	
2	火	5.9	6.0	5.9	9:12	
3	水	5.9	6.0	5.9	9:14	
4	木	5.9	6.0	5.9	9:12	
5	金	5.9	6.0	5.9	9:11	
6	土	5.9	6.0	5.9	8:03	
7	日	5.9	6.0	5.9	9:22	
8	月				:	
9	火	8.69	8.64	8.09	9:11	点検
10	水	8.5	8.3	8.3	9:12	
11	木	8.2	8.1	8.2	9:12	
12	金	8.0	8.0	8.1	9:10	
13	土	7.9	7.9	8.0	9:20	
14	日	7.9	7.9	7.9	9:10	
15	月				:	
16	火	7.9	8.0	8.0	9:10	
17	水	7.9	8.3	7.9	9:28	
18	木	7.9	8.4	7.9	9:14	
19	金	7.9	8.5	7.8	9:10	
20	土	7.7	8.6	7.8	9:15	
21	日	7.7	9.6	7.7	9:11	
22	月	7.6	8.7	7.6	9:08	
23	火				:	
24	水	7.5	8.7	7.6	9:16	
25	木	7.6	8.5	7.6	9:10	
26	金	7.6	8.5	7.7	9:18	
27	土	7.6	8.5	7.7	9:11	
28	日	7.8	9.0	7.7	9:20	
29	月				:	
30	火	7.5	9.3	7.5	9:17	
31	水	7.5	8.4	7.5	9:19	



裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 11年 4月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	7.5	8.0	7.5	9:11	
2	金	7.5	8.0	7.5	9:24	
3	土	7.5	8.0	7.5	9:17	
4	日	7.5	7.9	7.5	9:10	
5	月	.	.	.	:	
6	火	7.5	7.8	7.5	9:20	
7	水	7.4	7.7	7.4	9:10	
8	木	7.3	7.6	7.3	9:12	
9	金	7.3	7.4	7.3	9:12	
10	土	7.4	7.4	7.4	9:35	
11	日	7.3	7.3	7.3	9:15	
12	月	.	.	.	:	
13	火	7.4	8.8	7.3	9:13	
14	水	7.4	9.0	7.4	9:08	
15	木	7.4	9.0	7.3	9:13	
16	金	7.4	8.2	7.3	9:12	
17	土	7.4	9.0	7.4	9:15	
18	日	7.4	8.9	7.4	9:18	
19	月	.	.	.	:	
20	火	7.4	9.0	7.4	9:13	
21	水	7.4	9.0	7.4	9:10	
22	木	7.4	9.1	7.4	9:13	
23	金	7.4	9.3	7.4	9:16	
24	土	7.4	9.2	7.4	9:20	
25	日	7.4	9.0	7.4	9:15	
26	月	.	.	.	:	
27	火	7.5	10.4	7.5	8:19	
28	水	7.5	10.3	7.5	9:10	
29	木	7.5	10.6	7.5	9:09	
30	金	7.5	10.3	7.5	9:07	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 11 年 5 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	7.5	9.9	7.5	9:30	
2	日	7.5	9.6	7.5	9:12	
3	月	7.5	9.6	7.5	9:16	
4	火	7.4	9.7	7.4	9:13	
5	水	7.4	9.7	7.4	9:12	
6	木	.	.	.	:	
7	金	7.4	10.0	7.4	9:12	
8	土	7.5	10.1	7.5	9:35	
9	日	7.5	10.6	7.5	8:47	
10	月	.	.	.	:	
11	火	7.5	11.0	7.5	9:04	
12	水	7.5	11.3	7.5	9:13	
13	木	7.5	11.6	7.5	9:10	
14	金	7.5	12.0	7.5	9:11	
15	土	7.5	12.3	7.5	9:09	
16	日	7.5	12.4	7.5	9:17	
17	月	.	.	.	:	
18	火	7.5	11.8	7.6	9:08	
19	水	7.5	11.7	7.5	9:15	
20	木	7.5	11.5	7.6	9:12	
21	金	7.5	11.5	7.5	9:08	
22	土	7.5	11.6	7.5	9:25	
23	日	7.5	12.0	7.5	9:12	
24	月	.	.	.	:	
25	火	7.6	12.7	7.6	9:10	ハンドル操作 7.0に
26	水	8.0	3.0	8.0	9:10	
27	木	1.0	1.2	1.0	9:19	
28	金	1.0	1.2	1.0	9:06	
29	土	1.0	1.2	1.0	9:09	
30	日	1.0	1.2	1.1	9:12	
31	月	.	.	.	:	

裾野市民文化センター 点検報告  
スプリングラー圧力

平成 11年 6月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	1.0 <sup>(8.5)</sup>	1.2 <sup>(8.5)</sup>	1.1 <sup>(8.5)</sup>	8:30 8:02	
2	水	7.9	8.1	8.0	9:12	
3	木	7.6	8.1	7.7	9:10	
4	金	7.4	8.2	7.3	9:12	
5	土	7.2	8.3	7.2	9:12	
6	日	7.1	8.9	7.1	9:13	
7	月	.	.	.	:	
8	火	7.0	9.2	6.9	9:20	
9	水	6.9	9.0	6.8	9:10	
10	木	8.9	9.0	6.8	9:12	
11	金	8.8	9.2	6.7	9:15	
12	土	6.7	9.2	6.6	9:17	
13	日	6.7	9.4	6.6	9:13	
14	月	.	.	.	:	
15	火	6.8	9.9	6.5	9:10	
16	水	6.8	10.0	6.5	9:12	
17	木	6.5	10.2	6.5	9:16	
18	金	6.5	10.3	6.5	8:00	
19	土	6.5	9.7	6.5	9:00	
20	日	6.5	9.2	6.3	7:50	
21	月	.	.	.	:	
22	火	6.3	8.8	6.3	9:20	
23	水	6.4	8.8	6.4	9:10	
24	木	8.4	8.5	6.4	9:10	
25	金	6.4	8.5	6.3	9:10	
26	土	6.3	8.6	6.3	9:15	
27	日	6.3	8.6	6.3	9:19	
28	月	.	.	.	:	
29	火	6.3	8.8	6.3	9:10	
30	水	6.2	8.5	6.2	9:10	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター 一点検報告  
スプリンクラー圧力

平成 11年 7月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	6.2	8.5	6.2	9:13	
2	金	6.2	8.4	6.2	9:12	
3	土	6.2	8.6	6.2	9:17	
4	日	6.2	8.7	6.2	9:13	
5	月				:	
6	火	6.2	8.8	6.2	9:23	
7	水	6.2	8.8	6.2	9:07	
8	木	6.2	8.7	6.2	9:06	
9	金	6.2	8.9	6.2	9:38	
10	土	6.2	8.8	8.2	9:20	
11	日	6.2	9.0	6.2	9:15	
12	月				:	
13	火	6.2	9.4	6.2	9:12	
14	水	6.2	9.6	6.2	9:16	
15	木	6.2	9.8	6.2	9:11	
16	金	6.2	10.1	6.2	9:13	
17	土	6.2	10.5	6.2	8:03	
18	日	6.2	10.9	6.2	9:15	
19	月				:	
20	火	6.2	11.6	6.2	9:13	
21	水	6.2	11.5	6.2	9:09	
22	木	6.2	11.6	6.2	9:06	
23	金	6.2	11.8	6.2	9:17	
24	土	6.2	11.3	6.2	9:19	
25	日	6.2	11.7	6.2	9:19	
26	月				:	
27	火	6.2	12.3	6.2	9:12	
28	水	6.2	12.2	6.2	9:10	
29	木	6.2	12.0	6.2	9:15	
30	金	6.2	12.0	6.2	9:30	
31	土	6.2	12.4	6.3	9:30	

裾野市民文化センター 点検報告  
スプリンクラー圧力

平成 11年 8月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	6.2	13.0	6.2	9:14	
2	月	.	.	.	:	
3	火	6.3	13.6	6.3	9:09	
4	水	6.3	13.6	6.3	9:03	
5	木	6.3	13.7	6.3	9:25	
6	金	6.3	14.0	6.3	9:12	
7	土	6.3	14.8	6.3	9:14	
8	日	6.3	13.6	6.3	9:12	
9	月	.	.	.	:	
10	火	6.3	13.5	6.2	9:10	
11	水	6.3	13.5	6.3	9:11	
12	木	6.3	13.3	6.3	9:12	
13	金	6.3	13.3	6.3	9:23	
14	土	6.3	13.2	6.3	9:16	
15	日	6.3	12.9	6.3	9:20	
16	月	.	.	.	:	
17	火	6.3	12.3	6.3	9:15	
18	水	6.3	12.3	6.3	9:16	
19	木	6.3	11.2	6.3	10:30	
20	金	6.3	11.0	6.3	9:14	
21	土	6.3	11.4	6.3	9:17	
22	日	6.3	11.8	6.2	9:12	
23	月	.	.	.	:	
24	火	6.3	12.4	6.2	9:00	
25	水	6.3	12.8	6.3	9:25	
26	木	6.3	10.2	6.3	9:13	
27	金	6.3	11.1	6.3	9:15	
28	土	6.3	11.7	6.3	9:16	
29	日	6.3	12.0	6.3	9:12	
30	月	.	.	.	:	
31	火	6.3	12.9	6.3	9:15	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 11年 9月分

8.0 A.3 A.0

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	6.3	13.2	6.3	9:14	
2	木	6.3	13.3	6.2	9:30	
3	金	6.3	13.3	8.3	9:17	
4	土	6.3	13.0	6.3	9:12	
5	日	6.3	11.0	6.3	9:15	
6	月	.	.	.	:	
7	火	8.8	9.9	8.8	10:30	消滅設備点検
8	水	8.7	9.9	8.8	9:12	
9	木	8.7	10.0	8.8	9:12	
10	金	8.7	10.2	8.7	9:12	
11	土	8.7	10.3	8.7	9:15	
12	日	8.7	9.1	8.7	9:18	
13	月	.	.	.	:	
14	火	8.6	9.6	8.5	9:00	
15	水	8.5	9.0	8.5	7:25	
16	木	8.5	9.0	8.5	9:12	
17	金	8.5	9.0	8.5	9:13	
18	土	8.5	9.0	8.5	9:00	
19	日	8.3	9.0	8.3	9:18	20日予定常備点検
20	月	.	.	.	:	
21	火	8.7	9.2	8.7	9:13	
22	水	8.7	9.2	8.7	9:12	
23	木	8.7	9.0	8.7	9:08	
24	金	8.6	8.7	8.7	9:14	
25	土	1.2	1.3	1.2	9:12	
26	日	1.2	1.3	1.2	9:15	
27	月	.	.	.	:	
28	火	1.3	1.4	1.2	9:19	
29	水	1.3	1.4	1.2	9:18	調整後 8.8
30	木	8.3	8.3	8.3	9:10	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリングロー圧力

平成 11年 10月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	8.0	8.3	8.0	9:15	
2	土	7.8	8.2	7.7	8:06	
3	日	7.6	8.2	7.5	9:15	
4	月	.	.	.	:	
5	火	7.2	7.7	7.2	9:15	
6	水	7.0	7.1	7.1	9:17	
7	木	7.0	7.0	7.0	9:25	
8	金	7.8	7.8	7.3	9:50 9:14	710 圧
9	土	8.5	8.4	8.5	9:13	
10	日	8.1	8.2	8.2	9:12	
11	月	7.9	7.9	7.9	9:14	
12	火	.	.	.	:	
13	水	7.5	7.5	7.4	9:14	
14	木	7.5	7.7	7.4	8:58	
15	金	7.4	8.0	7.4	9:07	
16	土	7.3	7.7	7.3	9:10	
17	日	7.3	7.6	7.3	9:12	
18	月	.	.	.	:	
19	火	7.0	7.0	7.0	9:04	
20	水	6.9	6.9	6.9	9:12	
21	木	6.8	6.8	6.8	9:18	
22	金	6.6	6.8	6.7	9:10	
23	土	6.6	6.7	6.6	9:12	
24	日	6.5	6.5	6.5	9:12	
25	月	.	.	.	:	
26	火	6.4	6.4	6.4	9:09	
27	水	6.3	6.3	6.3	9:08	
28	木	6.2	6.2	6.2	9:10	
29	金	6.2	6.2	6.2	9:30	
30	土	6.2	6.2	6.2	9:13	
31	日	6.2	6.3	6.2	9:21	

裾野市民文化センター 点検報告  
スプリンクラー圧力

平成 11 年 1 月分

日	曜	空気圧力kg/cmf	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月				:	
2	火	6.1	6.5	6.1	9:12	
3	水	6.1	6.3	6.1	9:12	
4	木	6.0	6.2	6.0	9:10	
5	金	6.0	6.0	6.0	9:15	
6	土	6.0	6.0	6.0	9:10	
7	日	5.9	6.0	5.9	9:13	
8	月				:	
9	火	5.9	5.9	5.9	9:26	
10	水	5.8	5.8	5.8	8:00	
11	木	5.7	5.9	5.7	8:11	
12	金	5.7	5.8	5.7	9:14	
13	土	5.7	5.8	5.7	9:13	
14	日	5.7	5.8	5.7	9:15	
15	月				:	
16	火	5.6	5.8	5.6	9:08	
17	水	5.6	5.7	5.6	9:09	
18	木	5.6	6.1	5.6	9:12	
19	金	5.5	5.8	5.5	9:15	
20	土	5.5	5.5	5.5	9:13	
21	日	5.5	6.3	5.4	9:11	
22	月				:	
23	火	5.4	6.5	5.4	9:06	
24	水	5.4	6.0	5.4	9:25	
25	木	5.3	5.8	5.3	8:59	
26	金	5.2	5.7	5.2	9:23	
27	土	5.2	5.5	5.2	9:14	
28	日	5.7	5.3	5.1	9:16	
29	月				:	
30	火	5.0	5.0	5.0	9:30	
31					:	



裾野市民文化センター 一点検報告  
 スプリングマン圧力

平成 11 年 12 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	5.0	5.0	5.0	9:16	
2	木	5.0	5.0	5.0	9:12	
3	金	4.8	5.0	4.9	9:10	
4	土	4.8	5.0	4.9	9:15	
5	日	4.8	5.0	4.9	9:29	
6	月	.	.	.	:	
7	火	4.8	5.4	4.9	9:07	
8	水	4.7	5.1	4.8	8:00	
9	木	4.7	5.7	4.7	9:11	
10	金	4.7	5.4	4.7	9:08	
11	土	4.7	5.1	4.7	9:12	
12	日	4.6	5.0	4.6	7:50	
13	月	.	.	.	:	
14	火	4.5	5.0	4.5	9:10	
15	水	4.5	5.0	4.5	9:08	
16	木	4.5	5.3	4.5	9:10	
17	金	4.5	5.0	4.5	9:14	
18	土	4.5	5.0	4.5	9:15	
19	日	4.5	5.1	4.5	9:11	
20	月	.	.	.	:	
21	火	4.4	4.7	4.4	9:45	
22	水	4.4	5.0	4.5	9:10	
23	木	4.4	5.2	4.4	9:11	
24	金	4.4	5.0	4.4	9:25	
25	土	4.4	5.0	4.4	9:18	
26	日	4.4	5.3	4.4	8:06	
27	月	.	休館日	.	.	
28	火	4.3	4.8	4.3	9:09	
29	水	.	.	.	:	
30	木	.	.	.	:	
31	金	.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングタワー圧力

平成 12 年 1 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	.	.	.	:	
2	日	.	.	.	:	
3	月	.	.	.	:	
4	火	.	.	.	:	
5	水	.	.	.	:	
6	木	4.1	4.3	4.2	9:13	
7	金	4.1	4.2	4.2	9:31	
8	土	4.2	4.2	4.1	7:55	
9	日	8.8 4.2	8.8 4.9	8.8 4.2	9:13	運転圧力調整 9/2
10	月	8.7	9.8	8.8	8:35	
11	火	.	.	.	:	
12	水	8.6	8.9	8.7	7:55	
13	木	8.6	11.1	8.7	9:10	
14	金	8.5	11.2	8.5	9:15	
15	土	8.4	10.1	8.4	9:25	
16	日	8.4	9.3	8.4	9:15	
17	月	.	.	.	:	
18	火	8.3	9.6	8.3	9:11	
19	水	8.3	10.8	8.3	9:11	
20	木	8.3	11.4	8.3	9:50	
21	金	8.2	10.0	8.2	9:11	
22	土	8.1	11.4	8.0	8:16	
23	日	8.1	11.6	8.0	7:56	
24	月	.	.	.	:	
25	火	8.0	10.0	8.0	9:10	
26	水	7.9	8.9	7.9	9:13	
27	木	7.8	8.8	7.8	9:18	
28	金	7.6	7.8	7.7	9:13	
29	土	7.5	8.2	7.5	9:12	
30	日	7.5	7.8	7.5	9:13	
31	月	.	.	.	:	

裾野市民文化センター 点検報告  
スプリングロー圧力

平成 12年 2月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	7.4	7.4	7.4	9:04	
2	水	7.3	7.4	7.3	9:08	
3	木	7.2	7.6	7.3	9:09	
4	金	7.2	7.2	7.2	9:09	
5	土	7.1	7.1	7.1	9:11	
6	日	7.1	7.0	7.1	8:04	
7	月	.	.	.	:	
8	火	7.7	7.7	7.2	9:10	
9	水	7.7	7.3	7.2	9:18	
10	木	7.0	7.1	7.1	9:07	
11	金	7.0	7.0	7.0	9:15	
12	土	7.0	7.0	7.0	9:11	
13	日	7.0	7.0	6.9	9:10	
14	月	.	.	.	:	
15	火	6.9	6.9	6.9	9:07	
16	水	6.9	6.9	6.9	8:01	
17	木	6.9	6.8	6.9	7:53	
18	金	6.8	6.7	6.8	9:11	
19	土	6.8	6.7	6.7	8:03	
20	日	6.7	6.7	6.7	9:15	
21	月	.	.	.	:	
22	火	6.7	6.8	6.7	9:07	
23	水	6.5	6.7	6.6	9:10	
24	木	6.6	6.7	6.6	9:25	
25	金	6.5	6.6	6.6	9:34	
26	土	6.5	6.6	6.5	9:15	
27	日	6.5	6.6	6.5	9:17	
28	月	.	.	.	:	
29	火	6.6	7.0	6.5	9:12	
30		.	.	.	:	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 12 年 3 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	6.5	7.0	6.5	9:13	
2	木	6.5	6.9	6.5	9:09	
3	金	6.5	6.7	6.5	9:10	
4	土	6.5	8.2	8.5	7:52	
5	日	6.6	7.7	6.6	7:46	
6	月				:	
7	火	<sup>点検(8.7)</sup> 6.6	<sup>点検(8.7)</sup> 8.6	<sup>点検(8.7)</sup> 6.6	9:10	
8	水	7.5	8.0	7.7	9:26	
9	木	7.0	7.6	7.0	9:14	
10	金	6.5	7.1	6.5	9:12	
11	土	6.9	6.9	6.1	9:12	
12	日	5.8	7.9	5.8	9:12	
13	月				:	
14	火	5.4	7.0	5.4	9:11	
15	水	5.5	7.4	5.3	9:08	
16	木	5.1	7.7	5.1	9:12	
17	金	5.1	7.0	5.0	9:08	
18	土	5.0	6.9	5.0	9:11	
19	日	4.9	6.8	5.0	9:13	
20	月	6.9	6.6	6.9	8:02	
21	火				:	
22	水	4.8	7.2	6.9	9:08	
23	木	4.7	7.0	4.8	9:10	
24	金	<sup>8.8</sup> 4.7	<sup>8.8</sup> 6.9	<sup>8.8</sup> 4.7	9:11	9:35 異常
25	土	8.6	8.8	8.7	9:07	
26	日	8.3	8.6	8.4	9:12	
27	月				:	
28	火	8.0	8.0	8.0	9:18	
29	水	7.8	8.0	8.0	9:06	
30	木	7.7	8.0	7.9	9:12	
31	金	7.6	8.0	7.7	9:18	

裾野市民文化センター 点検報告  
 スプリングロー圧力

平成22年 4月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	7.5	8.1	7.5	9:15	
2	日	7.4	8.8	7.5	9:17	
3	月	.	.	.	:	
4	火	7.4	10.0	7.4	9:18	
5	水	7.4	9.8	7.4	9:19	
6	木	7.4	9.4	7.4	9:01	
7	金	7.4	9.4	7.4	9:08	
8	土	7.3	9.4	7.3	9:55	
9	日	7.3	9.4	7.3	9:09	
10	月	.	.	.	:	
11	火	7.2	9.0	7.2	9:10	
12	水	7.1	9.3	7.1	9:10	
13	木	7.0	9.8	7.1	9:10	
14	金	7.0	9.7	7.1	9:10	
15	土	7.1	9.9	7.1	9:13	
16	日	7.0	9.8	7.1	9:10	
17	月	.	.	.	:	
18	火	7.0	10.4	7.0	9:17	
19	水	7.0	9.9	7.0	9:25	
20	木	7.0	9.7	7.0	9:17	
21	金	7.0	9.3	7.0	8:01	
22	土	7.0	9.2	7.0	9:18	
23	日	7.0	9.3	7.0	9:51	
24	月	.	.	.	:	
25	火	7.0	9.2	7.0	9:10	
26	水	7.0	9.2	7.0	9:12	
27	木	7.0	9.0	7.0	9:11	
28	金	7.0	8.9	7.0	9:22	
29	土	7.0	8.9	7.0	9:11	
30	日	6.9	8.9	6.9	9:15	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 12年 5月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	.	.	.	:	
2	火	7.0	9.0	7.0	9:09	
3	水	6.9	9.3	6.9	9:15	
4	木	6.9	9.5	6.9	9:15	
5	金	6.9	9.5	6.9	9:14	
6	土	6.9	9.6	6.9	9:10	
7	日	6.9	9.8	6.9	9:07	
8	月	7.0	10.0	7.0	9:07	
9	火	7.0	.	.	:	
10	水	7.0	10.3	7.0	9:12	
11	木	7.0	10.9	7.0	9:12	
12	金	7.0	11.0	7.0	9:15	
13	土	7.0	11.2	7.0	9:13	
14	日	7.0	11.3	7.0	9:08	
15	月	7.0	11.3	7.0	9:11	
16	火	7.0	11.3	7.0	8:08	
17	水	7.0	11.3	7.0	9:07	
18	木	7.0	11.2	7.0	9:06	
19	金	7.0	11.0	7.0	9:13	
20	土	7.0	11.0	7.0	9:07	
21	日	7.0	11.0	7.0	7:57	
22	月	.	.	.	:	
23	火	7.0	11.5	7.0	9:12	
24	水	7.0	11.7	7.0	9:10	
25	木	7.0	12.1	7.0	9:10	
26	金	7.0	12.5	7.0	9:15	
27	土	7.0	13.5	7.1	9:09	
28	日	7.0	13.2	7.0	7:58	
29	月	.	.	.	:	
30	火	7.0	13.3	7.0	8:57	
31	水	7.1	13.3	7.0	7:56	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 12年 6月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	7.0	10.0	7.0	7:42	
2	金	7.0	10.0	7.0	7:59	
3	土	7.0	13.0	7.1	9:00	
4	日	7.0	10.8	7.0	7:49	
5	月	.	.	.	:	
6	火	7.0	13.0	7.1	9:10	
7	水	7.0	13.0	7.1	9:12	
8	木	7.0	10.7	7.1	9:16	
9	金	7.0	14.1	7.1	9:25	
10	土	7.0	13.8	7.1	9:10	
11	日	7.0	13.2	7.1	9:13	
12	月	.	.	.	:	
13	火	7.0	11.7	7.0	9:14	
14	水	7.0	11.3	7.0	9:16	
15	木	7.0	10.8	7.0	8:50	
16	金	7.0	10.8	7.0	9:16	
17	土	7.0	10.8	7.0	9:06	
18	日	7.0	11.0	7.0	8:02	
19	月	.	.	.	:	
20	火	7.0	11.1	7.0	9:10	
21	水	7.0	11.4	7.0	9:17	
22	木	7.0	11.7	7.0	9:12	
23	金	7.0	12.3	7.0	9:10	
24	土	7.0	12.3	7.0	9:10	
25	日	7.0	12.3	7.0	9:15	
26	月	.	.	.	:	
27	火	7.0	12.0	7.0	9:37	
28	水	7.0	12.3	7.0	8:00	
29	木	7.0	12.0	7.0	9:12	
30	金	7.0	12.0	7.0	9:09	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングロー圧力

平成12年7月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	7.0	12.0	7.0	7:52	
2	日	7.0	12.0	7.0	7:45	
3	月				:	
4	火	7.0	12.5	7.0	9:12	
5	水	7.0	12.9	7.0	9:17	
6	木	7.0	13.0	7.0	9:12	
7	金	7.0	12.5	7.0	9:17	
8	土	7.0	12.3	7.0	9:15	
9	日	6.9	12.0	6.9	9:14	
10	月				:	
11	火	6.9	12.5	6.9	9:11	
12	水	6.9	12.8	6.9	9:08	
13	木	7.0	13.4	7.0	9:10	
14	金	7.0	13.8	7.0	9:12	
15	土	7.0	14.1	7.0	9:14	
16	日	7.0	13.9	7.0	8:09	
17	月				:	
18	火	7.0	14.1	7.0	9:20	
19	水	7.0	15.0	7.0	9:15	
20	木	7.0	15.8	7.0	9:13	
21	金	7.0	15.8	7.1	9:11	
22	土	7.6	14.1	7.1	9:17	
23	日	7.0	14.5	7.1	9:19	
24	月				:	
25	火	7.0	15.0	7.0	9:14	
26	水	7.0	13.6	7.0	9:18	
27	木	7.0	13.6	7.0	7:55	
28	金	7.0	13.6	7.0	9:35	
29	土	7.0	13.7	7.0	9:23	
30	日	7.0	12.0	7.0	7:37	
31	月				:	



裾野市民文化センター点検報告  
スプリンクラー圧力

平成 12 年 8 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	7.0	13.1	7.0	9:11	
2	水	7.0	13.5	7.0	9:10	
3	木	7.0	13.8	7.0	9:13	
4	金	7.0	14.1	7.0	9:30	
5	土	7.0	15.0	7.0	9:12	
6	日	7.0	15.3	7.0	9:20	
7	月	7.0	16.5	7.0	9:09	
8	火	7.0	16.8	7.0	10:30	↓
9	水	7.0	17.0	7.0	9:25	↓
10	木	7.1	16.6	7.1	9:16	↓
11	金	7.1	15.0	7.0	7:40	↓
12	土	7.1	13.7	7.0	7:29	↓
13	日	.	.	.	.	
14	月	.	.	.	.	
15	火	7.0	13.8	7.1	9:10	
16	水	7.0	13.5	7.0	9:18	
17	木	7.0	13.9	7.1	9:13	
18	金	7.0	13.0	7.1	9:16	
19	土	7.0	13.1	7.1	9:22	
20	日	7.0	13.3	7.0	9:17	
21	月	.	.	.	.	
22	火	7.0	13.3	7.0	9:13	
23	水	7.0	13.7	7.0	9:30	
24	木	7.0	13.0	7.0	7:59	
25	金	7.0	12.2	7.1	9:12	
26	土	7.0	13.3	7.1	9:12	
27	日	7.0	14.1	7.1	9:25	
28	月	.	.	.	.	
29	火	7.1	15.0	7.0	9:14	
30	水	7.1	15.3	7.1	9:15	
31	木	7.1	15.6	7.1	9:16	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングロー圧力

平成12年9月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	7.1	15.6	7.1	7:30	
2	土	7.1	15.0	7.1	9:10	
3	日	7.1	14.8	7.1	9:12	
4	月	.	.	.	:	
5	火	8.8	13.5 9.0	7.1 8.9	8:30 10:22	(消防設備点検)
6	水	8.5	8.5	8.6	9:13	
7	木	8.4	8.4	8.4	9:19	
8	金	8.2	8.2	8.1	9:10	
9	土	8.2	8.2	8.1	9:09	
10	日	8.0	8.4	8.1	8:04	
11	月	8.0	8.3	7.9	9:10	
12	火	7.9	8.2	8.0	9:14	
13	水	7.9	.	.	:	
14	木	7.9	8.1	7.9	9:18	
15	金	7.8	7.9	7.9	7:20	
16	土	7.7	8.2	7.8	9:23	
17	日	7.7	8.5	7.8	9:20	
18	月	.	.	.	:	
19	火	7.5	8.0	7.5	9:00	
20	水	7.5	8.0	7.5	9:16	
21	木	7.5	8.0	7.6	9:11	
22	金	7.5	7.9	7.4	9:27	
23	土	7.4	7.8	7.4	7:48	
24	日	7.4	7.6	7.3	7:43	
25	月	.	.	.	:	
26	火	7.2	7.4	7.1	9:22	
27	水	7.0	7.1	7.1	9:08	
28	木	7.0	7.0	7.0	9:17	
29	金	6.9	7.0	6.9	9:10	
30	土	6.8	6.9	6.8	9:13	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングロー圧力

平成12年10月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	四	6.7	6.8	6.7	9:14	
2	月	.	.	.	:	
3	火	6.5	6.5	6.5	9:16	
4	水	6.4	6.5	6.5	7:57	
5	木	6.4	6.5	6.5	9:45	
6	金	6.4	6.5	6.5	7:45	
7	土	6.4	6.5	6.5	9:16	
8	日	6.4	6.4	6.4	7:49	
9	月	6.4	6.4	6.4	9:29	
10	火	.	.	.	:	
11	水	6.2	6.3	6.3	7:53	
12	木	6.2	6.3	6.2	9:15	
13	金	6.2	6.5	6.2	9:09	
14	土	6.2	6.4	6.2	9:10	
15	日	6.2	6.3	6.2	7:44	
16	月	.	.	.	:	
17	火	6.1	6.2	6.1	9:22	
18	水	6.0	6.0	6.0	7:41	
19	木	6.0	6.0	6.0	7:59	
20	金	6.0	6.0	6.0	7:42	
21	土	6.0	6.0	6.0	7:44	
22	日	6.0	6.0	6.0	7:58	
23	月	.	.	.	:	
24	火	5.9	6.0	6.0	9:12	
25	水	5.9	6.0	5.9	9:18	
26	木	5.9	6.0	5.9	9:10	
27	金	5.9	6.0	5.9	9:29	
28	土	5.9	6.0	5.9	9:11	
29	日	5.9	5.9	5.9	9:41	
30	月	.	.	.	:	
31	火	5.6	5.6	5.6	9:40	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングロー圧力

平成12年11月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	5.6	5.6	5.6	9:23	
2	木	5.6	5.6	5.6	9:15	
3	金	5.6	5.9	5.6	8:05	
4	土	5.6	5.9	5.6	7:59	
5	日	5.6	5.9	5.5	7:59	
6	月	.	.	.	:	
7	火	5.5	5.9	5.5	9:08	
8	水	5.5	5.9	5.5	9:20	
9	木	5.5	5.9	5.5	9:11	
10	金	5.5	5.8	5.5	9:24	
11	土	5.5	5.5	5.5	9:11	
12	日	5.5	5.5	5.4	9:08	
13	月	.	.	.	:	
14	火	5.4	5.4	5.4	9:12	
15	水	5.4	5.6	5.3	7:40	
16	木	5.4	5.6	5.3	9:13	
17	金	5.4	5.4	5.3	7:50	
18	土	5.3	5.3	5.3	9:43	
19	日	5.2	5.3	5.2	7:59	
20	月	.	.	.	:	
21	火	5.2	5.3	5.2	9:11	
22	水	5.2	5.3	5.1	9:21	
23	木	5.2	5.3	5.1	9:10	
24	金	8.8/1.2	8.8/1.4	8.8/1.2	9:18	
25	土	7.5	8.0	7.6	9:15	
26	日	6.8	7.7	6.9	9:17	
27	月	.	.	.	:	
28	火	6.4	8.0	6.4	9:20	
29	水	6.3	7.6	6.3	7:50	
30	木	6.3	7.3	6.3	7:50	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター 点検報告  
スプリングラー圧力

平成 12年 12月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	6.1	7.1	6.1	:	
2	土	6.0	6.8	6.0	9:54	
3	日	6.0	6.6	6.0	7:54	
4	月	.	.	.	:	
5	火	6.0	6.3	5.9	9:11	
6	水	5.9	6.2	5.9	9:13	
7	木	5.8	6.1	5.9	9:22	
8	金	5.7	6.1	5.8	9:20	
9	土	5.7	6.0	5.7	9:17	
10	日	5.6	5.9	5.6	7:48	
11	月	<del>5.8</del>	.	.	:	
12	火	5.6	6.6	5.6	7:59	
13	水	5.6	7.3	5.6	7:48	
14	木	5.6	7.4	5.6	7:51	
15	金	5.6	6.6	5.6	7:54	
16	土	5.6	6.4	5.6	7:58	
17	日	5.6	6.1	5.6	8:02	
18	月	.	.	.	:	
19	火	5.5	6.3	5.5	9:16	
20	水	5.5	6.2	5.5	9:11	
21	木	5.5	6.1	5.5	9:08	
22	金	5.5	6.0	5.5	9:09	
23	土	5.5	6.0	5.5	9:12	
24	日	5.5	6.0	5.5	9:13	
25	月	.	.	.	:	
26	火	8.8	8.8	8.8	10:26	
27	水	7.7	8.8	7.8	14:40	
28	木	.	.	.	:	
29	金	.	.	.	:	
30	土	.	.	.	:	
31	日	.	.	.	:	

裾野市民文化センター 点検報告  
 スプリングロー圧力

平成13年 / 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月				:	
2	火				:	
3	水				:	
4	木				:	
5	金				:	
6	土	8.3 4.4	8.8 6.0	8.8 4.3	9:14	圧力調整車6/55
7	日	8.4	8.8	8.3	7:52	
8	月	8.2	8.5	8.3	9:20	
9	火	4.2	4.3	4.2	7:17	7:05 スプリングロー圧力調整車
10	水	8.7	8.8	8.6	9:52	スプリングロー圧力調整車
11	木	8.5	8.8	8.5	9:45	
12	金	8.5	9.0	8.5	7:55	
13	土	8.5	9.0	8.4	7:48	
14	日	1.6	1.4	1.2	7:40	
15	月				:	
16	火	8.9	8.8	8.7	9:19	圧力調整車7:47
17	水	8.7	8.8	8.8	9:16 9:11	
18	木	8.5	7.8	7.5	9:10	
19	金	8.7	8.7	8.7	9:53 9:24	スプリングロー圧力調整車
20	土	8.8 8.5	8.8 8.5	8.8 8.5	9:07 9:15	スプリングロー圧力調整車
21	日	8.5	9.0	8.5	9:18	
22	月				:	
23	火	8.0	8.0	8.0	7:55	
24	水	8.0	8.4	8.0	7:44	
25	木	7.9	8.3	7.9	7:37	
26	金	7.7	7.6	7.6	7:41	
27	土	7.5	7.5	7.4	7:37	
28	日	7.5	8.4	7.4	9:58	
29	月				:	
30	火	7.4	7.5	7.3	9:15	
31	水	7.2	7.2	7.1	9:22	

裾野市民文化センター 一点検報告  
 スプリングロー圧力

平成 18 年 2 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	7.1	7.1	7.1	9:18	
2	金	7.0	7.8	7.1	9:11	
3	土	7.0	8.0	7.0	9:11	
4	日	7.0	8.4	7.0	7:40	
5	月	.	.	.	:	
6	火	7.0	7.4	7.0	7:58	
7	水	8.9	7.0	6.9	7:41	
8	木	8.8	8.8	8.6	13:06 7:45	
9	金	7.6	8.3	7.5	7:48	
10	土	7.3	8.3	7.2	7:48	
11	日	7.7	8.0	7.0	8:36	
12	月	7.0	8.0	6.8	9:10	
13	火	.	.	.	:	
14	水	8.6	7.7	6.5	9:12	
15	木	8.4	7.5	6.3	9:28	
16	金	8.3	7.5	6.1	10:14	
17	土	8.2	7.3	6.0	9:12	
18	日	8.0	7.2	5.9	9:12	
19	月	.	.	.	:	
20	火	8.8	7.7	8.7	18:52 7:12	
21	水	8.5	8.7	8.4	7:35	
22	木	8.3	8.6	8.7	7:46	
23	金	8.0	8.6	7.8	7:58	
24	土	7.8	8.5	7.5	7:52	
25	日	7.6	8.5	7.5	8:08	
26	月	.	.	.	:	
27	火	7.3	8.7	7.1	9:13	
28	水	7.2	8.5	7.1	9:14	
29		.	.	.	:	
30		.	.	.	:	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター 点検報告  
スプリングロー圧力

平成13年 3月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	7.1	8.5	7.0	9:12	
2	金	7.0	8.5	6.9	9:11	
3	土	7.0	8.4	6.8	9:13	
4	日	6.9	8.5	6.8	9:11	
5	月	.	.	.	:	
6	火	8.7	8.5	8.5	7:07	
7	水	8.5	8.4	8.4	7:42	
8	木	8.2	8.5	8.0	7:55	
9	金	8.0	8.5	8.0	7:41	
10	土	7.9	8.5	7.8	8:20	
11	日	7.8	8.5	7.7	7:54	
12	月	.	.	.	:	
13	火	7.5	7.8	7.4	9:12	
14	水	7.3	7.3	7.2	9:12	
15	木	7.2	7.2	7.0	9:18	
16	金	7.0	7.1	7.0	9:15	
17	土	7.0	7.0	6.9	9:10	
18	日	7.0	7.1	6.8	9:11	
19	月	.	.	.	:	
20	火	6.7	7.0	6.5	7:57	
21	水	6.7	7.0	6.5	7:52	
22	木	6.6	7.0	6.5	8:00	
23	金	6.6	7.0	6.5	7:43	
24	土	6.5	6.9	6.5	7:51	
25	日	6.5	6.9	6.3	9:12	
26	月	.	.	.	:	
27	火	6.5	6.9	6.2	9:13	
28	水	6.4	7.1	6.2	7:49	
29	木	6.3	7.0	6.2	9:10	
30	金	6.3	6.7	6.1	9:10	
31	土	6.2	6.3	6.0	9:10	



裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 13 年 4 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	6.1	6.1	5.9	9:21	
2	月	.	.	.	:	
3	火	6.0	6.0	5.7	9:22	
4	水	5.9	6.0	5.7	9:18	
5	木	5.9	6.0	5.7	9:06	
6	金	5.8	6.0	5.7	9:10	
7	土	5.8	6.0	5.6	8:02	
8	日	5.8	6.0	5.5	9:10	
9	月	.	.	.	:	
10	火	5.75	6.0	5.5	7:47	
11	水	5.75	6.0	5.5	9:09	
12	木	5.7	6.0	5.5	9:11	
13	金	5.7	6.0	5.5	7:45	
14	土	5.6	6.1	5.5	9:11	
15	日	5.6	6.1	5.4	7:45	
16	月	.	.	.	:	
17	火	5.6	6.2	5.3	9:13	
18	水	5.6	6.1	5.4	8:01	
19	木	5.6	6.0	5.4	7:54	
20	金	5.6	6.0	5.4	7:50	
21	土	5.6	6.0	5.4	7:48	
22	日	5.6	6.0	5.4	7:45	
23	月	.	.	.	:	
24	火	5.5	5.9	5.3	9:12	
25	水	5.5	5.9	5.3	9:15	
26	木	5.5	5.8	5.2	9:12	
27	金	5.5	5.7	5.2	9:13	
28	土	5.4	5.6	5.2	9:12	
29	日	5.4	5.6	5.2	9:10	
30	月	5.4	5.8	5.2	9:16	
31	/	.	.	.	:	

裾野市民文化センター 点検報告  
 スプリングラー圧力

平成 19 年 5 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	.	.	.	:	
2	水	5.4	5.5	5.2	9:17	
3	木	5.3	5.5	5.1	9:10	
4	金	5.3	5.3	5.1	9:12	
5	土	5.3	5.3	5.1	9:13	
6	日	5.3	5.3	5.1	9:12	
7	月	.	.	.	:	
8	火	5.3	5.3	5.1	9:54	
9	水	5.3	5.3	5.1	10:30	
10	木	5.3	5.5	5.1	9:15	
11	金	5.3	5.5	5.1	9:11	
12	土	5.2	5.5	5.1	9:10	
13	日	5.2	5.5	5.1	9:08	
14	月	.	.	.	:	
15	火	5.3	5.6	5.1	9:13	
16	水	5.3	5.7	5.0	9:21	
17	木	5.3	5.7	5.0	9:11	
18	金	5.2	5.7	5.0	9:09	
19	土	5.2	5.8	5.0	9:12	
20	日	5.2	5.8	5.0	9:30	
21	月	.	.	.	:	
22	火	5.2	5.9	5.1	9:16	
23	水	5.2	5.9	5.1	9:40	
24	木	5.2	5.9	5.1	9:13	
25	金	5.2	5.8	5.1	9:16	
26	土	5.2	5.7	5.0	7:45	
27	日	5.2	5.8	5.0	7:43	
28	月	.	.	.	:	
29	火	5.1	5.7	5.0	9:15	
30	水	5.1	5.7	5.0	9:09	
31	木	5.2	5.6	5.0	9:00	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングロー圧力

平成 19 年 6 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	5.1	5.6	5.0	9:10	
2	土	5.1	5.6	5.0	9:18	
3	日	5.1	5.8	5.0	9:08	
4	月	.	.	.	:	
5	火	5.1	5.7	5.0	9:09	
6	水	5.1	5.8	5.0	9:13	
7	木	5.1	5.8	5.0	9:10	
8	金	5.1	5.8	5.0	9:16	
9	土	5.1	5.8	5.0	9:10	
10	日	5.1	5.8	5.0	9:09	
11	月	.	.	.	:	
12	火	5.1	5.7	5.0	9:11	
13	水	5.1	5.7	5.0	8:50	
14	木	5.1	5.8	5.0	9:24	
15	金	5.1	5.7	5.0	9:21	
16	土	5.0	5.8	5.0	9:04	
17	日	5.0	5.5	4.9	7:40	
18	月	.	.	.	:	
19	火	5.0	5.7	4.9	9:08	
20	水	5.0	5.7	4.9	9:10	
21	木	5.0	5.7	4.9	9:09	
22	金	5.0	5.7	4.9	9:11	
23	土	5.0	5.5	4.9	9:18	
24	日	5.0	5.5	4.9	9:48	
25	月	.	.	.	:	
26	火	5.0	5.4	4.9	9:11	
27	水	5.0	5.4	4.9	9:35	
28	木	5.0	5.5	4.9	9:01	
29	金	5.0	5.5	4.9	9:24	
30	土	5.0	5.6	5.0	7:48	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター 点検報告  
スプリングロー圧力

平成19年 7月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	5.0	5.7	4.9	8:09	
2	月					
3	火	5.0	5.9	4.9	:	
4	水	5.0	5.9	4.9	9:09	
5	木	5.0	6.0	4.9	9:16	
6	金	5.1	6.0	4.9	9:03	
7	土	5.1	6.0	4.9	9:12	
8	日	5.1	6.0	5.0	9:16	
9	月		6.0	5.0	9:08	
10	火	5.1	6.0	5.0	:	
11	水	5.1	6.0	5.0	9:08	
12	木	5.1	6.0	5.0	7:53	
13	金	5.1	5.8	5.0	9:12	
14	土	5.1	5.9	5.0	8:02	
15	日	5.1	5.8	4.9	7:40	
16	月				7:48	
17	火	5.1	6.0	5.0	:	
18	水	5.1	6.0	5.0	9:11	
19	木	5.1	6.0	5.0	9:15	
20	金	5.1	5.9	5.0	9:14	
21	土	5.1	5.6	5.0	9:11	
22	日	5.1	5.4	5.0	7:44	
23	月				7:48	
24	火	5.0	5.5	5.0	:	
25	水	5.0	5.4	5.0	9:12	
26	木	5.0	5.5	5.0	7:48	
27	金	5.0	5.4	4.9	7:46	
28	土	5.0	5.5	5.0	9:08	
29	日	5.0	5.5	4.9	7:49	
30	月				9:15	
31	火	5.0	5.5	5.0	:	
					9:12	

	I
	18
	19
	20
21	
22	
23	元
24	金
25	土
26	日
27	月
28	火
29	水
30	木
31	金

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成13年8月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	5.0	5.5	4.9	9:14	
2	木	5.0	5.5	4.9	9:12	
3	金	5.0	5.6	4.9	9:13	
4	土	5.0	5.5	4.9	9:15	
5	日	5.0	5.2	4.9	9:34	
6	月	5.0	5.3	4.9	9:05	
7	火	↓	.	.	: ↓	
8	水	5.0	5.2	4.9	9:16	
9	木	5.0	5.1	4.9	9:23	
10	金	5.0	5.1	4.9	9:12	
11	土	5.0	5.1	4.9	9:24	
12	日	5.0	5.0	4.9	8:01	
13	月	.	.	.	:	
14	火	5.0	5.1	4.8	9:10	
15	水	4.9	5.1	4.8	9:22	
16	木	4.9	5.1	4.8	9:21	
17	金	4.9	5.1	4.8	9:35	
18	土	4.9	5.2	4.8	9:14	
19	日	4.9	5.0	4.8	9:16	
20	月	↓4.9	↓5.1	↓4.7	↓9:18	
21	火	↓	↓	↓	↓	
22	水	4.9	5.1	4.7	7:37	
23	木	5.0	5.0	4.7	8:22	
24	金	5.0	5.0	4.8	9:37	
25	土	5.0	5.0	4.8	7:40	
26	日	5.0	5.0	4.7	9:15	
27	月	.	.	.	:	
28	火	4.8	5.2	4.7	9:10	
29	水	4.8	5.3	4.7	9:09	
30	木	4.9	5.3	4.7	9:13	
31	金	4.9	5.3	4.7	9:12	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成13年 9月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	4.9	5.4	4.7	9:12	
2	日	4.9	5.2	4.7	9:13	
3	月	.	.	.	:	
4	火	8.8	8.8	8.6	10:15	点検
5	水	8.5	8.2	7.3	9:12	
6	木	6.9	8.0	6.7	7:48	
7	金	6.5	8.0	6.4	7:58	
8	土	6.1	7.9	6.0	9:10	
9	日	6.0	7.7	5.8	9:20	
10	月	.	.	.	:	
11	火	5.8	7.8	5.6	9:12	
12	水	5.7	7.0	5.5	9:10	
13	木	5.7	7.1	5.4	9:11	
14	金	5.6	7.2	5.4	9:10	
15	土	5.6	7.0	6.5	8:17	
16	日	5.6	6.9	5.4	9:13	
17	月	↓5.6	↓7.1	↓5.4	:	
18	火	↓	↓	↓	9:16	
19	水	5.5	7.1	5.2	9:51	
20	木	5.5	7.3	5.3	9:15	
21	金	5.5	7.3	5.3	9:10	
22	土	5.4	7.0	5.3	7:50	
23	日	5.3	6.4	5.3	9:21	
24	月	5.3	6.0	5.0	9:45	
25	火	.	.	.	:	
26	水	5.2	5.5	5.0	7:48	
27	木	5.2	5.4	5.0	9:16	
28	金	5.2	5.3	5.0	9:18	圧力調整済
29	土	8.8 8.6	8.8 8.4	8.8 8.3	13:10 7:50	
30	日	8.2	8.0	7.6	4:09	
31		7.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリンクラー圧力

平成 23 年 10 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	.	.	.	:	
2	火	7.8	7.8	7.7	9:28	
3	水	7.7	7.6	7.3	9:21	
4	木	7.6	7.8	7.3	9:13	
5	金	7.6	7.8	7.5	9:15	
6	土	7.5	7.9	7.3	7:50	
7	日	7.5	8.2	7.3	7:45	
8	月	7.4	8.7	7.2	9:16	
9	火	.	.	.	:	
10	水	7.2	7.2	7.1	9:12	
11	木	7.1	7.1	7.0	8:15	
12	金	7.0	7.0	7.0	9:08	
13	土	7.0	7.0	6.8	9:33	
14	日	7.0	7.0	6.7	7:50	
15	月	.	.	.	:	
16	火	6.9	6.8	6.6	8:58	
17	水	6.9	6.8	6.6	9:14	
18	木	6.8	6.7	6.6	7:58	
19	金	6.6	6.6	6.5	8:13	
20	土	6.5	6.5	6.4	7:41	
21	日	6.4	6.4	6.3	7:45	
22	月	.	.	.	:	
23	火	6.3	6.3	6.1	9:17	
24	水	6.2	6.4	6.1	9:14	
25	木	6.1	6.5	6.0	9:12	
26	金	6.1	6.5	6.0	8:12	
27	土	6.0	6.3	5.9	7:55	
28	日	6.0	6.1	5.8	7:50	
29	月	.	.	.	:	
30	火	5.9	6.0	5.9	9:33	
31	水	5.9	6.0	5.6	9:14	



裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 28年 11月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	5.8	5.9	5.6	8:30	
2	金	5.8	5.8	5.5	8:13	
3	土	5.7	5.8	5.6	7:31	
4	日	5.6	5.8	5.5	7:43	
5	月	.	.	.	:	
6	火	5.6	5.7	5.4	8:16	
7	水	5.5	5.7	5.3	8:11	
8	木	5.5	5.6	5.3	8:09	
9	金	5.5	5.5	5.2	8:14	
10	土	5.5	5.4	5.2	8:13	
11	日	8.8 8.8 8.8	8.7 8.5	8.8 8.3	14:45 8:17	圧力調整
12	月	.	.	.	:	
13	火	8.2	8.5	8.0	9:25	
14	水	8.2	8.0	7.9	7:47	
15	木	7.9	7.8	7.7	7:47	
16	金	7.9	8.1	7.8	8:20	
17	土	7.8	8.4	7.6	7:58	
18	日	7.7	7.8	7.5	7:42	
19	月	.	.	.	:	
20	火	7.6	8.8	7.4	8:10	
21	水	7.5	8.0	7.3	8:10	
22	木	7.4	7.7	7.2	8:09	
23	金	7.4	7.8	7.2	8:12	
24	土	7.3	7.3	7.1	7:47	
25	日	7.4	8.9	7.2	8:16	
26	月	.	.	.	:	
27	火	7.3	8.5	7.0	7:59	
28	水	7.3	7.8	7.0	7:50	
29	木	7.1	7.2	7.0	7:58	
30	金	7.1	7.0	7.0	7:47	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 18 年 12 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	7.1	7.1	6.9	9:09	
2	日	7.0	7.0	6.9	9:08	
3	月	.	.	.	:	
4	火	7.0	7.1	6.8	9:17	
5	水	→	.	.	:	
6	木	6.9	7.0	6.7	9:59	
7	金	6.9	7.0	6.8	9:08	
8	土	6.9	6.8	6.6	9:53	
9	日	↑6.9	6.8	6.6	9:12	
10	月	↓6.6	6.6	6.5	8:25	
11	火	6.5	7.0	6.5	9:19	
12	水	6.5	6.7	6.3	9:16	
13	木	6.5	6.5	6.3	9:45	
14	金	6.5	6.5	6.3	9:56	
15	土	6.4	6.4	6.3	8:04	
16	日	6.4	8.2	6.2	9:09	
17	月	.	.	.	:	
18	火	6.3	6.8	6.1	9:16	
19	水	6.3	8.0	6.1	9:12	
20	木	6.5	8.0	6.1	9:00	
21	金	6.3	7.1	6.1	9:15	
22	土	6.3	6.7	6.1	9:12	
23	日	6.2	7.6	6.0	9:12	
24	月	6.2	6.9	6.0	9:13	
25	火	6.	.	.	:	
26	水	6.2	6.3	6.0	9:08	
27	木	6.1	6.0	6.0	9:09	
28	金	6.0	6.0	5.9	9:11	
29	土	.	.	.	:	
30	日	.	.	.	:	
31	月	.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成14年 / 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火				:	
2	水				:	
3	木				:	
4	金	5.8	5.9	5.5	9:12	
5	土	5.8	5.8	5.5	9:50	
6	日	5.7	5.4	5.5	9:14	
7	月				:	
8	火	5.7	6.2	5.5	9:10	
9	水	5.7	6.0	5.5	9:29	
10	木	5.7	6.0	5.5	9:29	
11	金	5.7	5.9	5.5	9:59	
12	土	5.7	5.9	5.5	9:69	
13	日	5.7	6.2	5.5	9:41	
14	月	<del>5.7</del>	<del>6.0</del>	<del>5.5</del>	<del>9:50</del>	
15	火				:	
16	水	5.7	6.2	5.5	9:14	
17	木	5.8	7.9	5.5	9:09	
18	金	5.8	8.8	5.6	9:26	
19	土	5.8	7.5	5.6	9:11	
20	日	5.8	8.0	5.6	9:12	
21	月				:	
22	火	5.8	6.9	5.6	9:13	
23	水	5.8	6.5	5.5	9:19	
24	木	5.7	7.6	5.5	9:56	
25	金	5.7	8.2	5.5	9:12	
26	土	5.7	7.3	5.5	9:56	
27	日	5.7	6.6	5.5	9:48	
28	月				:	
29	火	5.7	6.1	5.5	9:16	
30	水	5.6	6.0	5.4	9:08	
31	木	5.6	5.9	5.3	9:09	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成14年2月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	5.5	5.7	5.3	9:12	
2	土	5.5	5.9	5.3	9:08	
3	日	5.5	7.0	5.3	7:50	
4	月	.	.	.	:	
5	火	5.6	6.8	5.4	9:13	
6	水	5.6	6.4	5.5	9:07	
7	木	5.6	6.4	5.4	8:09	
8	金	5.5	6.0	5.3	9:08	
9	土	5.6	6.0	5.4	7:43	
10	日	5.6	6.0	5.4	7:51	
11	月	5.5	5.8	5.4	7:52	
12	火	.	.	.	:	
13	水	5.5	5.7	5.3	7:56	
14	木	5.5	6.0	5.2	9:16	
15	金	5.5	6.8	5.2	7:43	
16	土	5.5	6.8	5.2	9:10	
17	日	5.5	7.0	5.3	7:35	
18	月	.	.	.	:	
19	火	5.5	7.2	5.3	9:13	
20	水	5.5	6.9	5.3	9:24	
21	木	5.5	6.6	5.2	9:21	
22	金	5.5	6.6	5.2	9:23	
23	土	5.5	6.1	5.2	9:10	
24	日	5.5	6.0	5.2	7:52	
25	月	.	.	.	:	
26	火	5.5	6.0	5.2	9:15	
27	水	5.5	6.0	5.2	9:11	
28	木	5.5	6.0	5.2	9:13	
29		.	.	.	:	
30		.	.	.	:	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成14年3月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	5.5	6.0	5.2	9:12	
2	土	5.5	6.0	5.2	9:11	
3	日	5.5	6.5	5.2	9:15	
4	月	.	.	.	:	
5	火	5.5	6.1	5.2	7:48	
6	水	8.7	8.3	8.2	18:44	消防変換
7	木	8.5	9.0	8.4	9:16	
8	金	8.5	8.9	8.3	9:11	
9	土	8.5	9.0	8.2	9:10	
10	日	8.5	9.3	8.2	9:12	
11	月	.	.	.	:	
12	火	8.4	8.9	8.1	9:12	
13	水	8.3	10.0	8.1	9:16	
14	木	8.3	10.0	8.2	9:08	
15	金	8.3	9.9	8.2	9:14	
16	土	8.3	11.0	8.2	9:12	
17	日	8.3	12.3	8.2	9:08	
18	月	.	.	.	:	
19	火	8.3	10.3	8.2	9:09	
20	水	8.2	9.5	8.0	7:47	
21	木	8.4	9.0	8.0	7:57	
22	金	8.3	11.6	8.0	7:44	
23	土	.	.	.	:	
24	日	8.3	11.2	8.1	9:13	
25	月	.	.	.	:	
26	火	8.2	9.9	8.0	9:10	
27	水	8.2	11.8	8.1	9:10	
28	木	8.1	10.1	8.0	9:12	
29	金	8.1	9.3	8.0	9:13	
30	土	8.0	8.9	8.0	9:10	
31	日	8.0	8.8	8.0	9:10	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成14年 4月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月				:	
2	火	8.0	8.8	7.9	9:12	
3	水	8.0	8.7	7.8	9:19	
4	木	8.0	8.8	7.8	9:14	
5	金	8.0	8.8	7.8	7:56	
6	土	8.0	8.8	7.8	7:52	
7	日	8.0	8.7	7.7	7:46	
8	月				:	
9	火	8.0	8.7	7.9	9:11	
10	水	8.0	8.7	7.9	9:12	
11	木	8.0	8.7	7.8	9:08	
12	金	7.9	8.5	7.8	9:13	
13	土	7.9	7.4	7.7	9:10	
14	日	7.8	8.9	7.8	9:12	
15	月				:	
16	火	7.9	8.6	7.6	9:17	
17	水	7.9	8.7	7.6	9:06	
18	木	7.9	8.8	7.6	9:08	
19	金	7.9	8.8	7.6	7:49	
20	土	7.9	9.0	7.6	7:47	
21	日	7.8	8.9	7.6	9:10	
22	月				:	
23	火	7.8	8.3	7.5	9:09	
24	水	7.7	8.4	7.5	9:10	
25	木	7.7	8.7	7.6	9:00	
26	金	7.7	8.5	7.5	9:13	
27	土	7.6	8.6	7.5	9:04	
28	日	7.6	8.1	7.5	9:13	
29	月	7.6	8.0	7.4	9:09	
30	火				:	
31					:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 14年 5月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	7.6	9.0	7.4	9:14	
2	木	7.7	8.7	7.5	9:15	
3	金	7.7	8.8	7.5	7:52	
4	土	7.6	8.8	7.5	9:15	
5	日	7.6	8.8	7.5	9:10	
6	月	<del>7.7</del>	<del>9.0</del>	<del>7.5</del>	<del>9:09</del>	
7	火	.	.	.	.	
8	水	7.7	9.2	7.5	9:12	
9	木	7.7	9.5	7.5	9:13	
10	金	7.7	9.4	7.5	9:50	
11	土	7.6	9.0	7.5	9:12	
12	日	7.6	8.7	7.4	7:32	
13	月	.	.	.	.	
14	火	7.6	9.0	7.4	7:52	
15	水	7.6	9.2	7.4	7:47	
16	木	7.6	9.6	7.4	9:12	
17	金	7.6	9.5	7.4	7:47	
18	土	7.6	9.0	7.4	7:39	
19	日	7.5	9.0	7.3	7:48	
20	月	.	.	.	.	
21	火	7.5	9.1	7.3	9:10	
22	水	7.5	9.0	7.3	8:10	
23	木	7.5	9.0	7.3	9:20	
24	金	7.5	9.0	7.3	9:28	
25	土	7.5	9.0	7.3	9:10	
26	日	7.5	9.6	7.3	7:40	
27	月	.	.	.	.	
28	火	7.5	10.1	7.3	9:25	
29	水	7.5	9.8	7.3	9:19	
30	木	7.5	9.8	7.3	9:10	
31	金	7.5	9.8	7.3	7:47	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 14年 6月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	7.5	9.8	7.0	8:29	
2	日	7.5	9.7	7.0	7:48	
3	月				:	
4	火	7.5	10.3	7.3	9:10	
5	水	7.5	10.3	7.3	9:10	
6	木	7.5	10.5	7.3	9:11	
7	金	7.6	11.0	7.3	9:10	
8	土	7.6	11.7	7.3	9:10	
9	日	7.6	12.0	7.3	9:09	
10	月				:	
11	火	7.6	12.2	7.3	7:45	
12	水	7.6	12.4	7.4	9:17	
13	木	7.6	12.4	7.4	9:40	
14	金	7.6	12.0	7.6	7:48	
15	土	7.6	12.0	7.4	7:45	
16	日	7.6	12.0	7.4	9:17	
17	月				:	
18	火	7.5	11.3	7.3	9:10	
19	水	7.5	10.8	7.3	9:10	
20	木	7.5	10.6	7.3	9:13	
21	金	7.5	10.2	7.2	9:13	
22	土	7.5	10.5	7.2	9:15	
23	日	7.5	10.6	7.2	9:15	
24	月				:	
25	火	7.4	9.5	7.1	9:12	
26	水	7.3	9.2	7.0	9:13	
27	木	7.3	8.5	7.0	9:09	
28	金	7.2	8.2	7.0	9:10	
29	土	7.2	8.2	7.0	9:11	
30	日	7.2	8.2	7.0	7:46	
31					:	



裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成26年7月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月				:	
2	火	7.2	8.9	7.1	9:17	
3	水	7.2	8.9	7.1	9:11	
4	木	7.2	8.9	7.1	9:10	
5	金	7.2	9.3	7.1	9:11	
6	土	7.3	10.7	7.1	9:30	
7	日	7.3	10.9	7.1	9:15	
8	月				:	
9	火	7.4	11.4	7.1	9:19	
10	水	7.4	11.9	7.1	9:09	
11	木	7.4	11.0	7.1	9:24	
12	金	7.4	10.7	7.1	9:39	
13	土	7.4	10.5	7.1	7:46	
14	日	7.4	11.3	7.1	9:12	
15	月				:	
16	火	7.4	11.5	7.2	9:21	
17	水	7.4	10.5	7.1	9:10	
18	木	7.5	11.0	7.1	9:12	
19	金	7.5	11.5	7.1	9:13	
20	土	7.5	11.1	7.1	9:11	
21	日	7.5	10.7	7.1	9:15	
22	月				:	
23	火	7.3	11.6	7.1	9:13	
24	水	7.3	10.6	7.1	9:00	
25	木	7.3	10.6	7.1	7:50	
26	金	7.5	12.0	7.0	9:42	
27	土	7.3	12.8	7.1	9:12	
28	日	7.4	12.5	7.1	7:44	
29	月				:	
30	火	7.4	13.7	7.1	9:12	
31	水	7.4	14.3	7.2	9:18	

文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 14 年 8 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	7.4	13.0	7.1	9:10	
2	金	7.4	14.3	7.2	9:12	
3	土	7.4	15.1	7.2	9:12	
4	日	7.4	15.7	7.2	9:11	
5	月				:	
6	火	7.4	16.4	7.2	7:42	
7	水	7.4	17.0	7.2	8:08	
8	木	7.4	17.4	7.2	7:43	
9	金	7.4	17.6	7.2	9:15	
10	土	7.4	17.4	7.2	7:08	
11	日	7.4	17.0	7.3	7:32	
12	月				:	
13	火	7.4	15.3	7.2	9:10	
14	水	7.4	15.8	7.2	9:11	
15	木	7.4	15.8	7.2	9:14	
16	金	7.4	14.9	7.1	9:07	
17	土	7.4	15.0	7.1	9:07	
18	日	7.18	14.0	7.1	9:08	
19	月				:	
20	火	7.2	12.2	7.0	7:44	
21	水	7.1	12.0	7.0	9:17	
22	木	7.1	12.0	6.9	7:41	
23	金	7.1	10.5	6.9	7:08	
24	土	7.0	10.0	6.9	7:34	
25	日	7.0	10.0	6.8	7:41	
26	月				:	
27	火	7.0	10.4	6.9	9:11	
28	水	7.0	10.0	6.9	9:10	
29	木	7.0	10.4	6.9	9:11	
30	金	7.0	10.9	6.9	9:11	
31	土	7.0	11.2	6.9	9:12	

市民文化センター点検率  
スプリングラー圧力

平成14年 9月

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	7.0	11.7	6.9	9:12	
2	月				:	
3	火	7.0	12.2	6.9	7:48	
4	水	8.7	12.2	8.5	8:17	点検前 清掃時
5	木	8.5	14.1	8.6	9:08	
6	金	8.5	12.8	8.6	9:30	
7	土	8.4	12.5	8.2	9:14	
8	日	8.3	12.0	8.0	9:11	
9	月				:	
10	火	8.1	11.6	8.0	7:07	
11	水	8.0	11.6	8.0	9:10	
12	木	8.0	11.4	8.0	9:12	
13	金	8.0	10.1	7.9	9:17	
14	土	7.9	9.8	7.8	7:00	
15	日	7.7	8.1	7.7	9:11	
16	月	7.6	7.9	7.5	9:11	
17	火				:	
18	水	7.4	7.5	7.2	9:30	
19	木	7.4	7.4	7.2	7:32	
20	金	7.3	7.6	7.1	7:42	
21	土	7.2	7.4	7.0	7:42	
22	日	7.3	7.6	7.0	7:35	
23	月	7.2	7.4	7.0	7:39	
24	火				:	
25	水	7.0	7.0	6.9	9:08	
26	木	7.0	7.0	6.9	9:10	
27	金	7.0	7.0	6.9	9:42	
28	土	6.9	7.0	6.8	9:12	
29	日	6.9	7.0	6.7	9:10	
30	月				:	
31					:	

宇市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成14年10月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	6.8	7.0	6.5	7:47	
2	水	6.8	6.9	6.6	9:16	
3	木	6.8	7.2	6.6	7:56	
4	金	6.8	7.0	6.5	7:42	
5	土	6.7	7.0	6.5	7:43	
6	日	6.7	7.0	6.5	9:11	
7	月				:	
8	火	6.7	7.0	6.5	9:15	
9	水	6.6	7.0	6.5	9:12	
10	木	6.6	6.9	6.5	9:13	
11	金	6.6	6.7	6.3	9:10	
12	土	6.5	6.5	6.3	9:08	
13	日	6.5	6.5	6.2	9:14	
14	月	6.4	6.5	6.2	9:12	
15	火				:	
16	水	6.4	6.5	6.2	9:10	
17	木	6.4	6.5	6.1	7:40	
18	金	6.4	6.5	6.1	7:44	
19	土	6.4	6.5	6.1	7:35	
20	日	6.4	6.5	6.1	7:16	
21	月				:	
22	火	6.3	6.3	6.1	9:09	
23	水	6.2	6.2	6.0	9:12	
24	木	6.2	6.2	6.0	9:08	
25	金	6.2	6.2	6.0	9:13	
26	土	6.1	6.1	6.0	9:09	
27	日	6.1	6.1	6.0	9:13	
28	月				:	
29	火	6.0	6.0	5.7	9:30	
30	水	5.9	5.9	5.6	9:20	
31	木	5.8	6.0	5.6	7:46	

8.8

8.9

8.8

予市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成14年11月

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	8.0 <sup>28</sup>	8.5 <sup>28</sup>	7.8 <sup>25</sup>	7:40	
2	土	8.5	9.0	8.4	9:12	
3	日	8.1	8.5	8.0	9:17	
4	月	8.0	8.0	7.7	7:40	
5	火	.	.	.	:	
6	水	7.5	7.5	7.5	9:16	
7	木	7.5	7.5	7.3	9:17	
8	金	7.4	8.9	7.3	9:15	
9	土	7.4	8.1	7.2	9:15	
10	日	7.2	9.6	7.1	9:10	
11	月	.	.	.	:	
12	火	7.2	9.0	7.0	7:41	
13	水	7.1	8.5	7.0	7:44	
14	木	7.0	8.2	7.0	7:44	
15	金	7.0	7.7	6.8	9:23	
16	土	7.0	7.7	6.8	7:40	
17	日	7.0	8.0	6.7	7:48	
18	月	.	.	.	:	
19	火	6.8	8.3	6.7	9:16	
20	水	6.7	7.7	6.6	9:18	
21	木	6.7	7.1	6.5	9:12	
22	金	6.6	7.1	6.4	9:15	
23	土	6.5	7.4	6.3	9:13	
24	日	6.6	8.0	6.3	9:12	
25	月	.	.	.	:	
26	火	6.6	8.0	6.4	9:27	
27	水	6.5	7.5	6.5	9:10	
28	木	6.8	7.0	6.4	7:42	
29	金	6.4	6.5	6.1	7:41	
30	土	6.4	6.6	6.2	7:43	
31		<del>6.3</del>	<del>6.</del>	.	:	

市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成14年12月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	6.3	6.5	6.1	7:40	
2	月				:	
3	火	6.2	6.2	6.0	7:50	
4	水	6.2	6.2	6.0	7:46	
5	木	6.2	6.2	6.0	9:20	
6	金	6.1	6.2	6.0	7:46	
7	土	6.0	6.1	5.9	9:13	
8	日	6.0	6.8	5.9	9:13	
9	月				:	
10	火	6.0	6.5	5.8	8:07	
11	水	6.0	7.0	5.8	7:50	
12	木	5.9	7.0	5.6	7:44	
13	金	5.9	6.2	5.6	7:48	
14	土	5.8	5.9	5.5	7:40	
15	日	5.7	5.8	5.6	7:44	
16	月				:	
17	火	5.7	6.5	5.5	9:15	
18	水	5.7	6.2	5.5	9:12	
19	木	5.7	6.0	5.5	9:12	
20	金	5.6	6.0	5.5	9:20	
21	土	5.6	6.7	5.5	9:10	
22	日	5.6	6.0	5.4	9:10	
23	月	5.5	5.9	5.3	9:19	
24	火				:	
25	水	5.5	5.6	5.4	7:44	
26	木	5.5	5.5	5.4	7:46	
27	金	5.5	6.4	5.4	7:36	
28	土				:	
29	日				:	
30	月				:	
31	火				:	

市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 25 年 / 月

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水				:	
2	木				:	
3	金				:	
4	土				:	
5	日				:	
6	月	5.0	5.1	5.0	7:42	
7	火	5.2	5.2	5.0	7:39	
8	水	5.1	5.2	5.0	7:42	
9	木	5.1	5.1	5.0	7:42	
10	金	5.1	4.9	4.9	7:42	
11	土	5.1	5.7	5.0	7:42	
12	日	5.1	6.0	5.0	7:48	
13	月	5.1	6.4	5.0	7:35	
14	火				:	
15	水	5.0	5.7	5.0	9:12	
16	木	5.0	5.6	4.9	9:13	
17	金	5.0	6.0	4.9	9:15	
18	土	5.0	6.6	4.9	9:13	
19	日	5.0	6.1	4.9	9:15	
20	月				:	
21	火	5.0	6.0	4.9	7:40	
22	水	5.0	6.6	4.9	7:41	
23	木	5.0	6.0	4.9	7:40	
24	金	5.0	6.5	4.9	7:48	
25	土	5.0	6.0	4.9	7:51	
26	日	5.0	6.0	4.9	7:38	
27	月				:	
28	火	5.0	5.5	4.9	9:12	
29	水	5.0	5.7	4.9	9:13	
30	木	4.9	5.3	4.8	9:11	
31	金	4.9	5.7	4.8	9:13	

市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 25 年 2 月

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	4.8	5.3	4.7	9:19	
2	日	4.8	5.8	4.7	9:22	
3	月	.	.	.	:	
4	火	4.6	6.0	4.6	7:45	
5	水	4.7	5.5	4.7	7:48	
6	木	4.8	5.9	4.6	7:41	
7	金	4.8	6.1	4.6	7:40	
8	土	4.7	5.7	4.6	9:13	
9	日	4.7	5.4	4.6	7:33	
10	月	.	.	.	:	
11	火	4.7	5.3	4.5	9:19	
12	水	4.7	5.3	4.6	9:11	
13	木	4.7	6.0	4.6	9:25	
14	金	4.7	6.3	4.6	9:20	
15	土	4.7	6.9	4.6	9:19	
16	日	4.7	6.8	4.6	9:15	
17	月	.	.	.	:	
18	火	4.7	5.7	6.6	7:37	
19	水	4.7	6.6	4.5	7:38	
20	木	4.7	7.0	4.6	7:39	
21	金	4.6	6.5	4.5	7:38	
22	土	4.6	7.4	4.5	7:27	
23	日	4.7	7.5	4.6	7:36	
24	月	.	.	.	:	
25	火	4.6	5.9	4.5	9:10	
26	水	4.6	5.4	4.4	9:15	
27	木	4.6	5.2	4.4	9:10	
28	金	4.5	5.1	4.3	9:12	
29		.	.	.	:	
30		.	.	.	:	
31		.	.	.	:	



裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平 15年 3月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	4.5	5.0	4.3	9:04	
2	日	4.5	5.0	4.3	9:10	
3	月					
4	火	4.5	5.0	4.6	7:40	
5	水	8.5	8.4	8.3	7:38	
6	木	8.2	8.1	8.0	7:40	
7	金	8.1	8.0	7.9	10:01	
8	土	8.0	8.0	7.7	7:39	
9	日	7.9	7.9	7.6	7:41	
10	月					
11	火	7.6	7.7	7.5	8:11	
12	水	7.5	7.5	7.3	9:10	
13	木	7.5	7.5	7.3	9:08	
14	金	7.5	8.0	7.2	9:11	
15	土	7.5	8.5	7.2	9:15	
16	日	7.5	10.0	7.2	9:16	
17	月					
18	火	7.4	8.8	7.2	7:41	
19	水	7.3	8.1	7.1	7:46	
20	木	7.3	7.8	7.1	7:45	
21	金	7.2	7.5	7.0	7:45	
22	土	7.1	7.4	7.0	7:45	
23	日	7.1	7.2	7.0	7:43	
24	月					
25	火	7.1	7.2	7.0	8:13	
26	水	7.0	7.2	7.0	8:10	
27	木	7.0	7.2	7.0	9:10	
28	金	7.0	8.0	7.0	9:12	
29	土	7.0	8.0	7.0	9:17	
30	日	7.0	7.8	7.0	7:45	
31	月					

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 28 年 4 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	7.0	8.5	7.0	7:40	
2	水	7.0	8.2	7.0	7:38	
3	木	7.0	8.0	8.9	7:40	
4	金	7.0	7.8	6.8	7:40	
5	土	7.0	7.5	6.7	9:24	
6	日	7.2	7.2	8.7	9:28	
7	月					
8	火	6.8	7.1	6.7	9:12	
9	水	6.8	7.1	6.7	9:13	
10	木	6.8	7.1	6.7	9:10	
11	金	6.8	7.1	6.7	9:13	
12	土	6.8	7.5	6.6	9:17	
13	日	6.8	7.4	6.6	9:10	
14	月					
15	火	6.7	7.5	6.6	9:17	
16	水	6.7	7.5	6.5	7:45	
17	木	6.7	7.5	8.5	7:40	
18	金	6.7	7.5	8.5	7:40	
19	土	6.7	7.9	8.5	7:37	
20	日	6.8	8.0	8.5	7:40	
21	月					
22	火	6.7	8.2	6.6	9:13	
23	水	6.7	8.3	6.6	9:10	
24	木	6.7	8.2	6.5	9:10	
25	金	6.7	8.1	6.5	8:07	
26	土	6.7	8.0	6.5	9:10	
27	日	6.6	8.2	6.5	9:15	
28	月					
29	火	6.5	8.2	6.5	7:45	
30	水	6.6	8.4	6.5	9:40	
31						

野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成15.5.5月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	6.0	8.5	8.5	7:40	
2	金	6.6	8.5	6.5	7:40	
3	土	6.5	8.4	6.5	7:40	
4	日	6.6	8.4	6.5	7:37	
5	月	6.6	8.5	6.5	7:45	
6	火	.	.	.	:	
7	水	6.6	9.4	6.5	9:11	
8	木	6.6	9.8	6.3	9:14	
9	金	6.6	10.0	6.4	9:08	
10	土	6.5	9.7	6.4	9:08	
11	日	6.5	9.3	6.3	7:38	
12	月	.	.	.	:	
13	火	6.5	9.5	6.3	7:45	
14	水	6.5	9.5	6.4	7:40	
15	木	6.5	9.3	6.3	9:17	
16	金	6.5	9.4	6.4	7:45	
17	土	6.5	9.0	6.3	9:19	
18	日	8.5	9.5	6.3	7:42	
19	月	.	.	.	:	
20	火	6.4	8.9	6.3	9:12	
21	水	6.4	8.9	6.2	9:15	
22	木	6.4	8.8	6.2	9:13	
23	金	6.4	8.8	6.2	9:09	
24	土	6.4	8.9	6.2	9:10	
25	日	6.4	9.0	6.1	9:14	
26	月	.	.	.	:	
27	火	6.4	9.3	6.1	7:40	
28	水	6.3	8.9	6.1	7:35	
29	木	6.3	9.0	6.1	9:10	
30	金	6.3	9.0	6.0	7:50	
31	土	6.3	9.0	6.0	7:15	

沼野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平.15 6月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	6.3	9.1	6.0	7:25	
2	月				:	
3	火	6.3	9.1	6.1	9:10	
4	水	6.3	9.8	6.1	9:12	
5	木	6.3	9.5	6.1	9:12	
6	金	6.3	9.3	6.1	9:09	
7	土	6.2	9.8	6.1	9:11	
8	日	6.2	9.9	6.1	9:15	
9	月				:	
10	火	6.2	10.3	6.1	7:30	
11	水	6.2	10.4	6.1	7:38	
12	木	6.2	10.4	6.0	7:39	
13	金	6.2	10.3	6.0	9:35	
14	土	6.2	10.4	6.0	7:36	
15	日	6.2	10.9	6.0	7:40	
16	月				:	
17	火	6.2	10.3	6.1	9:17	
18	水	6.2	10.0	6.0	9:13	
19	木	6.1	9.9	6.0	9:11	
20	金	6.1	9.9	6.0	9:15	
21	土	6.1	10.0	6.0	9:16	
22	日	6.1	10.8	6.0	9:40	
23	月				:	
24	火	6.1	10.3	6.0	7:35	
25	水	6.1	10.0	6.0	7:35	
26	木	6.1	10.0	6.0	7:35	
27	金	6.1	10.0	6.0	7:25	
28	土	6.1	10.0	6.0	7:40	
29	日	6.1	10.0	6.0	7:40	
30	月				:	
31					:	

野市民文化センター点検新  
スプリングラー圧力

平成 25 年 7 月分

日	種	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	水流検地 (上)	水流検地 (下)	点検時間	備考
1	火	6.0	10.3	6.0	9:10	
2	水	6.0	10.3	6.0	9:11	
3	木	6.0	10.2	6.0	9:15	
4	金	6.0	10.1	6.0	9:14	
5	土	6.0	10.0	6.0	9:12	
6	日	6.0	10.0	6.0	9:15	
7	月					
8	火	6.0	9.9	6.0	7:39	
9	水	6.0	9.6	6.0	7:35	
10	木	6.0	9.3	5.9	9:12	
11	金	6.0	9.1	5.8	7:35	
12	土	6.0	9.0	5.9	9:36	
13	日	6.0	9.0	5.9	7:35	
14	月					
15	火	6.0	9.0	5.9	9:44	
16	水	6.0	8.9	5.9	9:18	
17	木	6.0	8.9	5.9	9:13	
18	金	6.0	8.9	5.9	9:14	
19	土	6.0	9.0	5.9	9:10	
20	日	6.0	9.0	5.9	9:19	
21	月	6.0	9.1	5.9	9:15	
22	火					
23	水	6.0	9.5	5.8	7:38	
24	木	6.0	8.7	5.8	9:10	
25	金	5.9	8.5	5.7	9:10	
26	土	6.0	8.6	5.7	7:40	
27	日	6.0	8.6	5.8	7:35	
28	月					
29	火	6.0	8.7	5.8	9:15	
30	水	5.9	8.7	5.8	9:08	
31	木	5.9	8.3	5.8	9:13	

堺市市民文化センター点検報  
スプリングラー圧力

平成 25 年 8 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	5.9	8.7	5.8	7:12	
2	土	5.9	9.0	5.7	7:15	
3	日	5.9	9.7	5.7	7:13	
4	月				:	
5	火	5.9	10.5	5.7	7:40	
6	水	6.0	10.6	5.8	7:40	
7	木	6.0	10.4	5.8	7:38	
8	金	6.0	10.2	5.8	7:35	
9	土	6.0	10.5	5.8	7:12	
10	日	6.0	10.5	5.8	7:35	
11	月				:	
12	火	6.0	10.0	5.8	7:08	
13	水	6.0	10.1	5.8	7:20	
14	木	6.0	10.1	5.8	7:17	
15	金	5.9	9.2	5.7	7:12	
16	土	5.8	8.5	5.6	7:10	
17	日	5.8	8.0	5.6	7:12	
18	月				:	
19	火	5.8	7.6	5.6	7:35	
20	水	5.8	7.8	5.5	7:30	
21	木	5.7	7.8	5.6	7:30	
22	金	5.7	8.2	5.6	7:40	
23	土	5.7	8.5	5.6	7:40	
24	日	5.7	8.8	5.6	7:35	
25	月				:	
26	火	5.8	9.8	5.6	7:10	
27	水	5.8	10.0	5.6	7:10	
28	木	5.8	10.0	5.6	7:19	
29	金	5.8	10.0	5.6	7:09	
30	土	5.8	9.3	5.6	7:16	
31	日	5.8	9.1	5.6	7:07	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 25 年 9 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月					
2	火	8.5	9.5	8.6	7:00	
3	水	8.5	9.6	8.5	7:30	
4	木	8.5	10.0	8.4	7:25	
5	金	8.5	10.0	8.1	7:45	
6	土	8.3	10.0	8.1	8:10	
7	日	8.3	10.0	8.1	9:15	
8	月					
9	火	8.1	9.3	8.0	9:21	
10	水	8.1	9.3	7.9	9:10	
11	木	8.1	9.3	7.9	9:16	
12	金	8.1	9.1	7.9	9:11	
13	土	8.0	8.4	7.9	9:23	
14	日	8.0	8.7	7.9	9:17	
15	月	8.0	8.9	7.8	9:10	
16	火					
17	水	8.0	9.0	7.8	7:35	
18	木	7.9	9.0	7.7	7:35	
19	金	7.9	9.0	7.7	7:40	
20	土	7.9	9.0	7.6	7:45	
21	日	7.8	8.3	7.5	7:30	
22	月					
23	火	7.5	7.5	7.2	8:55	
24	水	7.4	7.6	7.2	9:11	
25	木	7.4	7.3	7.1	9:10	
26	金	7.3	7.92	7.7	14:20	点検
27	土	8.8	8.9	8.5	7:35	
28	日	8.7	8.8	8.5	9:17	
29	月					
30	火	8.6	9.0	8.5	7:36	
31						

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリングラー圧力

平成 25 年 10 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	8.5	8.6	8.4	7:36	1011が漏水
2	木	8.5	8.5	8.5	7:42	
3	金	8.5	8.5	8.4	7:39	
4	土	8.5	8.5	8.3	7:35	
5	日	8.5	8.4	8.2	7:30	
6	月				:	
7	火	8.2	8.2	8.0	9:11	
8	水	8.1	8.1	8.0	9:10	
9	木	8.0	8.0	7.9	9:12	
10	金	8.0	8.0	7.8	9:31	
11	土	7.9	8.1	7.8	9:10	
12	日	7.9	8.2	7.8	9:14	
13	月	7.9	8.1	7.8	9:13	
14	火				:	
15	水	7.9	7.9	7.7	7:40	
16	木	7.8	7.8	7.6	7:40	
17	金	7.7	7.7	7.5	7:40	
18	土	7.6	7.6	7.5	7:35	
19	日	7.5	7.5	7.4	7:35	
20	月				:	
21	火	7.5	7.5	7.2	9:11	
22	水	7.4	7.8	7.2	9:10	
23	木	7.4	7.7	7.2	9:11	
24	金	7.3	7.4	7.1	9:10	
25	土	7.2	7.2	7.1	9:09	
26	日	7.1	7.1	7.0	8:55	
27	月				:	
28	火	7.0	7.0	6.9	9:45	
29	水	7.0	7.0	6.8	7:35	
30	木	6.9	7.0	6.7	7:35	
31	金	6.9	7.0	6.6	7:35	



裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 25 年 11 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	6.8	7.0	6.6	7:35	
2	日	6.8	7.0	6.6	9:15	
3	月	6.8	7.0	6.6	7:35	
4	火				:	
5	水	6.7	7.0	6.5	9:08	
6	木	6.7	7.0	6.5	9:10	
7	金	6.6	7.0	6.4	9:11	
8	土	6.6	7.0	6.3	9:10	
9	日	6.6	7.4	6.3	9:08	
10	月				:	
11	火	6.5	7.0	6.5	7:20	
12	水	6.5	6.9	6.4	7:35	
13	木	6.5	6.6	6.4	7:35	
14	金	6.5	6.5	6.2	7:35	
15	土	6.4	6.5	6.1	9:20	
16	日	6.4	6.5	6.1	7:30	
17	月				:	
18	火	6.2	6.2	6.0	9:07	
19	水	(8.5) 6.2	(8.6) 6.2	8.6 6.0	13:45 8:06	?
20	木	8.4	8.7	8.1	7:28	
21	金	8.1	8.7	7.8	7:32	
22	土	7.9	8.6	7.5	7:29	
23	日	7.6	8.3	7.3	9:09	
24	月	7.5	8.3	7.1	7:28	
25	火				:	
26	水	7.4	8.0	7.0	7:35	
27	木	7.2	8.0	7.0	7:35	
28	金	7.1	8.0	6.9	7:35	
29	土	7.0	8.0	6.9	7:35	
30	日	7.0	8.0	6.7	7:40	
31					:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 25 年 12 月分

日	種	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水				:	
2	水	7.0	7.9	6.7	7:12	
3	水	7.0	7.9	6.5	7:32	
4	水	6.8	7.8	6.5	8:37	
5	金	6.7	7.8	6.3	9:07	
6	土	6.6	7.5	6.3	9:06	
7	日	6.5	7.5	6.2	8:12	
8	月				:	
9	火	6.4	7.4	6.1	7:40	
10	水	6.3	7.4	6.0	7:45	
11	木	6.2	7.3	6.0	7:40	
12	金	6.2	7.3	6.0	7:35	
13	土	6.4	7.2	5.9	7:50	
14	日	6.2	7.2	5.8	9:45	
15	月				:	
16	火	6.0	7.1	5.7	9:11	
17	水	6.0	7.0	5.7	9:10	
18	木	6.0	7.0	5.5	9:12	
19	金	5.9	7.0	5.5	9:08	
20	土	5.9	6.9	5.4	9:12	
21	日	5.8	6.9	5.4	9:18	
22	月				:	
23	火	5.7	6.9	5.3	9:22	
24	水	5.6	6.7	5.4	7:35	
25	木	5.7	6.7	5.4	9:15	
26	金	5.6	6.6	5.4	7:36	
27	土				:	
28	日				:	
29	月				:	
30	火				:	
31	水				:	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリングラー圧力

平成 16年 1月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木				:	
2	金				:	
3	土				:	
4	日				:	
5	月	5.6	6.4	5.0	7:42	
6	火	5.3	6.4	5.0	9:35	
7	水	5.5	6.4	5.0	7:40	
8	木	5.3	6.4	5.0	7:40	
9	金	5.2	6.3	5.0	7:40	
10	土	5.2	6.3	5.0	7:40	
11	日	5.2	6.3	5.0	7:50	
12	月	5.2	6.4	5.0	7:40	
13	火				:	
14	水	5.2	6.2	5.0	9:11	
15	木	5.2	6.2	5.0	9:09	
16	金	5.1	6.2	4.9	9:06	
17	土	5.1	6.2	4.9	9:13	
18	日	5.1	6.1	4.9	9:12	
19	月				:	
20	火	5.2	6.0	4.9	7:37	
21	水	5.2	6.2	5.0	9:55	
22	木	5.4	6.3	4.9	7:45	
23	金	5.3	6.2	4.9	7:35	
24	土	5.3	6.1	4.9	8:10	
25	日	5.3	6.1	5.0	7:35	
26	月				:	
27	火	5.1	6.0	4.9	9:15	
28	水	5.1	6.0	4.9	9:07	
29	木	5.0	6.0	4.9	9:08	
30	金	5.0	6.0	4.8	9:10	
31	土	5.0	6.0	4.9	9:08	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 16 年 2 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	5.2	6.0	4.9	9:15	70
2	月					
3	火	5.1	6.0	4.9	9:07	
4	水	5.1	6.0	4.9	9:07	
5	木	5.1	6.0	4.9	9:07	
6	金	5.0	6.0	4.8	9:09	
7	土	5.0	5.9	4.8	9:10	
8	日	5.0	5.9	4.8	9:08	
9	月					
10	火	5.0	6.0	4.8	9:11	
11	水	5.0	6.0	4.8	9:10	
12	木	5.0	6.0	4.8	7:30	
13	金	5.0	6.0	4.8	7:40	
14	土	5.0	6.0	4.8	7:35	
15	日	5.0	6.0	4.8	9:08	
16	月					
17	火	5.0	6.0	4.8	9:07	
18	水	5.0	6.0	4.8	9:11	
19	木	5.0	6.0	4.8	9:08	
20	金	5.0	6.0	4.8	9:08	
21	土	5.0	6.0	4.8	9:07	
22	日	5.0	6.0	4.8	9:10	
23	月					
24	火	5.0	5.9	4.8	7:40	
25	水	5.0	5.9	4.8	7:35	
26	木	5.0	5.9	4.8	7:10	
27	金	5.0	5.9	4.8	7:40	
28	土	5.0	6.0	4.8	7:35	
29	日	5.0	6.0	4.8	9:13	
30						
31						

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 16年 3月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	.	.	.	:	
2	火	8.8 5.0	8.8 6.0	8.5 4.8	8:30 8:02	点検
3	水	8.3	8.5	8.0	8:52	
4	木	8.1	8.3	7.9	8:40	
5	金	8.0	8.2	7.7	8:38	
6	土	7.9	8.1	7.5	8:53	
7	日	7.8	8.1	7.5	7:40	
8	月	.	.	.	:	
9	火	7.5	7.9	7.3	7:35	
10	水	7.5	7.9	7.3	7:33	
11	木	7.5	7.8	7.3	7:30	
12	金	7.5	7.6	7.3	7:35	
13	土	7.5	7.6	7.3	7:35	
14	日	7.5	7.5	7.2	7:40	
15	月	.	.	.	:	
16	火	7.5	7.5	7.2	8:06	
17	水	7.5	7.5	7.1	8:34	
18	木	7.5	7.5	7.1	8:55	
19	金	7.4	7.4	7.1	9:10	
20	土	7.3	7.3	7.0	8:08	
21	日	7.2	7.2	7.0	8:08	
22	月	.	.	.	:	
23	火	7.2	7.1	7.0	7:30	
24	水	7.1	7.0	7.0	7:30	
25	木	7.0	7.0	6.9	7:30	
26	金	7.0	7.0	6.9	7:30	
27	土	7.0	7.0	6.7	7:30	
28	日	7.0	7.0	6.7	7:30	
29	月	.	.	.	:	
30	火	6.9	7.0	6.7	8:40	
31	水	6.9	7.0	6.7	8:50	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 16年 4月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	7.0	7.0	6.6	7:40	
2	金	6.9	7.0	6.6	8:54	
3	土	6.9	7.0	6.6	8:51	
4	日	6.9	7.0	6.6	8:52	
5	月					
6	火	6.9	7.0	6.5	9:20	
7	水	6.9	7.0	6.6	7:40	
8	木	6.9	7.0	6.6	7:40	
9	金	6.9	7.0	6.6	7:35	
10	土	6.8	7.0	6.5	7:35	
11	日	6.8	6.9	6.5	9:20	
12	月					
13	火	6.8	7.0	6.5	8:45	
14	水	6.8	6.9	6.5	8:47	
15	木	6.8	6.9	6.5	8:45	
16	金	6.8	7.0	6.5	8:45	
17	土	6.8	7.0	6.5	6:58	
18	日	6.8	7.0	6.5	8:47	
19	月					
20	火	6.9	7.0	6.5	7:32	
21	水	6.9	7.0	6.5	9:25	
22	木	6.9	7.0	6.5	7:45	
23	金	6.9	7.0	6.5	9:25	
24	土	6.9	7.0	6.5	6:51	
25	日	6.9	7.0	6.5	9:15	
26	月					
27	火	6.8	7.0	6.5	8:57	
28	水	6.8	7.0	6.5	8:50	
29	木	6.8	7.0	6.5	8:48	
30	金	6.8	7.0	6.5	9:13	
31						

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 26年 5月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流速度(上)	水流速度(下)	点検時間	備考
1	土	6.8	7.0	6.4	8:45	
2	日	6.8	7.0	6.4	9:09	
3	月	6.8	7.0	6.4	8:50	
4	火	6.7	7.0	6.4	8:50	
5	水	6.7	7.0	6.4	8:52	
6	木					
7	金	6.7	7.0	6.5	7:35	
8	土	6.7	7.0	6.4	7:30	
9	日	6.7	7.0	6.4	7:35	
10	月					
11	火	6.7	7.0	6.4	8:42	
12	水	6.7	7.0	6.4	7:57	
13	木	6.7	7.0	6.4	8:05	
14	金	6.7	7.0	6.4	9:12	
15	土	6.7	7.0	6.4	8:57	
16	日	6.7	7.0	6.4	7:34	
17	月					
18	火	6.7	7.0	6.4	7:35	
19	水	6.7	7.0	6.4	7:35	
20	木	6.7	7.0	6.4	7:20	
21	金	6.7	7.0	6.4	7:25	
22	土	6.7	7.0	6.4	7:25	
23	日	6.7	7.0	6.4	9:30	
24	月					
25	火	6.7	7.0	6.3	8:57	
26	水	6.6	7.0	6.3	8:45	
27	木	6.6	7.0	6.2	8:45	
28	金	6.6	7.0	6.2	8:45	
29	土	6.6	7.0	6.2	8:46	
30	日	6.6	7.0	6.2	7:53	
31	月					

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 16 年 6 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	6.7	7.0	8.4	7:48	
2	水	6.6	7.0	6.4	7:40	
3	木	6.6	7.0	6.4	7:35	
4	金	6.6	7.0	6.4	7:30	
5	土	6.6	7.0	6.4	7:35	
6	日	6.6	7.0	6.4	7:30	
7	月					
8	火	6.6	7.0	6.2	8:45	
9	水	6.6	7.0	6.2	7:26	
10	木	6.6	7.0	6.2	8:47	
11	金	6.6	7.0	6.3	8:55	
12	土	6.6	7.0	6.3	9:14	
13	日	6.6	7.0	6.4	7:20	
14	月					
15	火	6.6	7.0	6.4	7:30	
16	水	6.6	7.0	6.4	7:35	
17	木	6.6	7.0	6.4	7:35	
18	金	6.6	7.0	6.4	7:40	
19	土	6.6	7.0	6.4	7:40	
20	日	6.6	7.0	6.4	7:05	
21	月					
22	火	6.6	7.1	6.3	8:54	
23	水	6.6	7.1	6.3	8:58	
24	木	6.6	7.1	6.3	8:52	
25	金	6.7	7.1	6.3	8:52	
26	土	6.7	7.1	6.3	8:25	
27	日	6.7	7.1	6.3	8:50	
28	月					
29	火	6.7	7.2	6.4	9:55	
30	水	6.7	7.2	6.4	9:25	
31						



裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 16 年 7 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	6.7	7.2	6.4	7:35	
2	金	6.7	7.2	6.4	7:35	
3	土	6.7	7.2	6.4	7:35	
4	日	6.7	7.2	6.4	7:40	
5	月					
6	火	6.7	7.2	6.3	8:50	
7	水	6.7	7.7	6.3	8:53	
8	木	6.7	7.2	6.3	8:47	
9	金	6.7	7.2	6.3	9:14	
10	土	6.7	7.2	6.3	8:55	
11	日	6.7	7.2	6.3	8:47	
12	月					
13	火	6.7	7.4	6.4	9:15	
14	水	6.7	7.3	6.4	7:35	
15	木	6.7	7.3	6.4	7:35	
16	金	6.7	7.3	6.4	7:35	
17	土	6.7	7.3	6.4	7:20	
18	日	6.7	7.3	6.4	7:25	
19	月	6.7	7.8	6.6	7:30	
20	火					
21	水	6.7	7.3	6.3	8:50	
22	木	6.7	7.3	6.3	8:50	
23	金	6.7	7.3	6.3	8:48	
24	土	6.7	7.2	6.3	8:53	
25	日	6.6	7.2	6.3	8:40	
26	月	6.6	7.2	6.4	7:35	
27	火	↓ 6.5				
28	水	↓ 6.5	7.2	6.4	7:15	
29	木	6.6	7.2	6.4	7:10	
30	金	6.5	7.2	6.3	7:25	
31	土	6.5	7.2	6.3	7:15	

裾野市呉文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 16年 8月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	6.5	7.2	6.2	8:30	7:25
2	月					
3	火	6.5	7.2	6.2	8:20	8:56
4	水	6.5	7.2	6.2	8:20	8:45
5	木	6.5	7.1	6.2	8:45	
6	金	6.5	7.1	6.2	9:45	
7	土	6.5	7.2	6.3	10:20	
8	日	6.5	7.2	6.2	9:46	
9	月					
10	火	6.5	7.2	6.2	9:20	
11	水	6.5	7.2	6.2	9:00	
12	木	6.5	7.2	6.2	7:25	
13	金	6.5	7.2	6.2	8:50	
14	土	6.5	7.2	6.2	8:53	
15	日	6.5	7.2	6.2	8:48	
16	月					
17	火	6.5	7.2	6.2	8:47	
18	水	6.5	7.2	6.2	8:58	
19	木	6.5	7.2	6.2	8:40	
20	金	6.5	7.2	6.2	8:46	
21	土	6.5	7.2	6.2	8:55	
22	日	6.5	7.2	6.2	7:30	
23	月					
24	火	6.5	7.2	6.2	7:25	
25	水	6.4	7.2	6.1	7:25	
26	木	6.5	7.2	6.1	7:30	
27	金	6.5	7.2	6.1	7:30	
28	土	6.5	7.2	6.0	7:30	
29	日	6.4	7.2	6.0	7:20	
30	月					
31	火	6.4	7.1	6.1	8:48	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 16 年 9 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	8.4	7.1	6.0	8:45	
2	木	8.4	7.8	6.5	8:30 8:36	点検
3	金	8.5	8.8	8.1	8:45	
4	土	8.4	8.8	8.1	8:52	
5	日	8.3	8.7	8.0	8:08	
6	月					
7	火	8.1	8.6	7.8	7:20	
8	水	8.1	8.6	7.8	8:45	
9	木	8.1	8.6	7.8	7:45	
10	金	8.0	8.5	7.6	7:35	
11	土	8.0	8.5	7.5	7:40	
12	日	7.9	8.4	7.5	10:31	
13	月					
14	火	7.8	8.4	7.5	8:47	
15	水	7.7	8.4	7.5	8:45	
16	木	7.7	8.3	7.4	8:51	
17	金	7.7	8.3	7.4	8:50	
18	土	7.7	8.2	7.3	8:53	
19	日	7.6	8.2	7.3	8:46	
20	月	7.6	8.2	7.3	8:47	
21	火					
22	水	7.6	8.2	7.4	7:40	
23	木	7.6	8.2	7.3	7:35	
24	金	7.5	8.1	7.2	7:30	
25	土	7.5	8.1	7.2	7:56	
26	日	7.5	8.0	7.2	7:30	
27	月					
28	火	7.5	8.0	7.1	8:45	
29	水	7.5	8.0	7.1	8:46	
30	木	7.5	8.0	7.1	8:52	
31						

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 26 年 10 月分

日	種	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備 考
1	金	7.4	8.0	7.1	7:30	
2	土	7.4	8.0	7.0	7:20	
3	日	7.4	8.0	7.0	7:15	
4	月					
5	火	7.2	7.9	6.9	8:48	
6	水	7.1	7.9	6.9	8:46	
7	木	7.1	7.8	6.9	8:46	
8	金	7.0	7.8	6.8	8:47	
9	土	7.0	7.7	6.8	8:58	
10	日	7.0	7.7	6.8	8:48	
11	月	7.0	7.6	6.7	8:56	
12	火					
13	水	7.0	7.5	6.6	7:40	
14	木	6.9	7.4	6.5	7:30	
15	金	6.9	7.4	6.5	7:30	
16	土	6.8	7.4	6.5	7:35	
17	日	6.7	7.3	6.5	7:30	
18	月					
19	火	6.6	7.2	6.3	8:50	
20	水	6.6	7.2	6.3	8:05	
21	木	6.6	7.2	6.3	7:54	
22	金	6.6	7.2	6.3	8:48	
23	土	6.6	7.2	6.3	8:48	
24	日	6.5	7.2	6.2	7:45	
25	月					
26	火	6.5	7.1	6.2	7:30	
27	水	6.5	7.2	6.2	7:30	
28	木	6.5	7.2	6.2	7:35	
29	金	6.5	7.2	6.1	7:35	
30	土	6.5	7.2	6.1	7:15	
31	日	6.5	7.2	6.0	7:15	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 16年 11月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月					
2	火	6.4	7.1	6.1	8:50	
3	水	6.4	7.1	6.1	8:50	
4	木	6.4	7.1	6.1	8:57	
5	金	6.3	7.1	6.0	9:06	
6	土	6.3	7.1	6.0	8:50	
7	日	6.3	7.1	6.0	7:40	
8	月					
9	火	6.3	7.1	6.0	7:42	
10	水	6.3	7.1	6.0	7:38	
11	木	6.3	7.1	6.0	7:35	
12	金	6.3	7.1	6.0	7:30	
13	土	6.3	7.0	6.0	7:15	
14	日	6.3	7.0	6.0	7:35	
15	月					
16	火	6.2	7.1	5.9	8:44	
17	水	6.1	7.1	5.9	8:47	
18	木	6.1	7.1	5.9	7:50	
19	金	6.1	7.1	5.9	8:49	
20	土	6.1	7.1	5.9	8:48	
21	日	6.1	7.1	5.9	8:55	
22	月					
23	火	6.0	7.1	5.8	7:37	
24	水	6.0	7.1	5.7	7:34	
25	木	6.0	7.1	5.6	7:40	
26	金	6.0	7.1	5.6	7:35	
27	土	6.0	7.0	5.6	7:40	
28	日	5.9	7.1	5.6	7:40	
29	月					
30	火	5.8	7.1	5.5	8:55	
31						

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 16年 12月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	5.7	7.1	5.5	8:56	
2	木	5.7	7.0	5.4	8:48	
3	金	5.6	7.0	5.3	8:00	
4	土	5.6	7.0	5.3	7:55	
5	日	5.7	7.0	5.3	8:58	
6	月					
7	火	5.6	7.0	5.3	8:48	
8	水	5.6	7.0	5.3	7:35	
9	木	5.6	7.0	5.3	7:45	
10	金	5.5	6.9	5.2	8:50	
11	土	5.5	6.9	5.2	8:45	
12	日	5.5	6.9	5.1	7:46	
13	月					
14	火	5.5	6.9	5.1	7:40	
15	水	5.5	7.0	5.1	7:35	
16	木	5.5	7.0	5.1	7:40	
17	金	5.5	7.0	5.1	7:45	
18	土	5.5	6.9	5.1	7:40	
19	日	5.5	6.9	5.1	7:45	
20	月					
21	火	5.5	6.9	5.1	8:49	
22	水	5.5	7.0	5.1	8:00	
23	木	5.5	7.1	5.1	7:37	
24	金	5.5	7.0	5.1	7:56	
25	土	5.5	7.0	5.1	8:02	
26	日	5.5	6.9	5.1	8:08	
27	月					
28	火	5.4	6.8	5.1	7:30	
29	水					
30	木					
31	金					

裾野市呉文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 17 年 1 月 分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土					
2	日					
3	月					
4	火	5.2	6.5	4.9	7:25	
5	水	5.1	6.5	4.9	8:46	
6	木	5.1	6.5	4.9	7:25	
7	金	5.1	6.5	4.9	7:25	
8	土	5.1	6.5	4.9	7:25	
9	日	5.1	6.6	4.9	7:30	
10	月	5.1	6.7	4.9	7:40	
11	火					
12	水	5.1	6.5	4.9	8:46	
13	木	5.1	6.5	4.8	8:00	
14	金	5.1	6.7	4.8	7:57	
15	土	5.0	6.7	4.8	7:29	
16	日	5.0	6.5	4.8	8:00	
17	月					
18	火	5.1	6.5	4.8	7:35	
19	水	5.1	6.7	4.9	7:35	
20	木	5.1	6.8	4.9	7:35	
21	金	5.1	6.8	4.9	7:40	
22	土	5.1	7.0	4.9	7:35	
23	日	5.1	7.0	4.9	7:45	
24	月					
25	火	5.1	6.9	4.9	8:45	
26	水	5.1	6.9	4.9	8:45	
27	木	5.1	6.8	4.9	8:45	
28	金	5.1	6.8	4.9	8:45	
29	土	5.1	6.7	4.8	8:45	
30	日	5.1	6.6	4.8	8:47	
31	月					

裾野市長文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成19年2月分

日	種	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	5.0	6.5	4.8	7:45	
2	水	5.0	6.5	4.8	7:45	
3	木	5.0	6.5	4.8	9:08	
4	金	5.0	6.4	4.8	8:50	
5	土	5.0	6.5	4.8	7:45	
6	日	5.0	6.5	4.8	7:40	
7	月				:	
8	火	5.0	6.3	4.7	8:48	
9	水	5.0	6.3	4.7	8:48	
10	木	5.0	6.5	4.7	8:02	
11	金	5.0	6.7	4.7	8:36	
12	土	5.0	6.8	4.7	8:55	
13	日	5.0	6.9	4.8	8:55	
14	月				:	
15	火	5.0	6.6	4.8	7:45	
16	水	5.0	6.6	4.8	7:45	
17	木	5.0	6.6	4.8	7:40	
18	金	5.0	6.5	4.8	7:30	
19	土	5.0	6.6	4.8	6:55	
20	日	5.0	6.6	4.8	7:40	
21	月				:	
22	火	5.0	6.5	4.8	8:57	
23	水	5.0	6.5	4.8	8:48	
24	木	5.0	6.5	4.8	7:53	
25	金	5.0	6.4	4.7	7:58	
26	土	5.0	6.4	4.7	7:52	
27	日	5.0	6.4	4.7	8:02	
28	月				:	
29					:	
30					:	
31					:	



裾野市長文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成17年3月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	5.0	8.4	4.6	7:35	点検
2	水	8.0	8.5	9.6	7:40	
3	木	7.3	8.4	7.0	7:40	
4	金	7.2	8.3	6.9	7:45	
5	土	7.1	8.2	6.9	7:25	
6	日	7.0	8.5	6.8	7:50	
7	月	.	.	.	.	
8	火	7.0	8.1	6.7	7:32	
9	水	7.0	8.1	6.7	7:26	
10	木	7.0	8.1	6.7	7:28	
11	金	7.0	8.1	6.7	7:20	
12	土	7.0	8.1	6.7	7:25	
13	日	6.9	8.0	6.6	7:30	
14	月	.	.	.	.	
15	火	6.8	7.8	6.5	7:40	
16	水	6.8	7.8	6.5	7:45	
17	木	6.7	7.7	6.5	7:40	
18	金	6.7	7.7	6.5	7:45	
19	土	6.7	7.8	6.3	7:20	
20	日	6.7	7.9	6.3	7:25	
21	月	6.7	7.8	6.3	7:28	
22	火	.	.	.	.	
23	水	6.7	7.8	6.3	7:26	
24	木	6.7	7.8	6.3	7:55	
25	金	6.7	7.8	6.3	7:29	
26	土	6.6	7.8	6.3	7:28	
27	日	6.6	7.7	6.3	7:25	
28	月	6.6	7.5	6.4	7:40	
29	火	6.6	7.5	6.4	7:40	
30	水	6.5	7.5	6.4	7:40	
31	木	.	.	.	.	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 17 年 4 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	6.5	7.5	6.4	7:40	
2	土	6.5	7.5	6.4	7:40	
3	日	6.5	7.5	6.4	7:35	
4	月					
5	火	6.5	7.5	6.2	8:48	
6	水	6.5	7.4	6.2	7:26	
7	木	6.5	7.5	6.2	7:19	
8	金	6.5	7.5	6.2	7:25	
9	土	6.5	7.5	6.2	8:00	
10	日	6.5	7.5	6.2	7:25	
11	月					
12	火	6.5	7.5	6.2	7:40	
13	水	6.5	7.5	6.2	7:40	
14	木	6.5	7.5	6.2	7:40	
15	金	6.5	7.5	6.2	7:30	
16	土	6.5	7.5	6.2	7:35	
17	日	6.5	7.5	6.2	7:35	
18	月					
19	火	6.5	7.6	6.2	7:21	
20	水	6.5	7.5	6.2	7:20	
21	木	6.5	7.5	6.2	7:50	
22	金	6.5	7.5	6.2	7:57	
23	土	6.5	7.5	6.2	7:31	
24	日	6.5	7.5	6.2	7:18	
25	月	6.5	7.7	6.2	7:30	
26	火	6.5	7.7	6.2	7:40	
27	水	6.5	7.7	6.2	7:40	
28	木	6.5	7.7	6.2	7:30	
29	金	6.5	7.7	6.3	7:30	
30	土					
31	日					

裾野市呉文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 17 年 5 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	6.5	7.9	6.2	7:26	
2	月	.	.	.	:	
3	火	6.5	7.9	6.2	7:30	
4	水	6.5	7.9	6.2	7:24	
5	木	6.5	7.9	6.2	8:00	
6	金	6.5	7.9	6.2	7:30	
7	土	6.5	7.9	6.2	8:00	
8	日	6.5	7.9	6.2	7:15	
9	月	.	.	.	:	
10	火	6.6	8.0	6.3	7:36	
11	水	6.5	8.0	6.3	7:40	
12	木	6.5	8.0	6.4	7:45	
13	金	6.5	7.9	6.4	7:45	
14	土	6.5	7.9	6.3	7:40	
15	日	6.5	7.9	6.3	7:40	
16	月	.	.	.	:	
17	火	6.5	7.9	6.2	7:25	
18	水	6.5	7.9	6.2	7:25	
19	木	6.5	7.9	6.2	7:53	
20	金	6.5	7.8	6.2	7:20	
21	土	6.5	7.9	6.2	6:45	
22	日	6.5	8.0	6.2	7:25	
23	月	.	.	.	:	
24	火	6.5	8.0	6.2	7:40	
25	水	6.5	8.0	6.3	7:40	
26	木	6.5	8.0	6.3	7:40	
27	金	6.5	8.0	6.3	7:40	
28	土	6.5	8.0	6.3	7:20	
29	日	6.5	8.0	6.3	7:00	
30	月	.	.	.	:	
31	火	6.6	8.0	6.3	7:23	

裾野市長文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成17年6月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	6.5	8.0	6.3	7:30	
2	木	6.5	8.0	6.3	7:30	
3	金	6.5	8.0	6.3	7:23	
4	土	6.5	8.0	6.3	7:25	
5	日	6.5	8.0	6.3	7:55	
6	月	.	.	.	.	
7	火	6.5	8.0	6.3	7:40	
8	水	6.5	8.0	6.4	7:20	
9	木	6.5	8.0	6.4	7:25	
10	金	6.5	8.0	6.4	7:25	
11	土	6.5	8.0	6.4	7:25	
12	日	6.6	8.0	6.4	7:20	
13	月	.	.	.	.	
14	火	6.6	8.1	6.3	7:25	
15	水	6.6	8.1	6.3	7:35	
16	木	6.6	8.1	6.3	7:28	
17	金	6.6	8.1	6.3	7:26	
18	土	6.6	8.1	6.3	7:32	
19	日	6.6	8.1	6.3	7:25	
20	月	.	.	.	.	
21	火	6.6	8.0	6.4	7:30	
22	水	6.6	8.0	6.4	7:30	
23	木	6.6	8.0	6.4	7:27	
24	金	6.6	8.0	6.4	7:25	
25	土	6.6	8.1	6.4	7:30	
26	日	6.6	8.1	6.4	7:15	
27	月	.	.	.	.	
28	火	6.6	8.2	6.3	8:05	
29	水	6.6	8.2	6.3	7:25	
30	木	6.6	8.2	6.3	7:27	
31		.	.	.	.	

裾野市長文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成17年7月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	6.6	8.2	6.3	7:30	
2	土	6.6	8.2	6.3	7:28	
3	日	6.6	8.2	6.3	7:28	
4	月				:	
5	火	6.6	8.4	6.3	7:30	
6	水	6.6	8.4	6.3	7:30	
7	木	6.6	8.4	6.3	7:35	
8	金	6.6	8.3	6.4	7:35	
9	土	6.6	8.2	6.4	7:35	
10	日	6.6	8.3	6.4	7:35	
11	月				:	
12	火	6.6	8.2	6.3	7:22	
13	水	6.6	8.2	6.3	7:21	
14	木	6.6	8.2	6.3	7:28	
15	金	6.6	8.2	6.3	7:25	
16	土	6.6	8.2	6.3	7:29	
17	日	6.6	8.2	6.3	7:25	
18	月	6.6	8.2	6.3	7:25	
19	火				:	
20	水	6.6	8.4	6.4	7:35	
21	木	6.6	8.5	6.3	7:35	
22	金	6.6	8.5	6.3	7:35	
23	土	6.6	8.5	6.3	7:40	
24	日	6.6	8.3	6.3	7:25	
25	月				:	
26	火	6.6	8.2	6.2	7:32	
27	水	6.6	8.2	6.2	7:22	
28	木	6.5	8.2	6.2	7:28	
29	金	6.5	8.2	6.3	7:32	
30	土	6.5	8.2	6.3	7:30	
31	日	6.5	8.2	6.3	7:27	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成17年 8月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月				:	
2	火	6.6	8.3	6.4	7:30	
3	水	6.6	8.4	6.4	7:35	
4	木	6.6	8.2	6.4	7:35	
5	金	6.6	8.2	6.4	7:35	
6	土	6.6	8.3	6.4	7:20	
7	日	6.6	8.2	6.4	7:10	
8	月				:	
9	火	6.6	8.2	6.3	7:20	
10	水	6.6	8.2	6.3	7:28	
11	木	6.6	8.2	6.3	7:30	
12	金	6.6	8.2	6.3	7:22	
13	土	6.6	8.2	6.3	7:30	
14	日	6.5	8.2	6.3	7:40	
15	月				:	
16	火	6.5	8.2	6.3	7:25	
17	水	6.5	8.2	6.3	7:28	
18	木	6.5	8.2	6.3	7:27	
19	金	6.5	8.2	6.3	7:30	
20	土	6.5	8.2	6.3	7:35	
21	日	6.5	8.3	6.3	7:35	
22	月				:	
23	火	6.5	8.2	6.3	7:30	
24	水	6.5	8.2	6.2	7:28	
25	木	6.5	8.1	6.2	7:21	
26	金	6.5	8.1	6.2	7:32	
27	土	6.5	8.1	6.2	6:53	
28	日	6.5	8.1	6.2	7:26	
29	月				:	
30	火	6.5	8.0	6.2	7:30	
31	水	6.5	8.0	6.2	7:40	

裾野市民文化センター一点検報告  
スプリングロー圧力

平成 17 年 9 月分

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	水流検地 (上)	水流検地 (下)	点検時間	備 考
1	水	6.5	8.0	6.2	7:55	
2	金	8.5	8.2	6.4	7:40 10:34	
3	土	8.5	8.7	8.2	7:19	
4	日	8.3	8.7	8.0	7:30	
5	月				:	
6	火	8.1	8.7	7.9	7:30	
7	水	8.0	8.7	7.8	7:29	
8	木	8.0	8.7	7.8	7:21	
9	金	7.9	8.7	7.5	7:16	
10	土	7.8	8.5	7.5	6:45	
11	日	7.8	8.5	7.4	7:25	
12	月				:	
13	火	7.6	8.5	7.3	7:40	
14	水	7.7	8.5	7.3	7:35	
15	木	7.5	8.5	7.4	7:35	
16	金	7.5	8.5	7.3	7:35	
17	土	7.5	8.5	7.2	7:35	
18	日	7.5	8.4	7.2	7:30	
19	月	7.5	8.4	7.2	7:30	
20	火				:	
21	水	7.4	8.3	7.1	8:48	
22	木	7.4	8.2	7.1	7:27	
23	金	7.3	8.1	7.1	7:23	
24	土	7.3	8.1	7.0	7:25	
25	日	7.3	8.1	7.0	7:27	
26	月				:	
27	火	7.4	8.0	7.0	7:30	
28	水	7.2	8.0	7.0	7:35	
29	木	7.1	8.0	7.0	7:35	
30	金	7.0	7.9	6.8	7:35	
31					:	

裾野市呉文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成17年10月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	7.0	7.8	6.8	7:35	
2	日	7.0	7.8	6.8	7:40	
3	月				:	
4	火	7.0	7.9	6.7	8:50	
5	水	7.0	7.9	6.7	7:25	
6	木	7.0	7.9	6.7	7:29	
7	金	7.0	7.9	6.6	7:20	
8	土	7.0	7.8	6.6	7:24	
9	日	7.0	7.8	6.6	7:22	
10	月	6.9	7.8	6.6	7:35	
11	火				:	
12	水	6.9	7.6	6.6	7:35	
13	木	6.8	7.5	6.5	7:35	
14	金	6.8	7.5	6.5	7:35	
15	土	6.8	7.5	6.5	7:35	
16	日	6.8	7.5	6.4	7:30	
17	月				:	
18	火	6.7	7.5	6.3	7:27	
19	水	6.6	7.5	6.3	7:25	
20	木	6.5	7.5	6.3	7:45	
21	金	6.5	7.5	6.3	7:35	
22	土	6.5	7.5	6.3	7:50	
23	日	6.5	7.3	6.2	7:25	
24	月				:	
25	火	6.5	7.4	6.1	7:35	
26	水				:	↑
27	木	6.4	7.2	6.0	7:35	↑
28	金	6.4	7.2	6.0	7:35	↑
29	土	6.4	7.2	6.0	7:35	↑
30	日	6.3	7.2	6.0	7:35	↑
31	月				:	↑
		6.3	7.2	6.0	7:35	



裾野市呉文化センター一点検報告  
スプリングラー圧力

平成17年 11月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流速度(上)	水流速度(下)	測定時間	備考
1	火	6.2	7.0	5.9	7:35	
2	水	6.1	7.1	5.9	7:25	
3	木	6.1	7.1	5.9	7:27	
4	金	6.1	7.1	5.9	7:35	
5	土	6.0	7.0	5.9	7:35	
6	日	6.0	7.0	5.8	7:35	
7	月					
8	火	6.0	7.1	5.8	7:26	
9	水	6.0	7.1	5.8	7:28	
10	木	6.0	7.1	5.8	7:30	
11	金	6.0	7.0	5.7	7:30	
12	土	6.0	7.1	5.7	7:25	
13	日	6.0	7.1	5.7	7:12	
14	月					
15	火	6.0	7.1	5.7	7:37	
16	水	6.0	7.1	5.7	7:22	
17	木	5.9	7.0	5.6	7:35	
18	金	5.9	7.1	5.6	7:35	
19	土	5.9	7.0	5.5	7:35	
20	日	5.9	7.0	5.5	7:35	
21	月					
22	火	5.8	7.0	5.4	7:36	
23	水	5.8	7.0	5.4	7:19	
24	木	5.8	7.1	5.4	7:15	
25	金	5.7	7.0	5.4	7:23	
26	土	5.7	7.0	5.4	7:16	
27	日	5.7	7.0	5.3	7:17	
28	月					
29	火	5.7	7.1	5.4	7:35	
30	水	5.6	7.1	5.4	7:40	
31						

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成17年12月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	5.6	7.0	5.3	7:35	
2	金	5.6	7.0	5.3	7:35	
3	土	5.6	7.0	5.2	7:35	
4	日	5.6	7.0	5.3	7:35	
5	月				:	
6	火	5.5	6.8	5.2	7:40	
7	水	5.5	6.7	5.1	7:35	
8	木	5.5	6.6	5.0	7:40	
9	金	5.4	6.6	5.0	7:40	
10	土	5.4	6.5	5.0	7:20	
11	日	5.3	6.5	5.0	7:34	
12	月				:	
13	火	5.3	6.5	5.0	7:20	
14	水	5.3	6.5	5.0	7:28	
15	木	5.3	6.5	5.0	7:20	
16	金	5.3	6.7	5.0	7:23	
17	土	5.2	6.5	5.0	6:07	
18	日	5.2	6.6	5.0	7:30	
19	月				:	
20	火	5.2	6.5	5.0	7:40	
21	水	5.2	6.5	5.0	7:35	
22	木	5.3	6.5	5.0	7:40	
23	金	5.3	6.5	5.0	7:30	
24	土	5.3	6.7	5.0	7:35	
25	日	5.2	6.6	5.0	7:40	
26	月				:	
27	火	5.2	6.5	5.0	7:22	
28	水	5.2	6.5	4.9	7:25	
29	木				:	
30	金				:	
31	土				:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成18年 1月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日					
2	月					
3	火					
4	水	5.0	6.3	4.8	7:21	
5	木	5.0	6.5	4.7	7:35	
6	金	5.0	6.4	4.8	7:27	
7	土	5.0	6.5	4.8	7:28	
8	日	5.0	6.5	4.8	7:26	
9	月	5.0	6.5	4.8	7:28	
10	火					
11	水	5.0	6.5	4.8	7:35	
12	木	5.0	6.5	4.8	7:35	
13	金	5.0	6.5	4.8	7:35	
14	土	5.0	6.5	4.9	7:35	
15	日	5.0	6.5	4.9	7:40	
16	月					
17	火	5.1	6.5	4.9	7:42	
18	水	5.1	6.6	4.9	7:32	
19	木	5.1	6.6	4.9	7:28	
20	金	5.1	6.5	4.9	7:22	
21	土	5.1	6.5	4.9	7:25	
22	日	5.1	6.8	5.0	7:25	
23	月					
24	火	5.1	6.6	4.9	7:40	
25	水	5.1	6.5	4.9	7:33	
26	木	5.0	6.5	4.9	7:35	
27	金	5.0	6.5	4.9	7:35	
28	土	5.0	6.5	4.9	7:34	
29	日	5.0	6.5	4.8	7:35	
30	月					
31	火	5.0	6.5	4.8	7:25	

裾野市呉文化センター一点検報告  
スプリングラー圧力

平成 28 年 2 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	5.0	6.5	4.8	7:22	
2	木	5.0	6.5	4.8	7:29	
3	金	5.0	6.4	4.8	7:27	
4	土	5.0	6.5	4.8	7:11	
5	日	5.0	6.6	4.8	7:37	
6	月					
7	火	5.0	6.5	4.8	7:45	
8	水	5.0	6.5	4.9	7:50	
9	木	5.0	6.5	4.9	7:35	
10	金	5.0	6.5	4.9	7:40	
11	土	5.0	6.5	4.9	7:35	
12	日	5.0	6.4	4.9	7:22	
13	月					
14	火	5.0	6.3	4.8	7:23	
15	水	5.0	6.3	4.8	7:32	
16	木	5.0	6.3	4.8	7:32	
17	金	5.0	6.3	4.8	7:24	
18	土	5.0	6.3	4.8	7:28	
19	日	5.0	6.3	4.8	7:34	
20	月					
21	火	5.0	6.4	4.8	7:35	
22	水	5.0	6.4	4.8	7:40	
23	木	5.0	6.7	4.8	7:24	
24	金	5.0	6.7	4.8	7:35	
25	土	5.0	6.7	4.8	7:35	
26	日	5.0	6.8	4.9	7:25	
27	月					
28	火	5.0	6.7	4.9	7:24	
29						
30						
31						

裾野市長文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 18年 3月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	8.70	8.7	8.5	7:40	10:00 高水
2	木	8.4	8.5	8.1	7:23	
3	金	8.1	8.2	7.9	7:21	
4	土	8.0	8.0	7.8	7:32	
5	日	7.8	7.9	7.5	7:32	
6	月					
7	火	7.6	7.7	7.4	7:35	
8	水	7.5	7.6	7.4	7:35	
9	木	7.5	7.6	7.2	7:28	
10	金	7.5	7.5	7.2	7:35	
11	土	7.5	7.5	7.2	7:35	
12	日	7.5	7.5	7.2	7:35	
13	月					
14	火	7.3	7.3	7.0	7:24	
15	水	7.2	7.1	7.0	7:20	
16	木	7.2	7.1	7.0	7:22	
17	金	7.2	7.1	7.0	7:25	
18	土	7.2	7.2	7.0	7:22	
19	日	7.2	7.6	7.0	7:31	
20	月					
21	火	7.2	7.3	6.9	7:25	
22	水	7.1	7.2	6.9	7:35	
23	木	7.1	7.1	7.0	7:30	
24	金	7.0	7.0	6.9	7:35	
25	土	7.0	7.0	6.8	7:30	
26	日	7.0	7.0	6.8	7:20	
27	月					
28	火	7.0	7.1	6.9	7:18	
29	水	7.0	7.1	6.9	7:21	
30	木	7.0	7.1	6.9	7:21	
31	金	7.0	7.0	6.9	7:22	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 28 年 4 月 分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	7.0	7.0	6.7	7:22	
2	日	6.9	7.0	6.7	7:23	
3	月	.	.	.	:	
4	火	6.9	7.0	6.6	7:24	
5	水	6.9	7.0	6.6	7:35	
6	木	6.9	7.0	6.6	7:35	
7	金	6.9	7.0	6.5	7:35	
8	土	6.9	7.0	6.5	7:35	
9	日	6.8	7.0	6.5	7:35	
10	月	.	.	.	:	
11	火	6.8	6.9	6.5	7:24	
12	水	6.8	6.9	6.5	7:18	
13	木	6.8	6.9	6.4	7:25	
14	金	6.8	6.9	6.4	7:20	
15	土	6.8	6.9	6.4	7:22	
16	日	6.8	6.9	6.4	7:22	
17	月	<del>6.8</del>	<del>6.8</del>	<del>6.4</del>	<del>7:35</del>	
18	火	6.8	6.8	6.4	7:30	
19	水	6.7	6.8	6.5	7:35	
20	木	6.7	6.8	6.5	7:35	
21	金	6.8	6.8	6.5	7:35	
22	土	6.7	6.8	6.5	7:35	
23	日	6.7	6.8	6.5	7:35	
24	月	休館日	.	.	:	
25	火	6.7	6.8	6.4	7:20	
26	水	6.7	6.8	6.4	7:27	
27	木	6.7	6.8	6.4	7:20	
28	金	6.7	6.8	6.4	7:24	
29	土	6.7	6.8	6.4	7:25	
30	日	6.7	6.8	6.4	7:22	
31		.	.	.	:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 18 年 5 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流速度(上)	水流速度(下)	測定時間	備考
1	月					
2	火	6.8	7.0	6.5	7:25	
3	水	6.8	7.0	6.5	7:30	
4	木	6.8	7.0	6.5	7:30	
5	金	6.8	7.0	6.5	7:30	
6	土	6.8	7.0	6.5	7:30	
7	日	6.8	7.0	6.4	7:22	
8	月					
9	火	6.8	7.0	6.4	7: <del>28</del> 19	
10	水	6.8	7.0	6.5	7:35	
11	木	6.8	7.0	6.5	7:20	
12	金	6.8	7.0	6.4	7:27	
13	土	6.8	7.0	6.4	7:23	
14	日	6.8	7.0	6.4	7:32	
15	月					
16	火	6.8	7.0	6.5	7:35	
17	水	6.8	7.0	6.4	7:24	
18	木	6.8	7.0	6.5	7:30	
19	金	6.8	7.0	6.5	7:35	
20	土	6.8	7.0	6.5	7:30	
21	日	6.8	7.0	6.5	7:30	
22	月					
23	火	6.8	7.0	6.4	7:23	
24	水	6.8	7.0	6.4	7:25	
25	木	6.8	7.0	6.4	7:31	
26	金	6.8	7.0	6.4	7:25	
27	土	6.8	7.1	6.5	7:24	
28	日	6.8	7.1	6.5	7:11	
29	月					
30	火	6.8	7.1	6.5	7:37	
31	水	6.9	7.1	6.5	7:30	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 18 年 6 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備 考
1	木	6.9	7.1	6.5	7:35	
2	金	6.9	7.1	6.5	7:25	
3	土	6.9	7.1	6.5	7:35	
4	日	6.9	7.1	6.5	7:35	
5	月					
6	火	6.9	7.2	6.7	7:20	
7	水	6.9	7.2	6.7	7:21	
8	木	6.9	7.2	6.7	7:22	
9	金	6.9	7.2	6.7	7:25	
10	土	6.9	7.2	6.7	7:23	
11	日	6.9	7.2	6.7	7:26	
12	月					
13	火	6.9	7.2	6.7	7:30	
14	水	6.9	7.2	6.6	7:35	
15	木	6.9	7.2	6.6	7:30	
16	金	6.9	7.3	6.6	7:25	
17	土	6.9	7.2	6.6	7:35	
18	日	6.9	7.2	6.6	7:35	
19	月					
20	火	6.9	7.2	6.6	7:32	
21	水	6.9	7.2	6.6	7:34	
22	木	6.9	7.2	6.6	7:25	
23	金	6.9	7.2	6.6	7:32	
24	土	6.9	7.2	6.6	7:32	
25	日	6.9	7.2	6.6	7:33	
26	月					
27	火	7.0	7.5	6.6	7:35	
28	水	7.0	7.5	6.6	7:25	
29	木	7.0	7.5	6.7	7:37	
30	金	7.0	7.5	6.7	7:30	
31						



裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 18 年 7 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	7.0	7.5	6.8	7:25	
2	月	7.0 <sup>5</sup>	7.5	6.7	7:25	
3	火				:	
4	水	7.0	7.5	6.7	7:29	
5	木	7.0	7.5	6.7	7:30	
6	金	7.0	7.5	6.7	7:35	
7	土	7.0	7.5	6.7	7:28	
8	日	7.0	7.5	6.7	7:25	
9	月	7.0	7.5	6.7	7:35	
10	火				:	
11	水	7.0	7.5	6.7	15:45	
12	木	7.0	7.5	6.7	7:31	
13	金	7.0	7.5	6.7	7:35	
14	土	7.0	7.5	6.7	7:25	
15	日	7.0	7.5	6.7	7:33	
16	月	7.0	7.5	6.7	7:33	
17	火	7.0	7.8	6.8	7:30	
18	水				:	
19	木	7.0	7.8	6.7	7:30	
20	金	7.0	7.7	6.7	7:31	
21	土	7.0	7.5	6.7	7:30	
22	日	7.0	7.5	6.7	7:32	
23	月	7.0	7.5	6.7	7:35	
24	火				:	
25	水	7.0	7.4	6.7	7:32	
26	木	6.9	7.4	6.7	7:30	
27	金	6.9	7.4	6.7	7:30	
28	土	6.9	7.5	6.7	7:34	
29	日	6.9	7.5	6.7	7:30	
30	月	6.9	7.5	6.7	7:30	
31	火				:	

裾野市長文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 18 年 8 月分

日	曜	空気圧力(MPa)	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	7.0	7.5	6.7	7:32	
2	水	7.0	7.5	6.7	7:35	
3	木	7.0	7.5	6.7	7:34	
4	金	7.0	7.5	6.7	7:32	
5	土	7.0	7.5	6.7	7:18	
6	日	7.0	7.8	6.7	7:28	
7	月				:	
8	火	7.0	7.8	6.7	7:20	
9	水	7.0	7.8	6.7	7:30	
10	木	7.0	7.9	6.7	7:06	
11	金	7.0	7.8	6.7	7:42	
12	土	7.0	7.8	6.7	7:40	
13	日	7.0	7.8	6.7	7:30	
14	月				:	
15	火	7.0	7.8	6.7	7:04	
16	水	7.0	7.8	6.7	7:30	
17	木	7.0	7.9	6.7	7:29	
18	金	7.0	7.9	6.7	7:29	
19	土	7.0	7.9	6.7	7:26	
20	日	7.0	7.9	6.7	7:20	
21	月				7:32	
22	火	7.0	7.9	6.7	7:32	
23	水	7.0	7.9	6.7	7:42	
24	木	7.0	7.9	6.7	7:29	
25	金	7.0	7.9	6.7	7:42	
26	土	7.0	7.9	6.7	7:27	
27	日	7.0	7.9	6.7	7:26	
28	月				:	
29	火	7.0	7.9	6.7	7:27	
30	水	7.0	7.5	6.7	7:26	
31	木	7.0	7.5	6.5	7:24	

裾野市長文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 18 年 9 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	6.8	7.5	6.5	7:26	
2	土	6.8	7.4	6.5	7:28	
3	日	6.8	7.5	6.5	7:32	
4	月	8.8	8.8	8.8	10:00	点検
5	火	8.2	8.7	8.0	7:35	
6	水	8.2	8.8	8.0	7:35	
7	木	8.2	8.8	8.0	7:35	
8	金	8.2	8.8	8.0	7:35	
9	土	8.1	8.6	7.7	6:55	
10	日	8.0	8.5	7.6	7:35	
11	月	休館日				
12	火	7.9	8.5	7.7	7:35	
13	水	7.9	8.5	7.7	7:20	
14	木	7.8	8.5	7.5	7:32	
15	金	7.8	8.5	7.4	7:28	
16	土	7.7	8.4	7.3	7:27	
17	日	7.7	8.4	7.3	7:29	
18	月	7.86	8.3	7.3	7:30	
19	火	休館日				
20	水	7.6	8.3	7.3	7:35	
21	木	7.5	8.2	7.3	7:35	
22	金	7.5	8.2	7.3	7:35	
23	土	7.5	8.2	7.2	7:35	
24	日	7.5	8.2	7.2	7:35	
25	月	休館日				
26	火	7.4	8.1	7.1	7:20	
27	水	7.4	8.0	7.1	7:29	
28	木	7.3	8.0	7.1	7:32	
29	金	7.3	7.9	7.0	7:29	
30	土	7.3	8.0	7.0	7:26	
31						

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー戸方

平成 18 年 10 月 分

日	曜	天気風力℃/日	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	7.3	8.0	7.0	7:19	
2	月	.	.	.	:	
3	火	7.2	7.8	7.0	7:35	
4	水	7.2	7.8	7.0	7:40	
5	木	7.2	7.8	7.0	7:35	
6	金	7.2	7.8	7.0	7:30	
7	土	7.2	7.8	7.0	7:12	
8	日	7.2	7.8	6.9	7:18	
9	月	7.2	7.8	6.9	7:35	
10	火	.	.	.	:	
11	水	7.0	7.7	6.8	7:28	
12	木	7.0	7.7	6.7	7:34	
13	金	7.0	7.7	6.7	7:38	
14	土	7.0	7.7	6.6	7:37	
15	日	6.9	7.7	6.6	7:37	
16	月	休館日	.	.	:	
17	火	6.9	7.7	6.5	7:40	
18	水	7.75	7.5	8.5	7:35	
19	木	7.7	7.5	8.5	7:40	
20	金	7.7	7.5	8.5	7:30	
21	土	7.7	7.5	8.5	6:55	
22	日	7.7	7.5	8.5	7:35	
23	月	休館日	.	.	:	
24	火	6.6	7.5	6.3	7:31	
25	水	6.5	7.4	6.3	7:33	
26	木	6.5	7.3	6.2	7:25	
27	金	6.5	7.3	6.2	7:27	
28	土	6.5	7.3	6.2	7:35	
29	日	6.5	7.3	6.2	7:28	
30	月	休館日	.	.	:	
31	火	6.9	7.3	6.0	7:40	

裾野市長文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 18 年 11 月分

日	曜	空気圧力(kg/cm <sup>2</sup> )	水流速度(上)	水流速度(下)	点検時間	備考
1	水	6.6	7.4	6.0	7:40	
2	木	6.4	7.2	6.0	7:35	
3	金	6.4	7.2	6.0	7:35	
4	土	6.3	7.2	6.0	7:35	
5	日	6.3	7.2	6.0	7:35	
6	月					
7	火	6.5	7.2	6.0	7:28	
8	水	6.2	7.1	5.9	7:25	
9	木	6.1	7.1	5.9	7:30	
10	金	6.1	7.0	5.9	7:32	
11	土	6.1	7.1	5.9	7:45	
12	日	6.2	7.2	5.9	7:42	
13	月					
14	火	6.0	7.0	5.7	7:40	
15	水	6.0	7.0	5.7	7:35	
16	木	6.0	7.0	5.6	7:35	
17	金	6.0	6.9	5.6	7:35	
18	土	5.9	6.9	5.5	7:35	
19	日	5.9	7.0	5.5	7:30	
20	月					
21	火	5.8	6.9	5.5	7:29	
22	水	5.8	6.9	5.5	7:24	
23	木	5.8	6.9	5.5	7:32	
24	金	5.8	7.0	5.5	7:33	
25	土	5.7	7.0	5.4	7:29	
26	日	5.7	7.0	5.4	7:32	
27	月					
28	火	5.7	7.1	5.5	7:35	
29	水	5.7	7.0	5.4	7:35	
30	木	5.7	7.0	5.4	7:35	
31						

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 18 年 12 月 分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	5.6	7.0	5.4	7:35	
2	土	5.6	6.9	5.4	7:35	
3	日	5.6	7.0	5.4	7:35	
4	月				:	
5	火	5.5	6.9	5.2	7:38	
6	水	5.5	6.8	5.1	7:32	
7	木	5.5	6.8	5.1	7:25	
8	金	5.5	6.6	5.1	7:35	
9	土	5.5	6.5	5.1	7:30	
10	日	5.4	6.5	5.1	7:18	
11	月				:	
12	火	5.4	6.5	5.0	7:35	
13	水	5.3	6.5	5.0	7:35	
14	木	5.4	6.6	5.0	7:35	
15	金	5.4	6.7	5.0	7:35	
16	土	5.4	6.7	5.0	7:45	
17	日	5.4	6.8	5.0	7:40	
18	月				:	
19	火	5.3	6.7	5.0	7:26	
20	水	5.3	6.9	5.0	7:32	
21	木	5.3	7.0	5.0	7:30	
22	金	5.4	6.9	5.1	7:35	
23	土	5.4	6.7	5.0	7:31	
24	日	5.4	6.6	5.0	7:35	
25	月				:	
26	火	5.4	6.7	5.1	7:30	
27	水	5.4	6.8	5.1	7:25	
28	木	5.4	7.0	5.0	7:30	
29	金				:	
30	土				:	
31	日				:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成19年1月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流速度(上)	水流速度(下)	経過時間	備考
1	月				:	
2	火				:	
3	水				:	
4	木	5.1	6.3	4.9	7:50	
5	金	5.1	6.5	4.9	7:33	
6	土	5.1	6.6	4.9	7:32	
7	日	5.1	6.6	4.9	7:32	
8	月	5.1	6.7	4.9	7:35	
9	火				:	
10	水	5.1	6.5	6.9	7:35	
11	木	5.1	6.5	6.9	7:35	
12	金	5.1	6.5	4.9	7:35	
13	土	5.1	6.2	4.9	7:35	
14	日	5.0	6.4	4.9	7:35	
15	月				:	
16	火	5.0	6.2	4.9	7:28	
17	水	5.0	6.2	4.9	7:31	
18	木	5.0	6.2	4.9	7:27	
19	金	5.0	6.2	4.9	7:32	
20	土	5.0	6.2	4.9	7:29	
21	日	5.0	6.2	4.9	7:30	
22	月				:	
23	火	5.0	6.2	4.9	7:25	
24	水	5.0	6.2	4.9	7:25	
25	木	5.0	6.2	4.9	7:25	
26	金	5.0	6.2	4.9	7:25	
27	土	5.0	6.2	4.8	7:25	
28	日	5.0	6.2	4.8	7:30	
29	月				:	
30	火	5.0	6.1	4.8	7:28	
31	水	<del>4.9</del> 5.0	6.1	4.9	7:55	

裾野市良文化センター点検報告  
スプリングラー戸別

平成19年2月分

区	種	空気圧力(MPa)	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	5.0	6.2	4.8	7:56	
2	金	5.0	6.1	4.8	7:28	
3	土	5.0	6.1	4.8	7:30	
4	目	5.0	6.1	4.8	7:27	
5	月				:	
6	火	5.0	6.1	4.8	7:35	
7	水	5.0	6.1	4.8	7:35	
8	木	5.0	6.1	4.8	7:25	
9	金	5.0	6.1	4.8	7:25	
10	土	5.0	6.1	4.8	7:35	
11	月	5.1	6.3	4.8	7:35	
12	月	5.1	6.3	4.8	7:35	
13	火				:	
14	水	5.0	6.2	4.8	7:34	
15	木	5.1	6.2	4.8	7:27	
16	金	5.1	6.3	4.8	7:28	
17	土	5.1	6.3	4.8	7:25	
18	目	5.1	6.3	4.8	7:32	
19	月				:	
20	火	5.1	6.4	4.9	7:35	
21	水	5.1	6.5	4.9	7:35	
22	木	5.1	6.8	4.9	7:35	
23	金	5.0	6.9	4.9	7:35	
24	土	5.2	7.0	4.9	7:38	
25	目	5.2	7.1	5.0	7:26	
26	月				:	
27	火	5.2	6.8	4.8	7:28	
28	水	5.2	6.8	4.8	7:27	
29					:	
30					:	
31					:	



裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成19年8月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	5.1	6.7	4.9	7:29	
2	金	5.7	6.5	4.9	7:27	
3	土	5.1	6.5	4.9	7:30	
4	日	5.1	6.7	4.8	7:37	
5	月	<del>8.8</del>	<del>8.8</del>	<del>8.5</del>	10:00	急探
6	火	8.0	8.6	7.9	7:35	
7	水	8.0	8.5	7.6	7:35	
8	木	7.7	8.4	7.5	7:35	
9	金	7.5	7.9	7.3	7:35	
10	土	7.4	7.7	7.2	7:24	
11	日	7.5	7.8	7.1	7:35	
12	月	.	.	.	.	
13	火	7.2	7.1	7.0	7:29	
14	水	7.0	7.1	6.9	7:32	
15	木	7.0	7.0	6.8	7:33	
16	金	6.8	6.9	6.5	7:33	
17	土	6.7	6.8	6.4	6:48	
18	日	6.6	6.9	6.3	7:32	
19	月	.	.	.	.	
20	火	6.5	6.5	6.2	7:30	
21	水	6.5	6.5	6.1	7:30	
22	木	6.4	6.4	6.0	7:30	
23	金	6.4	6.6	6.0	7:35	
24	土	6.4	6.5	6.0	7:25	
25	日	6.4	6.6	6.0	7:25	
26	月	.	.	.	.	
27	火	6.3	6.5	6.0	7:33	
28	水	6.3	6.4	6.0	7:29	
29	木	6.3	6.3	6.0	7:32	
30	金	6.3	6.3	6.0	7:30	
31	土	6.3	6.2	6.0	7:31	

裾野市農文化センター点検報告  
スプリングラー庄カ

平成19年4月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流速度(上)	水流速度(下)	点検時間	備考
3	A	6.3	6.5	6.0	7:35	
4	BA	6.3	6.3	6.0	7:32	
5	BA	6.3	6.3	6.0	7:30	
6	BA	6.3	6.2	6.0	7:22	
7	BB	6.2	6.2	5.9	7:35	
8	BB	6.0	6.1	5.9	7:35	
9	BA	6.0	6.1	5.8	7:40	
10	BA	6.0	6.0	5.7	7:30	
11	BA	6.0	6.1	5.8	7:35	
12	BA	6.0	6.0	5.8	7:20	
13	BA	6.0	6.0	5.8	7:31	
14	BA	6.0	6.1	5.8		
15	BA	6.0	6.0	5.8	7:28	
16	BA	6.0	6.0	5.8	7:20	
17	BA	6.0	6.0	5.8	7:20	
18	BA	6.0	6.0	5.8	7:20	
19	BA	6.0	6.0	5.8	7:27	
20	BA	6.0	6.0	5.8	7:27	
21	BA	6.0	6.0	5.8	7:27	
22	BA	6.0	6.0	5.8	7:30	
23	BA	6.0	6.0	5.8	7:30	
24	BA	6.0	6.0	5.8	7:30	
25	BA	6.0	6.0	5.8	7:30	
26	BA	6.0	6.0	5.8	7:30	
27	BA	6.0	6.0	5.8	7:30	
28	BA	6.0	6.0	5.8	7:30	
29	BA	6.0	6.0	5.8	7:30	
30	BA	6.0	6.0	5.8	7:30	
31						

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成19年5月分

日	曜	空気圧力(kg/cm <sup>2</sup> )	水流速度(上)	水流速度(下)	点検時間	備考
1	火	5.9	6.0	5.6	7:30	
2	水	6.0	6.0	5.6	7:25	
3	木	5.9	6.0	5.6	7:33	
4	金	5.9	6.0	5.6	7:28	
5	土	5.9	6.0	5.6	7:23	
6	日	5.9	6.0	5.6	7:33	
7	月	6.0	6.0	5.6	7:25	
8	火	6.0	6.0	5.6	7:30	
9	水	6.0	6.0	5.6	7:8	
10	木	6.0	6.1	5.6	7:25	
11	金	6.0	6.1	5.7	7:25	
12	土	6.0	6.1	5.7	7:25	
13	日	6.0	6.1	5.7	7:32	
14	月	6.0	6.1	5.7	7:27	
15	火	6.0	6.1	5.7	7:30	
16	水	6.0	6.1	5.8	7:26	
17	木	6.0	6.1	5.8	7:29	
18	金	6.0	6.1	5.8	7:24	
19	土	6.0	6.1	5.8	7:22	
20	日	6.0	6.1	5.8	7:21	
21	月	休館日	.	.	.	
22	火	6.0	6.1	5.8	8:15	
23	水	6.0	6.1	5.8	7:15	
24	木	6.0	6.1	5.8	7:30	
25	金	6.1	6.4	5.8	7:30	
26	土	6.2	6.4	5.9	7:30	
27	日	6.1	6.2	5.9	7:30	
28	月	6.2	6.4	5.8	7:19	
29	火	6.1	6.3	5.8	7:30	
30	水	6.1	6.4	5.8	7:22	
31	木	6.1	6.3	5.8	7:28	

裾野市長文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 19 年 6 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	6.1	6.4	5.9	7:30	
2	土	6.1	6.2	5.9	7:28	
3	日	6.1	6.3	5.9	7:30	
4	月	6.1	6.2	5.9	7:17	
5	火	6.1	6.2	5.9	7:21	
6	水	6.1	6.2	5.9	7:27	
7	木	6.1	6.2	5.9	7:21	
8	金	6.1	6.3	5.9	7:25	
9	土	6.1	6.2	5.9	7:27	
10	日	6.1	6.3	5.9	7:30	
11	月	6.1	6.2	5.9	7:14	
12	火	6.1	6.2	5.9	7:27	
13	水	6.1	6.4	6.0	7:25	
14	木	6.1	6.5	5.9	7:25	
15	金	6.1	6.5	5.9	7:25	
16	土	6.1	6.5	5.9	7:25	
17	日	6.1	6.3	5.9	7:25	
18	月					
19	火	6.1	6.5	5.9	7:17	
20	水	6.1	6.5	5.9	7:18	
21	木	6.2	6.5	5.9	7:30	
22	金	6.2	6.5	5.9	7:28	
23	土	6.2	6.5	6.0	7:00	
24	日	6.2	6.5	6.0	7:32	
25	月	6.2	6.5	6.0	7:35	
26	火	6.2	6.4	6.0	7:31	
27	水	6.2	6.5	6.0	7:35	
28	木	6.2	6.5	6.0	7:35	
29	金	6.2	6.5	6.0	7:35	
30	土	6.2	6.4	6.0	7:32	
31						

裾野市長文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成19年7月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	6.25	6.2	6.0	7:25	
2	月	6.2	6.3	5.9	7:30	
3	火	6.2	6.2	6.0	7:18	
4	水	6.2	6.2	6.0	7:17	
5	木	6.2	6.2	6.0	7:15	
6	金	6.2	6.3	6.0	7:36	
7	土	6.2	6.5	6.0	7:35	
8	日	6.2	6.5	6.0	7:17	
9	月	6.2	6.5	6.0	7:35	
10	火	6.2	6.5	6.0	7:35	
11	水	6.2	6.5	6.0	7:28	
12	木	6.2	6.5	6.0	7:35	
13	金	6.2	6.5	6.0	7:25	
14	土	6.2	6.3	5.9	7:30	
15	日	6.2	6.3	5.9	7:30	
16	月	<del>6.2</del>	<del>6.3</del>	<del>5.9</del>	<del>7:22</del>	
17	火					
18	水	6.2	6.2	5.9	7:31	
19	木	6.1	6.2	5.9	7:20	
20	金	6.1	6.1	5.9	7:20	
21	土	6.1	6.1	5.9	7:33	
22	日	6.1	6.1	5.9	7:33	
23	月	6.2	6.3	5.9	7:25	
24	火	6.1	6.2	5.9	7:16	
25	水	6.2	6.2	5.9	7:10	
26	木	6.2	6.2	5.9	7:22	
27	金	6.2	6.4	6.0	7:30	
28	土	6.2	6.2	5.9	7:15	
29	日	6.2	6.4	6.0	7:25	
30	月	6.2	6.2	5.9	7:34	
31	火	6.2	6.2	5.9	7:29	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成19年8月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	6.2	6.3	5.9	7:15	
2	木	6.2	6.3	5.9	7:30	
3	金	6.2	6.2	5.9	7:34	
4	土	6.2	6.3	6.0	7:20	
5	月	6.2	6.2	5.9	7:27	
6	月	6.2	6.3	6.0	7:30	
7	火	6.2	6.3	6.0	7:35	
8	水	6.2	6.3	6.0	7:08	
9	木	6.2	6.4	6.0	7:30	
10	金	6.2	6.4	6.0	7:30	
11	土	6.2	6.4	6.0	7:35	
12	日	6.2	6.2	5.9	7:33	
13	月	6.2	6.3	5.9	7:20	
14	火	6.2	6.3	5.9	7:30	
15	水	6.2	6.3	6.0	7:15	
16	木	6.2	6.3	6.0	7:20	
17	金	6.3	6.3	6.0	7:20	
18	土	6.3	6.3	6.0	8:25	
19	日	6.3	6.3	6.0	7:18	
20	月					
21	火	6.3	6.5	6.0	7:30	
22	水	6.3	6.5	6.0	7:30	
23	木	6.3	6.5	6.0	7:30	
24	金	6.3	6.5	6.0	7:30	
25	土	6.2	6.3	6.0	7:28	
26	日	6.2	6.2	6.0	7:10	
27	月	6.2	6.2	6.0	7:12	
28	火	6.2	6.2	5.9	7:30	
29	水	6.2	6.2	5.9	7:24	
30	木	6.2	6.2	6.0	7:16	
31	金	6.2	6.2	5.9	7:29	

裾野市農文化センター 一点検報告  
 スプリンクラー圧力

平成 19 年 9 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	6.2	6.2	6.0	7:19	
2	日	6.1	6.1	5.9	7:30	
3	月	6.1	6.1	5.9	7:30	
4	火	6.1	6.0	5.8	7:10	
5	水	6.0	6.0	5.7	7:25	
6	木	6.0	6.0	5.7	7:30	
7	金	6.0	6.0	5.8	7:51	
8	土	6.0	6.0	5.8	7:17	
9	日	6.0	6.0	5.8	7:29	
10	月	6.0	6.1	5.8	7:23	
11	火	6.0	6.1	5.8	7:21	
12	水	6.0	6.1	5.8	7:12	
13	木	6.0	6.1	5.8	7:11	
14	金	6.0	6.1	5.8	7:09	
15	土	5.9	6.0	5.7	7:04	
16	日	5.9	6.0	5.7	7:07	
17	月	5.9	6.0	5.7	7:09	
18	火	<del>8.8</del>	<del>8.8</del>	<del>8.7</del>	11:04	点検
19	水	8.0	8.8	7.7	7:15	
20	木	8.0	9.0	7.6	7:30	
21	金	8.0	9.0	7.6	7:25	
22	土	7.8	8.8	7.5	7:09	
23	日	7.7	8.6	7.4	7:26	
24	月	7.7	8.4	7.5	7:14	
25	火	7.6	8.5	7.3	7:14	
26	水	7.6	8.2	7.3	7:29	
27	木	7.5	8.3	7.2	7:14	
28	金	7.5	8.3	7.2	7:15	
29	土	7.5	8.3	7.2	7:15	
30	日	7.4	8.1	7.0	7:19	
31						

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成19年10月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	7.3	7.7	7.0	10:00	
2	火	7.3	7.6	7.0	7:35	
3	水	7.2	7.3	6.9	7:28	
4	木	7.1	7.4	6.9	7:35	
5	金	7.1	7.4	6.9	7:15	
6	土	7.1	7.2	6.8	7:26	
7	日	7.0	7.3	6.7	7:30	
8	月	7.0	7.1	6.7	7:30	
9	火	7.0	7.1	6.7	7:09	
10	水	7.0	7.1	6.7	7:14	
11	木	6.9	7.1	6.7	7:17	
12	金	6.9	7.0	6.6	7:26	
13	土	6.9	7.0	6.6	7:25	
14	日	6.9	7.0	6.6	7:12	
15	月					
16	火	6.9	6.8	6.5	7:30	
17	水	6.8	6.8	6.5	7:35	
18	木	6.7	6.7	6.3	7:29	
19	金	6.7	6.7	6.4	7:35	
20	土	6.7	6.7	6.4	7:35	
21	日	6.6	6.7	6.4	7:11	
22	月	6.5	6.5	6.2	7:28	
23	火	6.5	6.5	6.2	7:12	
24	水	6.5	6.5	6.2	7:17	
25	木	6.5	6.3	6.0	7:50	
26	金	6.4	6.3	6.0	7:15	
27	土	6.5	6.5	6.0	7:10	
28	日	6.4	6.3	6.0	7:25	
29	月	6.4	6.4	6.0	7:30	
30	火	6.4	6.4	6.0	7:35	
31	水	6.4	6.4	6.0	7:35	



裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 19 年 11 月 分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	6.3	6.4	6.0	:	
2	金	6.3	6.4	6.0	7:08	
3	土	6.3	6.4	6.0	7:30	
4	日	6.2	6.4	6.0	7:30	
5	月	6.2	6.2	5.9	7:26	
6	火	6.2	6.2	5.9	7:14	
7	水	6.2	6.1	5.9	7:27	
8	木	6.2	6.1	5.9	7:24	
9	金	6.2	6.1	5.9	7:09	
10	土	6.2	6.1	5.9	7:20	
11	日	6.1	6.1	5.9	7:22	
12	月	6.1	6.1	5.9	7:22	
13	火	6.0	6.0	5.7	7:35	
14	水	6.0	6.0	5.7	7:30	
15	木	6.0	6.0	5.6	7:30	
16	金	6.0	6.0	5.6	7:27	
17	土	6.0	6.0	5.6	7:30	
18	日	6.0	6.0	5.6	7:35	
19	月				:	
20	火	5.8	5.9	5.5	7:11	
21	水	5.7	5.8	5.4	7:19	
22	木	5.7	5.8	5.3	7:28	
23	金	5.7	5.8	5.3	7:14	
24	土	5.6	5.6	5.2	7:27	
25	日	5.6	6.0	5.2	7:28	
26	月	5.6	6.3	5.4	7:30	
27	火	5.6	6.0	5.3	7:29	
28	水	5.6	5.9	5.3	7:30	
29	木	5.6	5.8	5.3	7:13	
30	金	5.5	5.6	5.2	7:35	
31					:	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 19 年 12 月分

日	曜	空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	水流検地 (上)	水流検地 (下)	点検時間	備考
1	土	5.5	5.6	5.2	6:51	
2	日	5.5	5.6	5.2	7:27	
3	月	5.5	5.8	5.1	7:32	
4	火	5.5	5.8	5.1	7:23	
5	水	5.5	5.7	5.1	7:29	
6	木	5.4	5.8	5.1	7:24	
7	金	5.4	5.7	5.1	7:25	
8	土	5.4	5.3	5.0	7:29	
9	日	5.4	5.3	5.0	7:22	
10	月	5.3	5.3	5.0	7:28	
11	火	5.3	5.3	5.0	7:30	
12	水	5.3	5.5	5.0	7:35	
13	木	5.3	5.7	5.0	7:25	
14	金	5.3	5.7	5.0	7:35	
15	土	5.3	5.9	5.0	7:35	
16	日	5.3	5.9	5.0	7:13	
17	月					
18	火	5.3	5.6	5.0	7:13	
19	水	5.2	5.5	5.0	7:22	
20	木	5.2	5.2	4.9	7:34	
21	金	5.2	5.1	4.9	7:32	
22	土	5.1	5.2	4.9	7:27	
23	日	5.2	5.6	4.9	7:33	
24	月	5.2	5.7	4.9	7:35	
25	火	5.2	5.5	4.9	7:35	
26	水	5.2	5.3	4.9	7:14	
27	木	5.2	5.5	4.9	7:30	
28	金	5.2	5.6	4.9	7:33	
29	土					
30	日					
31	月					

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成20年 / 月分

日	種	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	計測時間	備考
1	火				:	
2	水				:	
3	木				:	
4	金	4.9	5.0	4.3	7:30	圧調整要
5	土	8.6	8.8	8.3	7:17	
6	日	8.5	8.5	8.2	7:35	
7	月	8.4	8.4	8.1	7:26	
8	火	8.4	8.4	8.0	7:35	
9	水	8.2	8.2	7.9	7:30	
10	木	8.0	8.0	7.7	7:33	
11	金	8.0	8.0	7.6	7:35	
12	土	8.0	8.4	7.6	7:30	
13	日	7.9	8.6	7.6	7:19	
14	月	8.0	8.6	7.6	7:25	
15	火	8.0	8.4	7.6	7:33	
16	水	7.9	8.6	7.6	7:27	
17	木	7.9	8.5	7.5	7:33	
18	金	7.8	8.3	7.5	7:27	
19	土	7.7	8.0	7.3	7:30	
20	日	7.7	7.9	7.3	7:27	
21	月				:	
22	火	7.5	7.6	7.0	7:35	
23	水	7.5	8.0	7.1	7:35	
24	木	7.6	8.3	7.3	7:28	
25	金	7.6	8.5	7.2	7:30	
26	土	7.5	8.0	7.2	7:35	
27	日	7.5	7.8	7.1	7:28	
28	月	7.4	7.7	7.1	7:29	
29	火	7.4	7.6	7.1	7:35	
30	水	7.4	8.0	7.1	7:29	
31	木	7.5	8.1	7.1	7:32	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成 28 年 2 月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	7.5	8.3	7.2	7:25	
2	土	7.5	8.7	7.2	7:31	
3	日	7.5	8.7	7.2	7:32	
4	月	7.6	8.9	7.3	7:35	
5	火	7.5	8.4	7.2	7:28	
6	水	7.5	8.2	7.1	7:33	
7	木	7.4	8.0	7.1	7:24	
8	金	7.5	7.7	7.0	7:35	
9	土	7.4	7.5	7.0	7:30	
10	日	7.3	7.4	7.0	7:35	
11	月	7.3	7.4	7.0	7:21	
12	火	7.3	7.3	6.9	7:33	
13	水	7.2	7.3	6.9	7:29	
14	木	7.2	7.3	6.9	7:28	
15	金	7.2	7.6	6.9	7:32	
16	土	7.2	7.7	6.9	7:27	
17	日	7.2	7.5	6.9	7:29	
18	月					
19	火	7.1	7.2	6.9	7:30	
20	水	7.0	7.2	6.9	7:35	
21	木	7.0	7.4	6.9	7:35	
22	金	7.1	7.5	6.8	7:29	
23	土	7.1	7.5	6.8	7:30	
24	日	7.2	8.0	6.9	7:32	
25	月	7.2	7.7	6.9	7:32	
26	火	7.2	7.3	6.9	7:31	
27	水	7.2	7.3	6.9	7:28	
28	木	7.1	7.3	6.9	7:28	
29	金	7.1	7.1	6.8	7:35	
30						
31						

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成20年3月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	7.1	7.1	6.9	7:37	
2	日	7.1	7.2	6.8	7:26	
3	月	7.1	7.2	6.8	7:29	
4	火	7.0	7.1	6.7	7:30	
5	水	7.0	7.1	6.8	7:30	
6	木	7.0	7.1	6.7	7:29	
7	金	7.0	7.0	6.7	7:35	
8	土	7.0	7.2	6.7	7:35	
9	日	7.0	7.1	6.7	7:33	
10	月	7.0	7.1	6.7	7:36	
11	火	7.0	7.1	6.7	7:28	
12	水	7.0	7.1	6.7	7:28	
13	木	7.0	7.1	6.7	7:32	
14	金	7.0	7.0	6.7	7:30	
15	土	6.9	7.1	6.7	7:26	
16	日	7.0	7.9	6.7	7:30	
17	月	<del>7.7</del>	<del>8.9</del>	<del>8.5</del>	10:31	点検
18	火	8.4	8.6	8.1	<del>7:35</del>	7:30
19	水	8.3	8.7	8.0	7:35	
20	木	8.2	8.3	7.9	7:37	
21	金	8.0	8.1	7.8	7:35	
22	土	8.0	8.0	7.7	7:30	
23	日	8.0	8.8	7.9	7:33	
24	月	8.1	8.7	7.8	7:29	
25	火	8.0	8.5	7.8	7:25	
26	水	8.0	8.2	7.8	7:35	
27	木	8.0	8.2	7.7	7:26	
28	金	8.0	8.1	7.7	7:26	
29	土	8.0	8.1	7.7	7:12	
30	日	8.0	8.0	7.5	7:32	
31	月	7.9	7.9	7.4	7:28	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成20年4月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		7.8	7.8	7.5	7:35	
2		7.7	7.7	7.4	7:30	
3		7.7	7.7	7.3	7:35	
4		7.5	7.6	7.2	7:35	
5		7.5	7.6	7.2	7:35	
6		7.6	7.6	7.2	7:23	
7		7.6	7.6	7.3	7:45	
8		7.6	7.9	7.3	7:15	
9		7.5	7.7	7.2	7:26	
10		7.5	7.7	7.2	7:14	
11		7.5	7.7	7.2	7:30	
12		7.5	7.7	7.2	7:35	
13		7.5	7.8	7.2	7:27	
14		7.5	7.7	7.2	7:20	
15		7.5	8.2	7.2	7:30	
16		7.5	8.1	7.2	7:35	
17		7.5	8.1	7.2	7:26	
18		7.5	8.0	7.3	7:30	
19		7.5	7.7	7.2	7:35	
20		7.5	8.0	7.2	7:30	
21		休曜日				
22		7.4	8.0	7.2	7:34	
23		7.5	8.0	7.2	7:50	
24		7.5	8.0	7.2	7:35	
25		7.5	8.0	7.2	7:10	
26		7.5	8.0	7.2	7:35	
27		7.5	8.0	7.2	7:30	
28		7.5	8.0	7.0	7:30	
29		7.5	8.0	7.1	7:35	
30		7.5	8.0	7.1	7:18	
31						

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー庄カ

平成20年5月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		7.5	8.0	7.0	7:35	
2		7.5	8.0	7.1	7:35	
3		7.5	8.0	7.1	7:27	
4		7.5	8.0	7.1	7:21	
5		7.5	8.2	7.1	7:23	
6		7.5	8.2	7.1	7:16	
7		7.5	8.2	7.1	7:17	
8		7.5	8.3	7.2	7:28	
9		7.5	8.3	7.2	7:25	
10		7.5	8.3	7.2	7:19	
11		7.8	8.5	7.2	7:30	
12		7.5	8.2	7.2	7:25	
13		7.2	8.0	7.0	7:32	
14		7.2	8.0	7.0	7:27	
15		7.2	7.8	7.0	7:35	
16		7.1	7.8	7.0	7:35	
17		7.2	8.0	7.0	7:25	
18		7.2	8.0	7.0	7:26	
19		7.4	8.0	7.0	7:16	休館日
20		↓	.	.	.	
21		7.4	8.2	7.0	7:24	
22		7.4	8.2	7.0	7:25	
23		7.4	8.2	7.0	7:28	
24		7.4	8.2	7.0	7:09	
25		7.4	8.2	7.0	7:34	
26		7.4	8.4	7.0	7:33	
27		7.5	8.4	7.0	7:32	
28		7.3	8.5	7.0	7:30	
29		7.5	8.5	7.0	7:35	
30		7.5	8.5	7.0	7:35	
31		7.4	8.5	7.0	7:07	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成20年 6月分

日	曜	空気圧力(kg/cm <sup>2</sup> )	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		7.3	8.3	7.0	7:32	
2		7.3	8.2	7.0	7:32	
3		7.3	8.2	7.0	7:33	
4		7.4	8.0	7.0	7:35	
5		7.3	8.0	7.0	7:35	
6		7.3	8.0	7.0	7:36	
7		7.2	8.1	6.9	7:23	
8		7.2	8.2	6.9	7:29	
9		7.2	8.2	6.9	7:22	
10		7.2	8.2	6.9	7:25	
11		7.2	8.6	7.0	7:26	
12		7.2	8.6	7.0	7:27	
13		7.2	8.5	7.0	7:28	
14		7.2	8.5	7.0	7:23	
15		7.2	8.7	6.9	7:26	
16		休館日				
17		7.2	8.6	7.0	7:30	
18		7.2	8.6	7.0	7:30	
19		7.2	8.6	7.0	7:26	
20		7.2	8.7	7.0	7:22	
21		7.2	8.8	7.0	7:25	
22		7.2	8.6	7.0	7:21	
23		7.2	8.6	7.0	7:28	
24		7.2	8.6	7.0	7:23	
25		7.2	8.5	7.0	7:14	
26		7.1	8.5	7.0	7:30	
27		7.1	8.4	6.9	7:23	
28		7.1	8.4	6.9	7:21	
29		7.1	8.5	6.8	7:27	
30		7.1	8.5	6.8	7:26	
31						



裾野市立文化センター点検報告  
スプリングラー戸方

平成20年7月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	7.1	8.5	6.9	7:21	
2	水	7.1	8.5	6.8	7:35	
3	木	7.1	8.5	6.8	7:25	
4	金	7.1	8.5	6.8	7:32	
5	土	7.1	8.5	6.8	7:35	
6	日	7.1	8.5	6.9	7:23	
7	月	7.1	8.5	6.9	7:18	
8	火	7.1	8.6	6.9	7:30	
9	水	7.1	8.8	6.9	7:24	
10	木	7.1	8.8	6.9	7:29	
11	金	7.1	8.8	6.9	7:19	
12	土	7.1	8.8	6.9	7:13	
13	日	7.1	8.5	6.8	7:27	
14	月	7.1	8.5	6.8	7:32	地下9:27の水
15	火	7.1	8.8	6.8	7:32	1
16	水	7.2	8.9	6.9	7:32	
17	木	7.1	8.7	6.9	7:30	地下9:27の水
18	金	7.1	9.0	6.9	7:30	1
19	土	7.1	9.0	6.9	7:28	
20	日	7.1	8.9	6.9	7:04	
21	月	7.1	8.9	6.9	7:27	
22	火	休館日				
23	水	7.1	9.2	6.9	7:27	
24	木	7.1	9.0	6.9	7:24	
25	金	7.1	9.0	6.9	7:22	
26	土	7.1	8.8	6.9	7:22	
27	日	7.1	8.8	6.8	7:26	
28	月	7.1	9.0	6.8	7:15	
29	火	7.1	9.0	6.8	7:30	漏水
30	水	7.0	8.8	6.8	7:15	1
31	木	7.0	8.8	6.8	7:30	1

裾野市長文化センター一点検報告  
スプリングラー圧力

平成20年 8月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	7.0	8.8	6.8	7:14	
2	土	7.0	8.4	6.7	7:08	給水
3	日	7.0	8.5	6.7	6:59	"
4	月	7.0	8.7	6.8	7:15	
5	火	7.0	9.0	6.8	7:12	
6	水	7.0	8.8	6.8	7:05	
7	木	7.0	8.8	6.7	7:17	給水
8	金	7.0	8.9	6.7	7:24	"
9	土	7.0	8.9	6.8	7:08	"
10	日	7.0	8.7	6.8	7:05	
11	月	7.0	8.6	6.8	7:34	給水
12	火	7.0	8.6	6.5	7:30	7
13	水	7.0	8.8	6.8	7:15	"
14	木	7.0	9.0	6.7	7:30	7
15	金	7.0	9.2	6.7	7:30	7
16	土	7.0	9.2	6.7	7:10	
17	日	7.0	9.1	6.7	7:16	
18	月					休館日
19	火	7.0	9.2	6.8	7:15	
20	水	6.9	9.3	6.7	7:22	給水
21	木	6.9	9.3	6.7	7:23	"
22	金	6.9	9.3	6.7	7:24	"
23	土	6.8	9.2	6.6	7:22	"
24	日	6.8	8.7	6.5	7:24	"
25	月	6.8	8.5	6.5	7:33	7
26	火	6.7	8.5	6.4	7:25	7
27	水	6.7	8.5	6.4	7:20	7
28	木	6.7	8.5	6.4	7:32	7
29	金	6.7	8.5	6.4	7:32	"
30	土	6.7	8.5	6.4	7:25	"
31	日	6.7	8.5	6.4	7:35	7

裾野市長文化センター点検報告  
スプリングラー圧力

平成20年9月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	6.6	8.7	6.3	7:15	
2	火	6.7	8.7	6.3	7:18	
3	水	6.7	8.8	6.3	7:24	
4	木	6.7	8.8	6.3	7:14	
5	金	6.7	8.8	6.3	7:15	
6	土	6.7	8.8	6.3	7:15	
7	日	6.7	8.9	6.4	7:30	給水
8	月	6.6	9.0	6.4	7:30	〃
9	火	6.6	9.0	6.4	7:22	〃
10	水	6.6	9.0	6.3	7:35	〃
11	木	6.6	9.0	6.4	6:55	〃
12	金	6.6	8.9	6.3	6:57	
13	土	6.6	8.9	6.4	6:55	給水
14	日	6.5	8.9	6.3	7:11	〃
15	月	6.5	8.3	6.3	7:27	〃
16	火	8.8	9.0	8.5	7:48	
17	水	8.2	8.9	8.2	7:11	
18	木	8.6	8.8	8.2	7:23	給水
19	金	8.5	8.6	8.2	6:59	〃
20	土	8.4	8.4	8.0	7:21	〃
21	日	8.3	8.3	7.8	7:20	〃
22	月	8.2	8.2	8.0	7:13	
23	火	8.2	8.9	7.8	7:30	給水
24	水	8.0	8.2	7.7	7:30	〃
25	木	8.2	8.2	7.8	7:18	〃
26	金	8.0	8.3	7.6	7:30	〃
27	土	8.0	8.4	7.6	7:20	〃
28	日	8.0	8.4	7.6	7:23	〃
29	月	7.9	8.2	7.5	7:11	
30	火	7.9	8.0	7.5	7:15	
31						

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー庄立

平成20年10月分

日	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流速度(上)	水流速度(下)	灌溉時間	備考
1	水	7.7	7.8	7.4	7:24	
2	木	7.7	7.8	7.4	7:21	
3	金	7.7	7.8	7.3	7:18	
4	土	7.6	7.7	7.3	7:21	給水
5	日	7.5	7.7	7.2	7:24	"
6	月	7.5	7.8	7.2	7:58	"
7	火	7.5	7.7	7.2	6:58	
8	水	7.4	7.7	7.2	7:21	
9	木	7.5	7.7	7.2	7:30	
10	金	7.4	7.8	7.2	7:30	
11	土	7.4	7.8	7.2	7:28	
12	日	7.4	7.8	7.1	7:25	
13	月	7.4	7.8	7.1	7:18	
14	火	7.4	7.8	7.1	7:03	
15	水	7.3	7.7	7.0	7:31	
16	木	7.2	7.7	7.0	7:38	
17	金	7.2	7.8	7.0	7:16	
18	土	7.2	7.7	7.0	7:26	
19	日	7.2	7.8	6.9	7:25	
20	月	休館日				
21	火	7.1	7.6	6.8	7:30	
22	水	7.0	7.6	6.8	7:30	
23	木	7.1	7.8	6.8	7:26	
24	金	7.1	7.6	6.8	7:40	
25	土	7.1	7.6	6.8	7:40	
26	日	7.1	7.6	6.8	7:20	
27	月	7.0	7.6	6.8	7:20	
28	火	6.9	7.4	6.7	7:25	
29	水	6.9	7.4	6.7	7:19	
30	木	6.9	7.4	6.7	7:20	
31	金	6.9	7.2	6.7	7:12	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリングラー庄カ

平成20年 11月分

日	曜	空気圧力(kg/cm <sup>2</sup> )	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	6.8	7.2	6.5	7:21	
2	日	6.8	7.3	6.5	7:29	
3	月	6.8	7.3	6.5	7:25	
4	火	6.7	7.1	6.5	7:40	
5	水	6.6	7.0	6.4	7:35	
6	木	6.6	7.0	6.4	7:20	
7	金	6.6	7.0	6.4	7:35	
8	土	6.6	7.0	6.4	8:05	
9	日	6.5	7.0	6.3	7:29	
10	月	6.4	6.8	6.2	7:28	
11	火	6.4	6.8	6.0	7:18	
12	水	6.4	6.8	6.1	7:24	
13	木	6.3	6.5	6.0	7:28	
14	金	6.2	6.5	6.0	7:24	
15	土	6.2	6.8	6.0	7:15	
16	日	6.2	6.8	6.0	7:21	
17	月	休館日				
18	火	6.3	6.7	6.0	7:35	
19	水	6.3	6.7	6.0	7:23	
20	木	6.1	6.5	5.8	7:45	
21	金	6.1	6.7	5.8	7:28	
22	土	6.0	6.4	5.8	7:32	
23	日	6.0	6.4	5.7	7:26	
24	月	6.0	6.9	5.7	7:29	
25	火	6.0	6.9	5.7	7:28	
26	水	6.0	6.6	5.7	7:18	
27	木	5.9	6.4	5.7	7:45	
28	金	5.9	6.7	5.7	7:25	
29	土	5.9	6.9	5.7	7:14	
30	日	5.9	7.0	5.7	7:20	
31						

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成20年12月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	5.9	6.7	5.6	7:45	
2	火	5.9	6.5	5.6	7:40	
3	水	5.8	6.4	5.6	7:24	
4	木	5.8	6.4	5.5	7:40	
5	金	5.8	6.4	5.5	10:55	
6	土	5.8	6.4	5.5	7:15	
7	日	5.7	6.0	5.5	7:45	
8	日	5.6	6.0	5.4	7:24	
9	火	5.6	5.9	5.2	7:16	
10	水	5.6	6.0	5.2	7:32	
11	木	5.6	6.3	5.4	7:31	
12	金	5.6	6.6	5.4	7:45	
13	土	5.7	6.8	5.4	7:26	
14	日	5.7	6.5	5.4	7:30	
15	月	休館日	.	.	.	
16	火	5.5	6.0	5.3	7:50	
17	水	5.5	6.0	5.2	7:35	
18	木	5.5	6.0	5.2	7:25	
19	金	5.5	6.0	5.1	7:45	
20	土	5.5	6.0	5.1	7:45	
21	日	5.5	6.0	5.1	7:28	
22	月	5.5	6.0	5.1	7:20	
23	火	5.5	6.4	5.2	7:28	
24	水	5.5	6.7	5.2	7:30	
25	木	5.5	6.3	5.2	7:18	
26	金	5.5	6.8	5.2	7:18	
27	土	5.5	6.9	5.2	7:32	
28	日	5.5	6.3	5.1	7:45	
29	月	.	.	.	.	
30	火	.	.	.	.	
31	水	.	.	.	.	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリンクラー圧力

平成27年 / 月 / 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	.	.	.	:	
2	金	.	.	.	:	
3	土	.	.	.	:	
4	日	5.2	5.5	5.0	7:40	
5	月	5.1	5.4	4.9	7:20	
6	火	5.2	5.7	5.0	7:26	
7	水	5.2	5.7	5.0	7:20	
8	木	5.2	5.7	5.0	7:22	
9	金	5.1	5.5	4.9	7:26	
10	土	5.1	5.5	4.9	7:21	
11	日	5.1	6.0	4.9	7:25	
12	月	5.1	6.0	4.9	7:43	
13	火	5.1	5.8	5.0	7:50	
14	水	5.0	5.8	4.9	7:40	
15	木	5.1	5.8	4.9	7:20	
16	金	5.0	5.5	4.8	7:40	
17	土	5.0	5.5	4.8	7:33	
18	日	5.0	5.5	4.8	7:26	
19	月	.	.	.	:	休館日
20	火	5.0	5.5	4.8	7:22	
21	水	5.0	5.5	4.8	7:21	
22	木	5.0	5.4 <sup>88</sup>	4.8 <sup>84</sup>	7:23	
23	金	8.8	8.8	5.5	7:22	
24	土	8.8	8.8	5.5	7:15	
25	日	8.8	8.8	5.1	7:50	
26	月	8.3	8.5	5.1	7:40	
27	火	8.2	9.5	5.0	7:20	
28	水	8.6	9.8	5.1	7:32	
29	木	8.2	9.5	5.0	7:55	
30	金	8.6	9.0	5.0	7:30	
31	土	8.3	9.0	5.0	7:15	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成27年2月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	8.6	9.5	5.2	7:23	
2	月	8.5	9.3	5.1	7:28	
3	火	8.5	9.0	5.0	7:13	
4	水	8.5	9.0	5.0	7:25	
5	木	8.4	9.0	4.9	7:28	
6	金	8.4	8.8	4.9	7:20	
7	土	8.4	8.8	4.9	7:20	
8	日	8.3	9.2	4.8	7:31	
9	月	8.4	9.5	4.8	7:40	
10	火	8.4	10.1	4.9	7:15	
11	水	8.8	10.4	4.59	7:30	
12	木	8.7	10.7	8.5	7:35	
13	金	8.6	10.0	8.3	7:24	
14	土	8.6	9.8	8.3	7:30	
15	日	8.5	9.6	8.3	7:35	
16	月	.	.	.	.	
17	火	8.4	9.5	8.1	7:28	
18	水	8.3	9.2	8.0	7:20	
19	木	8.2	9.0	7.9	7:40	
20	金	8.2	9.8	8.0	7:47	
21	土	8.2	10.1	8.0	7:16	
22	日	8.2	10.9	8.0	7:23	
23	月	8.3	10.8	8.0	7:24	
24	火	8.2	10.0	8.0	7:40	
25	水	8.1	9.6	7.8	7:35	
26	木	8.1	9.3	7.8	7:22	
27	金	8.0	9.0	7.7	7:40	
28	土	8.0	9.0	7.7	7:35	
29	/	.	.	.	.	
30	/	.	.	.	.	
31	/	.	.	.	.	



# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成27年3月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	7.9	8.6	7.5	7:40	
2	月	7.9	8.6	7.5	7:23	
3	火	7.8	8.6	7.4	7:24	
4	水	7.8	8.6	7.4	7:20	
5	木	7.6	8.8	7.2	7:18	
6	金	7.6	9.1	7.2	7:17	
7	土	7.6	9.1	7.2	7:27	
8	日	7.6	9.0	7.3	7:18	
9	月	7.6	9.0	7.3	7:24	
10	火	7.5	9.0	7.3	7:35	
11	水	7.5	9.0	7.2	7:35	
12	木	7.5	8.8	7.2	7:23	
13	金	7.4	8.6	7.0	7:24	
14	土	7.4	8.5	7.0	7:10	
15	日	7.4	9.0	7.0	7:35	
16	月	8.8	9.0	8.8	9:31	
17	火	8.9	8.7	7.8	7:20	
18	水	7.9	8.9	7.6	7:25	
19	木	7.9	8.8	7.7	7:14	
20	金	7.9	8.8	7.7	7:25	
21	土	7.9	8.8	7.7	7:21	
22	日	7.9	8.8	7.7	7:26	
23	月	7.9	8.7	7.6	7:25	
24	火	7.9	8.5	7.5	7:40	
25	水	7.8	8.5	7.4	7:35	
26	木	7.7	8.4	7.4	7:23	
27	金	7.7	8.2	7.4	7:30	
28	土	7.7	8.2	7.4	7:30	
29	日	7.6	7.9	7.2	7:28	
30	月	7.6	8.0	7.2	7:29	
31	火	7.6	8.0	7.2	7:18	

裾野市民文化センター一点検報告  
スプリンクラー圧力

平成21年4月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	7.6	8.0	7.3	7:25	<del>照</del>
2	木	7.6	8.0	7.2	7:21	<del>照</del>
3	金	7.5	8.0	7.2	7:22	
4	土	7.5	8.0	7.2	7:24	
5	日	7.5	8.0	7.2	7:21	
6	月	7.5	8.0	7.2	7:35	
7	火	7.5	8.0	7.2	7:24	
8	水	7.5	8.0	7.2	7:35	
9	木	7.5	8.0	7.2	7:35	
10	金	7.5	8.2	7.2	7:27	
11	土	7.5	8.2	7.2	7:35	
12	日	7.5	8.0	7.2	7:35	
13	月	7.5	8.2	7.2	7:18	
14	火	7.5	8.4	7.2	7:22	
15	水	7.6	8.8	7.4	7:23	
16	木	7.6	8.8	7.4	7:22	
17	金	7.7	8.9	7.3	7:22	
18	土	7.6	8.8	7.2	7:28	
19	日	7.6	8.8	7.2	7:18	
20	月	休館日	.	.	.	
21	火	7.6	8.8	7.2	7:30	
22	水	7.6	8.8	7.3	7:33	
23	木	7.6	8.8	7.3	7:23	
24	金	7.6	8.7	7.2	7:35	
25	土	7.6	8.8	7.1	7:30	
26	日	7.5	9.1	7.2	7:27	
27	月	7.5	8.9	7.2	7:29	
28	火	7.4	8.7	7.2	7:24	
29	水	7.4	8.6	7.1	7:25	
30	木	7.5	9.4	7.1	7:26	
31	／	.	.	.	.	

# 裾野市民文化センター一点検報告

## スプリンクラー圧力

平成21年5月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	7.5	9.0	7.0	7:33	
2	土	7.4	9.0	7.2	7:22	
3	日	7.4	8.9	7.2	7:22	
4	月	7.5	8.9	7.1	7:29	
5	火	7.5	8.9	7.2	7:21	
6	水	7.4	8.8	7.2	7:24	
7	木	7.5	8.6	7.0	7:30	
8	金	7.5	8.5	7.0	7:20	
9	土	7.4	8.5	7.2	7:24	
10	日	7.5	8.7	7.0	7:30	
11	月	7.5	9.0	7.1	7:30	
12	火	7.5	9.0	7.2	7:20	
13	水	7.5	9.0	7.2	7:23	
14	木	7.5	9.2	7.2	7:26	
15	金	7.5	9.2	7.2	7:25	
16	土	7.5	9.2	7.2	7:20	
17	日	7.5	9.2	7.2	7:26	
18	月	7.5	9.0	7.2	7:33	
19	火	7.5	9.0	7.2	7:35	
20	水	7.5	9.1	7.1	7:14	
21	木	7.5	9.4	7.1	7:30	
22	金	7.5	9.4	7.3	7:35	
23	土	7.6	9.4	7.2	7:24	
24	日	7.6	9.8	7.2	7:27	
25	月	7.6	9.8	7.2	7:20	
26	火	7.6	9.6	7.2	7:20	
27	水	7.6	9.6	7.2	7:21	
28	木	7.6	9.6	7.2	7:23	
29	金	7.5	9.3	7.1	7:22	
30	土	7.5	9.3	7.2	9:46	
31	日	7.5	9.4	7.2	7:28	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成21年6月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	7.5	9.5	7.2	7:33	
2	火	7.5	9.5	7.2	7:30	
3	水	7.5	9.5	7.2	7:25	
4	木	7.6	9.5	7.2	7:20	
5	金	7.5	9.5	7.2	7:30	
6	土	7.5	9.2	7.2	7:30	
7	日	7.5	9.3	7.2	7:10	
8	月	7.5	9.3	7.2	7:28	
9	火	7.5	9.3	7.2	7:19	
10	水	7.5	9.5	7.2	7:18	
11	木	7.6	9.5	7.2	7:22	
12	金	7.5	9.5	7.2	7:32	
13	土	7.5	9.6	7.2	7:27	
14	日	7.6	9.5	7.2	7:34	
15	月	7.6	9.6	7.3	7:35	休館日
16	火	.	.	.	.	
17	水	7.5	9.6	7.3	7:40	
18	木	7.5	9.6	7.2	7:33	
19	金	7.5	9.6	7.2	7:22	
20	土	7.5	9.4	7.2	7:27	
21	日	7.5	9.4	7.2	7:25	
22	月	7.5	9.4	7.2	7:26	
23	火	7.5	9.3	7.2	7:26	
24	水	7.5	9.3	7.2	7:25	
25	木	7.5	9.1	7.1	7:34	
26	金	7.5	9.3	7.2	7:23	
27	土	7.5	9.6	7.2	7:18	
28	日	7.5	9.5	7.2	7:25	
29	月	7.5	9.5	7.2	7:24	
30	火	7.5	9.5	7.1	7:20	
31		.	.	.	.	

# 裾野市民文化センター一点検報告

## スプリンクラー圧力

平成27年7月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	7.5	9.6	7.2	7:30	水位確認
2	木	7.5	9.7	7.2	7:25	
3	金	7.6	9.8	7.2	7:27	
4	土	7.5	9.8	7.2	7:15	
5	日	7.5	9.8	7.2	7:30	
6	月	7.5	9.8	7.2	7:21	
7	火	7.5	9.8	7.2	7:25	
8	水	7.5	9.8	7.2	7:33	
9	木	7.5	9.8	7.2	7:20	
10	金	7.5	9.8	7.2	7:25	
11	土	7.5	9.8	7.2	7:31	
12	日	7.5	9.6	7.1	7:22	
13	月	7.5	9.7	7.1	7:30	
14	火	7.5	9.8	7.2	7:35	
15	水	7.5	10.0	7.1	7:28	
16	木	7.5	10.1	7.1	7:35	
17	金	7.5	10.1	7.1	7:30	
18	土	7.5	10.0	7.1	7:29	
19	日	7.5	10.0	7.1	7:30	
20	月	7.5	10.0	7.2	7:25	
21	火	.	.	.	.	休館日
22	水	7.5	10.0	7.2	7:25	
23	木	7.4	9.9	7.1	7:24	
24	金	7.4	9.8	7.1	7:26	
25	土	7.4	9.8	7.1	7:21	
26	日	7.4	9.5	7.1	7:26	
27	月	7.5	9.5	7.0	7:30	
28	火	7.5	9.5	7.0	7:00	
29	水	7.4	9.2	7.0	7:25	
30	木	7.4	9.5	7.0	7:20	
31	金	7.4	9.5	7.0	7:25	

# 裾野市民文化センター一点検報告

## スプリンクラー圧力

平成21年8月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	7.3	9.4	7.0	6:52	
2	日	7.3	9.3	7.0	7:27	
3	月	7.3	9.3	7.0	7:25	
4	火	7.3	9.6	7.0	7:23	
5	水	7.3	9.8	7.0	7:17	
6	木	7.3	9.8	7.0	7:15	
7	金	7.3	9.8	7.0	7:20	
8	土	7.4	10.0	7.1	7:22	
9	日	7.3	10.1	7.0	7:25	
10	月	7.4	10.2	7.0	7:20	
11	火	7.3	10.3	7.0	8:00	
12	水	7.3	10.5	7.1	7:23	
13	木	7.3	10.5	7.1	7:35	
14	金	7.4	10.5	7.1	7:22	
15	土	7.3	10.5	7.1	7:24	
16	日	7.3	10.6	7.1	7:24	
17	月	<del>7.3</del>	<del>10.6</del>	.	.	
18	火	7.3	10.5	7.1	7:35	
19	水	8.2	8.9	7.9	7:17	
20	木	8.2	8.8	7.8	7:23	
21	金	8.2	8.8	7.8	7:23	
22	土	8.2	8.8	7.8	7:21	
23	日	8.2	8.8	7.8	7:23	
24	月	8.1	8.9	7.8	7:35	
25	火	8.1	8.8	7.8	7:35	
26	水	8.0	8.6	7.8	7:21	
27	木	8.0	8.5	7.6	7:35	
28	金	8.0	8.5	7.6	7:35	
29	土	8.0	8.5	7.5	7:25	
30	日	7.9	8.0	7.5	7:25	
31	月	7.9	8.2	7.5	7:27	

18  
23分  
7.9, 8.0  
7

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成21年9月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	7.9	8.2	7.5	7:14	
2	水	7.8	8.2	7.5	7:25	
3	木	7.8	8.2	7.5	7:25	
4	金	7.8	8.2	7.4	7:21	
5	土	7.8	8.2	7.4	7:22	
6	日	7.7	8.0	7.4	7:25	
7	月	7.7	8.0	7.4	7:23	
8	火	7.6	8.0	7.4	7:25	
9	水	7.6	8.2	7.4	7:15	
10	木	7.6	8.2	7.3	7:22	
11	金	7.5	8.1	7.2	6:50	
12	土	7.5	7.9	7.2	7:34	
13	日	7.5	8.0	7.2	7:30	
14	月	7.5	7.9	7.2	7:20	
15	火	7.5	7.9	7.2	7:30	
16	水	7.4	7.9	7.2	7:26	
17	木	7.4	7.9	7.1	7:22	
18	金	7.4	7.9	7.0	7:25	
19	土	7.4	7.8	7.0	7:23	
20	日	7.4	7.7	7.0	7:21	
21	月	7.3	7.6	7.0	7:13	
22	火	7.3	7.5	7.0	7:30	
23	水	7.3	7.5	7.0	7:24	
24	木	7.3	7.8	7.0	7:15	
25	金	7.3	7.8	7.0	7:18	
26	土	7.3	7.8	7.0	7:28	
27	日	7.3	7.8	7.0	7:22	
28	月	.	.	.	.	
29	火	7.2	7.7	7.0	7:30	
30	水	7.2	7.7	7.0	7:27	
31	木	.	.	.	.	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成21年10月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	7.1	7.6	6.9	7:31	
2	金	7.1	7.6	6.9	7:29	
3	土	7.1	7.6	6.9	7:20	
4	日	7.1	7.5	6.9	7:30	
5	月	7.0	7.6	6.9	7:10	
6	火	7.0	7.6	6.8	7:27	
7	水	7.0	7.4	6.8	7:15	
8	木	7.0	7.4	6.7	7:16	
9	金	7.0	7.0	6.8	7:31	
10	土	7.0	7.1	6.6	7:15	
11	日	6.9	7.1	6.6	7:20	
12	月	6.9	7.1	6.6	7:20	
13	火	6.8	6.9	6.5	7:24	
14	水	6.8	7.0	6.5	7:17	
15	木	6.7	6.9	6.4	7:28	
16	金	6.7	6.9	6.4	7:26	
17	土	6.7	6.8	6.4	7:25	
18	日	6.6	6.9	6.2	7:25	
19	月	休館日	<del>6.9</del>	<del>6.4</del>	<del>7:15</del>	
20	火	6.6	6.9	6.4	7:15	
21	水	6.6	6.6	6.4	7:15	
22	木	6.5	6.8	6.4	7:45	
23	金	6.5	6.8	6.3	7:27	
24	土	6.5	6.8	6.3	7:12	
25	日	6.5	6.6	6.3	7:20	
26	月	6.5	6.6	6.2	7:23	
27	火	6.4	6.6	6.2	7:22	
28	水	6.4	6.3	5.9	7:30	
29	木	6.3	6.5	6.1	7:29	
30	金	6.3	6.5	6.1	7:30	
31	土	6.3	6.5	6.1	7:25	



# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成27年11月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	6.4	6.5	6.1	7:20	修正
2	月	6.4	6.5	6.0	7:20	
3	火	6.4	6.5	6.0	7:19	
4	水	6.3	6.4	6.0	7:23	
5	木	6.1	6.3	6.0	7:23	
6	金	6.1	6.5	6.0	7:19	
7	土	6.2	6.5	6.0	7:18	
8	日	6.1	6.5	5.9	7:20	
9	月	6.2	6.5	6.0	7:25	
10	火	6.2	6.6	5.9	7:24	
11	水	6.2	6.5	5.9	7:20	
12	木	6.2	6.5	5.9	7:24	
13	金	6.2	6.5	5.9	7:20	
14	土	6.1	6.5	5.9	7:20	
15	日	6.2	6.8	5.9	7:27	
16	月	休館日	.	.	.	
17	火	6.0	6.5	5.9	7:25	
18	水	6.0	6.4	5.8	7:25	
19	木	6.0	6.2	5.8	7:24	
20	金	6.0	6.0	5.6	7:30	
21	土	5.9	6.0	5.6	7:25	
22	日	5.9	6.4	5.7	7:30	
23	月	5.9	6.7	5.7	7:29	
24	火	6.0	6.5	5.6	7:25	
25	水	5.9	6.3	5.7	7:34	
26	木	6.0	6.6	5.7	7:31	
27	金	6.0	6.4	5.6	7:25	
28	土	6.0	6.3	5.7	7:25	
29	日	5.9	6.6	5.7	7:29	
30	月	6.0	6.6	5.6	7:25	
31	/	.	.	.	.	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成27年12月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>3</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	6.0	6.4	5.6	7:43	
2	水	5.9	6.7	5.7	7:42	
3	木	5.9	6.5	5.6	7:47	
4	金	5.9	6.6	5.5	7:55	
5	土	5.9	6.8	5.7	7:22	
6	日	5.9	6.5	5.6	7:40	
7	月	5.9	6.3	5.6	7:32	
8	火	5.9	6.3	5.5	7:36	
9	水	5.9	6.2	5.5	7:32	
10	木	5.8	6.0	5.4	7:33	
11	金	5.7	6.4	5.5	7:42	
12	土	5.7	6.4	5.4	7:32	
13	日	5.8	6.3	5.5	7:30	
14	月	5.6	6.1	5.3	7:36	
15	火	5.6	6.1	5.3	7:38	
16	水	5.6	6.0	5.2	7:28	
17	木	5.6	6.0	5.2	7:34	
18	金	5.5	6.0	5.2	7:40	
19	土	5.5	6.0	5.2	7:32	
20	日	5.5	6.3	5.2	7:34	
21	月	休館日	.	.	:	
22	火	5.5	6.1	5.2	7:34	
23	水	5.5	6.2	5.2	7:32	
24	木	5.5	6.1	5.2	7:29	
25	金	5.5	6.0	5.2	7:31	
26	土	5.5	6.0	5.2	7:32	
27	日	5.5	6.3	5.2	7:30	
28	月	5.6	6.6	5.2	7:28	
29	火	休館日	.	.	:	
30	水	休館日	.	.	:	
31	木	休館日	.	.	:	

裾野市民文化センター一点検報告  
 スプリンクラー圧力

平成22年 / 月 / 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	休館日	.	.	:	
2	土	休館日	.	.	:	
3	日	休館日	.	.	:	
4	月	5.3	5.5	5.0	7:29	
5	火	5.3	5.5	5.0	7:30	
6	水	5.3	5.8	5.0	7:27	
7	木	5.3	5.7	5.0	7:24	
8	金	5.3	6.0	5.0	7:30	
9	土	5.3 <sub>8.2</sub>	5.7 <sub>8.9</sub>	5.0 <sub>8.4</sub>	7:25	12:50分 4分27秒、7分
10	日	8.4	9.0	8.2	7:30	
11	月	8.5	9.0	8.1	7:45	
12	火	8.5	10.1	8.1	7:32	
13	水	8.5	9.9	8.3	7:40	
14	木	8.5	10.	8.3	7:40	
15	金	8.5	10.1	8.3	7:27	
16	土	8.5	9.4	8.2	7:40	
17	日	8.4	9.0	8.0	7:40	
18	月	休館日	.	.	:	
19	火	8.1	8.5	7.8	7:50	
20	水	8.0	8.4	7.9	7:40	
21	木	8.1	8.4	7.9	7:30	
22	金	8.1	8.5	7.8	7:45	
23	土	8.0	8.4	7.8	7:40	
24	日	8.0	8.3	7.8	7:29	
25	月	7.9	8.2	7.6	7:33	
26	火	7.9	8.0	7.5	7:40	
27	水	7.9	8.0	7.5	7:30	
28	木	7.9	8.0	7.5	7:40	
29	金	8.0	8.0	7.5	7:40	
30	土	7.8	8.2	7.5	7:28	
31	日	7.9	8.1	7.5	7:40	

裾野市民文化センター点検報告  
スプリンクラー圧力

平成22年2月 / 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	7.9	8.1	7.5	7:45	
2	火	7.8	8.1	7.5	7:27	
3	水	7.8	8.0	7.4	7:40	
4	木	7.8	8.0	7.4	7:30	
5	金	7.7	8.3	7.4	7:28	
6	土	7.6	8.0	7.2	7:32	
7	日	7.6	8.4	7.3	7:40	
8	月	7.6	8.2	7.3	7:25	
9	火	7.6	8.0	7.6	7:40	
10	水	7.6	8.0	7.4	7:40	
11	木	7.6	8.1	7.2	7:48	
12	金	7.6	8.1	7.4	7:45	
13	土	7.5	8.0	7.3	7:40	
14	日	7.6	8.0	7.2	7:20	
15	月	.	.	.	.	
16	火	7.5	7.9	7.2	7:40	
17	水	7.5	7.8	7.2	7:30	
18	木	7.5	8.8	7.2	7:23	
19	金	7.5	8.9	7.2	7:35	
20	土	7.7	9.5	7.4	6:50	
21	日	7.7	9.0	7.4	7:23	
22	月	7.7	8.7	7.3	7:25	
23	火	7.6	8.5	7.4	8:00	
24	水	7.6	8.5	7.4	7:30	
25	木	7.6	8.4	7.2	7:49	
26	金	7.6	8.4	7.3	7:35	
27	土	7.6	8.4	7.4	7:45	
28	日	7.6	8.4	7.4	7:49	
29		.	.	.	.	
30		.	.	.	.	
31		.	.	.	.	

裾野市民文化センター一点検報告  
 スプリンクラー圧力

平成22年3月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	7.8	9.2	7.5	7:30	
2	火	7.8	9.0	7.5	7:35	
3	水	7.8	8.8	7.4	7:25	
4	木	7.7	8.7	7.4	7:25	
5	金	7.6	8.5	7.3	7:23	
6	土	7.7	8.4	7.3	7:27	
7	日	7.7	8.4	7.3	7:25	
8	月	7.6	9.0	7.4	7:43	
9	火	7.6	8.7	7.3	7:22	
10	水	7.5	8.6	7.2	7:30	
11	木	7.5	8.1	7.1	7:55	
12	金	7.4	8.1	7.1	7:25	
13	土	7.5	8.1	7.1	7:35	
14	日	7.5	8.6	7.1	7:35	
15	月	8.6	8.2	8.9	10:00	点検
16	火	8.5	9.6	8.0	7:51	
17	水	8.3	8.6	8.0	7:26	
18	木	8.2	8.5	8.0	7:27	
19	金	8.1	8.4	7.9	7:26	
20	土	8.0	8.3	7.8	7:39	
21	日	8.1	8.3	7.8	7:20	
22	月	8.1	8.3	7.8	7:29	
23	火	8.0	8.4	7.8	7:30	
24	水	8.0	8.2	7.8	7:44	
25	木	8.0	8.2	7.8	7:25	
26	金	8.0	8.0	7.8	7:36	
27	土	7.9	8.0	7.8	7:36	
28	日	7.9	8.0	7.6	7:23	
29	月	7.9	8.8	7.6	7:26	
30	火	7.9	8.5	7.5	7:30	
31	水	7.8	8.2	7.5	7:22	

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成22年4月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	7.8	8.0	7.5	7:23	
2	金	7.8	8.0	7.5	7:12	
3	土	7.8	8.2	7.5	7:35	
4	日	7.7	8.0	7.5	7:43	
5	月	7.7	8.0	7.5	7:33	
6	火	7.7	8.0	7.5	7:36	
7	水	7.8	8.0	7.5	7:30	
8	木	7.6	8.0	7.4	7:35	
9	金	7.6	8.0	7.4	7:24	
10	土	7.6	8.0	7.4	7:35	
11	日	7.7	8.2	7.4	7:25	
12	月	7.8	9.0	7.5	7:13	
13	火	7.8	8.7	7.5	7:35	
14	水	7.8	8.6	7.5	7:35	
15	木	7.7	8.6	7.5	7:32	
16	金	7.7	8.6	7.3	7:32	
17	土	7.6	8.8	7.2	7:29	
18	日	7.6	9.3	7.4	7:29	
19	月	7.6	8.9	7.2	8:10	
20	火	7.6	8.6	7.4	7:35	
21	水	7.6	8.7	7.2	7:25	
22	木	7.6	8.7	7.3	7:20	
23	金	7.5	8.5	7.3	7:30	
24	土	7.5	8.5	7.2	7:35	
25	日	7.5	8.2	7.1	7:26	
26	月	7.5	8.2	7.1	7:35	
27	火	7.5	8.1	7.0	7:30	
28	水	7.4	8.1	7.1	7:20	
29	木	7.4	8.1	7.1	7:22	
30	金	7.4	8.2	7.0	7:35	
31						

休

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成22年5月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	7.3	8.1	7.0	7:37	
2	日	7.4	8.1	7.1	7:25	
3	月	7.6	8.3	7.0	7:35	
4	火	7.3	8.2	7.0	7:36	
5	水	7.9	8.5	7.0	7:35	
6	木	7.9	8.5	7.0	7:35	
7	金	7.4	8.8	7.1	7:25	
8	土	7.4	8.8	7.0	7:30	
9	日	7.4	8.8	7.1	7:25	
10	月	7.5	8.9	7.0	7:35	
11	火	7.5	8.9	7.0	7:35	
12	水	7.4	8.9	7.0	7:30	
13	木	7.4	8.9	7.0	7:25	
14	金	7.3	8.8	7.0	7:35	
15	土	7.3	8.8	7.0	7:35	
16	日	7.2	8.8	7.0	7:36	
17	月	.	.	.	.	
18	火	7.2	8.9	7.0	7:35	
19	水	7.3	9.0	7.0	7:30	
20	木	7.2	9.0	7.0	7:32	
21	金	7.3	9.0	7.0	7:32	
22	土	7.3	9.0	7.0	7:22	
23	日	7.3	9.2	7.0	7:26	
24	月	7.3	9.6	7.0	7:30	
25	火	7.3	9.5	7.0	7:35	
26	水	7.3	9.5	7.0	7:23	
27	木	7.5	9.5	7.0	7:22	
28	金	7.3	9.6	7.0	7:15	
29	土	7.3	9.6	7.0	7:36	
30	日	7.2	9.4	7.0	7:29	
31	月	7.2	9.5	7.0	7:30	

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成22年6月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	7.2	9.5	7.0	7:35	
2	水	7.2	9.4	7.0	7:35	
3	木	7.2	9.3	6.9	7:25	
4	金	7.2	9.3	6.9	7:30	
5	土	7.2	9.4	6.9	7:30	
6	日	7.2	9.6	6.9	7:23	
7	月	7.2	9.6	6.9	7:30	
8	火	7.3	9.8	7.0	7:25	
9	水	7.3	9.8	7.0	7:26	
10	木	7.3	9.8	7.0	7:25	
11	金	7.3	9.8	7.0	7:35	
12	土	7.3	10.1	7.0	7:12	
13	日	7.3	10.1	7.0	7:25	
14	月	7.3	10.4	7.0	7:15	
15	火	7.3	10.0	7.0	7:35	
16	水	7.3	10.0	7.0	7:30	
17	木	7.3	10.0	7.0	7:32	
18	金	7.3	10.2	7.0	7:33	
19	土	7.3	10.4	7.0	7:25	
20	日	7.4	10.5	7.0	7:25	
21	月	休館日	.	.	.	
22	火	7.4	10.4	7.0	7:50	
23	水	7.4	10.4	7.0	7:15	
24	木	7.8	10.3	7.0	7:18	
25	金	7.4	10.2	7.0	7:35	
26	土	7.4	10.3	7.0	7:18	
27	日	7.4	10.3	7.0	7:18	
28	月	7.4	10.4	7.0	7:30	
29	火	7.4	10.4	7.0	7:30	
30	水	7.4	10.3	7.0	7:16	
31		.	.	.	.	



裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成22年 7月 / 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>3</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	7.4	10.8	7.1	7:32	
2	金	7.4	10.8	7.1	7:25	
3	土	7.4	11.0	7.1	7:24	
4	日	7.4	10.9	7.1	7:16	
5	月	7.4	10.7	7.1	7:20	
6	火	7.5	11.0	7.1	7:30	
7	水	7.5	11.1	7.1	7:30	
8	木	7.5	11.2	7.1	7:30	
9	金	7.5	10.8	7.1	7:25	
10	土	7.4	10.6	7.0	7:30	
11	日	7.4	10.5	7.0	7:30	
12	月	7.3	10.3	7.0	7:29	
13	火	7.3	10.5	7.0	7:20	
14	水	7.3	10.5	7.0	9:40	
15	木	7.3	10.6	7.0	7:30	
16	金	7.3	10.6	7.0	7:29	
17	土	7.3	10.8	7.0	7:30	
18	日	7.3	10.6	7.0	7:30	
19	月	7.3	10.6	7.0	7:30	
20	火	8.7	8.8	8.2	9:42	点検
21	水	8.6	9.0	8.3	7:35	
22	木	8.6	8.9	8.2	7:19	
23	金	8.6	9.0	8.2	7:24	
24	土	8.6	9.0	8.3	7:31	
25	日	8.6	9.0	8.2	7:26	
26	月	8.6	9.5	8.3	7:40	
27	火	8.5	9.0	8.3	7:30	
28	水	8.5	9.0	8.3	7:28	
29	木	8.5	8.9	8.2	7:10	
30	金	8.5	8.9	8.2	7:20	
31	土	8.5	8.8	8.2	7:25	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリンクラー圧力

平成22年8月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>3</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	8.4	8.7	8.2	7:23	
2	月	8.4	8.7	8.2	7:25	
3	火	8.5	9.0	8.0	7:30	
4	水	8.4	9.4	8.0	7:30	
5	木	8.4	9.6	8.2	7:29	
6	金	8.4	9.7	8.1	7:27	
7	土	8.4	9.8	8.1	7:16	
8	日	8.4	9.9	8.1	7:20	
9	月	8.4	10.0	8.2	7:29	
10	火	8.5	10.0	8.2	7:25	
11	水	8.5	9.5	8.1	7:29	
12	木	8.4	9.6	8.0	7:27	
13	金	8.3	9.6	8.0	7:10	
14	土	8.3	9.6	8.0	7:15	
15	日	8.4	9.6	8.0	7:25	
16	月	休館日	.	.	.	
17	火	8.2	9.6	7.9	7:28	
18	水	8.3	9.8	8.0	7:20	
19	木	8.3	10.0	8.0	7:20	
20	金	8.3	10.1	8.0	7:30	
21	土	8.3	10.1	8.0	7:30	
22	日	8.2	9.7	7.9	7:18	
23	月	8.2	9.7	7.9	7:30	
24	火	8.2	10.0	7.9	7:30	
25	水	8.1	10.1	7.8	7:26	
26	木	8.1	10.2	7.8	7:23	
27	金	8.2	10.2	7.8	7:22	
28	土	8.1	10.3	7.8	7:23	
29	日	8.1	10.3	7.8	7:19	
30	月	8.0	10.4	7.8	7:30	
31	火	8.1	10.4	7.8	7:23	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリンクラー圧力

平成22年9月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	8.0	10.5	7.8	7:30	
2	木	8.0	10.6	7.8	7:30	
3	金	8.0	10.5	7.7	7:28	
4	土	8.0	10.6	7.7	7:25	
5	日	8.0	11.0	7.6	7:30	
6	月	7.9	9.8	7.5	7:12	
7	火	7.9	10.0	7.5	7:30	
8	水	7.8	10.0	7.5	7:30	
9	木	7.8	10.0	7.5	7:25	
10	金	7.7	9.5	7.4	7:25	
11	土	7.6	9.0	7.3	8:00	
12	日	7.5	8.7	7.2	7:00	
13	月	7.5	9.2	7.2	7:16	
14	火	7.5	9.4	7.2	7:30	
15	水	7.5	9.4	7.2	7:25	
16	木	7.5	8.9	7.2	7:26	
17	金	7.5	8.9	7.0	7:32	
18	土	7.4	8.9	7.0	7:30	
19	日	7.4	8.9	7.0	7:20	
20	月	7.4	8.9	7.0	7:30	
21	火	休館日				
22	水	7.4	8.9	7.0	7:23	
23	木	7.4	9.0	7.0	7:08	
24	金	7.2	9.0	7.0	7:25	
25	土	7.1	8.5	6.9	7:23	
26	日	7.1	8.2	6.9	7:25	
27	月	7.0	8.0	6.8	7:08	
28	火	7.0	8.0	6.7	11:55	
29	水	7.0	8.0	6.7	7:20	
30	木	7.0	8.0	6.7	7:25	
31						

裾野市民文化センター一点検報告  
スプリンクラー圧力

平成22年10月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	6.9	8.0	6.6	7:30	
2	土	6.9	8.0	6.6	7:30	
3	日	6.8	7.9	6.6	7:23	
4	月	6.8	8.0	6.6	7:23	
5	火	6.8	8.0	6.8	9:25	
6	水	6.8	7.9	6.5	7:15	
7	木	6.7	7.9	6.5	7:27	
8	金	6.7	7.9	6.5	7:20	
9	土	6.7	7.9	6.5	7:22	
10	日	6.7	8.0	6.4	7:16	
11	月	6.7	7.9	6.4	7:22	
12	火	6.7	7.9	6.5	7:25	
13	水	6.7	7.9	6.4	7:24	
14	木	6.7	7.9	6.5	7:30	
15	金	6.7	7.9	6.5	7:30	
16	土	6.7	7.9	6.3	7:23	
17	日	6.6	7.9	6.4	7:30	
18	月	.	.	.	.	
19	火	6.5	7.7	6.3	7:20	
20	水	6.5	7.5	6.3	7:28	
21	木	6.5	7.6	6.2	7:23	
22	金	6.5	7.6	6.2	7:21	
23	土	6.5	7.3	6.1	7:12	
24	日	6.4	7.3	6.1	7:22	
25	月	6.5	7.2	6.1	7:25	
26	火	6.4	7.1	6.1	7:25	
27	水	6.4	7.1	6.0	7:22	
28	木	6.3	7.2	6.0	7:18	
29	金	6.2	7.0	6.0	7:17	
30	土	6.2	7.0	5.9	6:52	
31	日	6.2	6.9	5.9	7:21	

裾野市民文化センター点検報告  
 スプリンクラー圧力

平成22年11月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	月	6.1	6.8	5.9	7:20	
2	火	6.0	6.8	5.9	7:25	
3	水	6.0	6.8	5.9	7:25	
4	木	6.0	6.8	5.8	7:25	
5	金	6.0	6.8	5.8	7:30	
6	土	6.0	6.8	5.8	7:21	
7	日	6.0	6.9	5.7	7:25	
8	月	6.0	7.0	5.7	7:25	
9	火	6.0	6.9	5.8	7:13	
10	水	6.0	6.9	5.8	7:20	
11	木	6.0	7.0	5.7	7:25	
12	金	5.9	6.9	5.6	7:25	
13	土	5.9	6.8	5.6	7:12	
14	日	5.9	7.0	5.6	7:25	
15	月	休館日	.	.	.	
16	火	5.9	6.8	5.6	7:25	
17	水	5.9	6.6	5.5	6:40	
18	木	5.9	6.9	5.5	7:12	
19	金	5.8	6.7	5.5	7:25	
20	土	5.8	6.6	5.5	7:30	
21	日	5.8	7.0	5.5	7:25	
22	月	5.8	7.1	5.5	7:30	
23	火	5.9	7.0	5.5	7:25	
24	水	5.9	7.1	5.5	7:25	
25	木	5.8	7.0	5.4	7:17	
26	金	5.8	6.8	5.5	7:25	
27	土	5.7	6.8	5.4	7:12	
28	日	5.7	6.5	5.4	7:25	
29	月	5.7	6.6	5.4	7:25	
30	火	5.6	6.5	5.4	7:28	
31		.	.	.	.	

裾野市民文化センター一点検報告  
スプリンクラー圧力

平成22年12月1日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	5.6	6.8	5.4	7:30	
2	木	5.6	7.1	5.4	7:24	
3	金	5.7	7.2	5.4	7:25	
4	土	5.7	7.1	5.5	7:35	
5	日	5.7	6.9	5.4	7:30	
6	月	5.6	6.7	5.4	7:30	
7	火	5.6	7.0	5.2	7:20	
8	水	5.6	7.0	5.4	7:25	
9	木	5.6	6.9	5.4	<del>7:28</del>	
10	金	5.6	6.8	5.2	7:20	
11	土	5.5	6.5	5.3	7:45	
12	日	5.5	6.4	5.3	7:25	
13	月	5.5	6.4	5.2	7:21	
14	火	5.5	6.2	5.2	7:25	
15	水	5.5	6.2	5.2	7:35	
16	木	5.5	6.3	5.2	7:24	
17	金	5.5	6.0	5.1	7:20	
18	土	5.5	6.7	5.1	7:35	
19	日	5.5	7.0	5.2	7:23	
20	月	8.8	8.8	8.6	15:50	業者点検
21	火	8.3	8.7	8.0	7:35	
22	水	8.0	8.7	7.6	7:30	
23	木	7.9	8.3	7.6	7:18	
24	金	7.9	8.0	7.6	7:35	
25	土	7.8	7.9	7.4	7:30	
26	日	7.6	7.7	7.3	7:20	
27	月	7.6	8.4	7.3	7:30	
28	火	7.6	8.5	7.3	7:35	
29	水	.	.	.	.	
30	木	.	.	.	.	
31	金	.	.	.	.	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

平成23年 / 月 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	.	.	.	:	
2	日	.	.	.	:	
3	月	.	.	.	:	
4	火	7.0	7.1	6.8	7:30	
5	水	7.0	7.0	6.8	7:35	
6	木	7.0	7.1	6.8	7:20	
7	金	7.0	7.0	6.6	7:30	
8	土	7.0	7.7	6.7	7:30	
9	日	7.0	8.0	6.8	7:20	
10	月	7.0	8.0	6.8	7:30	
11	火	7.0	7.7	6.8	7:35	
12	水	7.0	7.5	6.8	7:25	
13	木	7.0	8.0	6.7	7:35	
14	金	7.0	8.4	6.7	7:35	
15	土	7.1	8.5	6.8	7:32	
16	日	7.1	8.8	6.9	7:30	
17	月	休館日	.	.	:	
18	火	7.0	7.6	6.6	7:35	
19	水	7.0	8.0	6.6	7:30	
20	木	7.0	8.3	6.7	7:24	
21	金	7.0	7.9	6.6	7:35	
22	土	7.0	7.5	6.6	7:38	
23	日	6.9	7.9	6.5	7:26	
24	月	6.9	7.5	6.5	7:30	
25	火	6.9	7.5	6.5	7:30	
26	水	6.9	7.3	6.5	7:21	
27	木	6.9	7.3	6.5	7:30	
28	金	6.9	8.0	6.5	9:00	
29	土	6.9	8.2	6.6	7:27	
30	日	7.0	8.3	6.6	7:30	
31	月	7.0	8.2	6.6	10:05	

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成23年2月 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	6.9	7.8	6.6	7:25	
2	水	6.8	7.5	6.5	7:30	
3	木	6.7	7.4	6.5	9:20	
4	金	6.7	7.3	6.4	7:23	
5	土	6.6	7.2	6.4	7:15	
6	日	6.6	7.6	6.4	7:20	
7	月	6.6	7.4	6.4	7:30	
8	火	6.6	7.3	6.4	7:27	
9	水	6.6	7.2	6.4	7:30	
10	木	6.6	7.2	6.3	7:18	
11	金	6.5	7.1	6.4	7:25	
12	土	6.5	7.0	6.3	7:25	
13	日	6.5	7.0	6.2	7:18	
14	月	6.5	7.0	6.1	7:20	
15	火	6.5	7.0	6.0	7:30	
16	水	6.5	7.0	6.1	7:21	
17	木	6.5	7.0	6.1	7:19	
18	金	6.5	7.0	6.1	7:30	
19	土	6.5	7.0	6.2	7:23	
20	日	6.5	7.0	6.2	7:24	
21	月	休館日	.	.	.	
22	火	6.5	7.0	6.1	7:30	
23	水	6.4	7.0	6.1	7:17	
24	木	6.5	7.0	6.1	7:25	
25	金	6.4	7.0	6.1	7:22	
26	土	6.5	7.0	6.1	7:20	
27	日	6.5	7.8	6.2	7:25	
28	月	6.6	8.0	6.4	7:25	
29		.	.	.	.	
30		.	.	.	.	
31		.	.	.	.	



裾野市民文化センター一点検報告

スプリンクラー圧力

平成23年3月 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	6.6	8.5	6.4	7:20	
2	水	6.6	8.0	6.3	7:20	
3	木	6.5	7.5	6.2	7:30	
4	金	6.5	7.3	6.2	7:21	
5	土	6.5	7.1	6.0	7:30	
6	日	6.5	7.8	6.2	7:20	
7	月	6.5	7.6	6.3	7:20	
8	火	6.5	7.4	6.2	7:22	
9	水	6.5	7.2	6.0	7:25	
10	木	6.4	7.1	6.1	7:18	
11	金	6.4	7.0	6.0	7:30	
12	土	6.3	7.0	6.0	7:22	
13	日	6.4	7.0	6.0	7:30	
14	月	6.4	7.0	6.0	7:20	
15	火	6 <sup>0.2</sup> .4	7 <sup>0.0</sup> .0	6 <sup>5.9</sup> .0	7:25	地震後
16	水	6.2	7.2	5.9	7:24	
17	木	6.0	7.0	5.8	7:25	
18	金	6.0	7.0	5.8	7:20	
19	土	6.0	7.0	5.7	7:20	
20	日	6.0	7.0	5.7	7:22	
21	月	6.0	7.0	5.7	13:54	
22	火	6 <sup>0.8</sup> .0	7 <sup>0.8</sup> .8	5 <sup>6.5</sup> .5	10:00	点検
23	水	8.5	8.7	8.1	7:23	
24	木	8.3	8.6	8.0	7:23	
25	金	8.2	8.5	8.0	7:22	
26	土	8.2	8.4	7.9	7:30	
27	日	8.1	8.5	7.8	7:15	
28	月	8.1	8.9	7.8	7:24	
29	火	8.1	8.7	7.8	7:22	
30	水	8.1	8.7	7.8	7:45	
31	木	8.0	8.8	7.8	7:30	

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成23年4月 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	8.0	8.6	7.7	7:27	
2	土	8.0	8.6	7.8	7:35	
3	日	8.0	8.6	7.7	7:25	
4	月	8.0	8.6	7.8	7:48	
5	火	8.0	8.6	7.8	7:40	
6	水	8.0	8.6	7.7	7:50	
7	木	8.0	8.6	7.7	7:45	
8	金	8.0	8.6	7.7	7:52	
9	土	8.0	8.7	7.7	7:46	
10	日	8.0	8.6	7.7	7:40	
11	月	8.0	8.6	7.7	7:55	
12	火	8.0	8.7	7.7	7:50	
13	水	8.0	8.7	7.7	7:50	
14	木	8.0	8.7	7.7	7:45	
15	金	8.0	8.8	7.7	7:50	
16	土	8.0	8.8	7.7	7:46	
17	日	8.0	8.8	7.7	7:45	
18	月	<del>8.0</del>	<del>9.0</del>	<del>7.7</del>	<del>7:46</del>	休館日
19	火	8.0	9.0	7.7	7:46	
20	水	8.0	9.0	7.7	7:49	
21	木	8.0	9.0	7.7	7:45	
22	金	8.0	9.0	7.7	7:50	
23	土	7.9	9.0	7.7	7:50	
24	日	7.9	9.0	7.6	7:48	
25	月	8.0	10.0	7.6	7:45	
26	火	8.0	9.8	7.6	7:45	
27	水	8.0	9.5	7.6	7:46	
28	木	8.0	9.5	7.6	7:40	
29	金	8.0	9.5	7.6	7:45	
30	土	8.0	9.5	7.5	7:44	
31						

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成23年5月 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	8.0	9.5	7.6	7:40	
2	月	8.0	9.4	7.7	7:51	
3	火	8.0	9.5	7.7	7:41	
4	水	8.0	9.8	7.7	7:40	
5	木	8.0	9.8	7.7	7:50	
6	金	8.0	9.8	7.7	7:52	
7	土	8.0	9.8	7.7	7:46	
8	日	7.9	9.7	7.7	7:49	
9	月	7.9	10.0	7.7	7:49	
10	火	8.0	10.00	7.7	7:42	
11	水	8.0	10.00	7.7	7:52	
12	木	8.0	10.00	7.7	7:45	
13	金	8.0	10.00	7.7	7:45	
14	土	8.0	9.7	7.7	7:50	
15	日	7.9	9.7	7.6	7:50	
16	月	休館日	.	.	.	
17	火	8.0	9.8	7.6	7:45	
18	水	8.0	9.9	7.6	7:40	
19	木	8.0	9.9	7.6	7:45	
20	金	8.0	9.9	7.6	7:45	
21	土	8.0	10.0	7.6	7:45	
22	日	8.0	10.1	7.6	7:46	
23	月	8.0	10.2	7.6	7:40	
24	火	8.0	10.0	7.6	7:44	
25	水	8.0	9.9	7.6	7:42	
26	木	7.8	9.8	7.5	7:49	
27	金	7.8	9.8	7.5	7:50	
28	土	7.8	9.8	7.5	7:50	
29	日	7.8	9.8	7.5	7:58	
30	月	7.8	9.8	7.5	7:50	
31	火	7.8	9.8	7.5	7:42	

裾野市民文化センター一点検報告

スプリンクラー圧力

平成23年6月 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	水	7.8	9.8	7.3	7:50	
2	木	7.7	9.6	7.3	7:45	
3	金	7.7	9.6	7.3	7:46	
4	土	7.6	9.5	7.3	7:50	
5	日	7.6	9.7	7.3	7:49	
6	月	7.7	9.9	7.3	7:45	
7	火	7.7	9.9	7.3	7:45	
8	水	7.8	10.1	7.3	7:47	
9	木	7.8	10.3	7.3	7:48	
10	金	7.8	10.3	7.3	7:46	
11	土	7.8	10.5	7.5	7:45	
12	日	7.8	10.5	7.4	7:50	
13	月	7.7	10.6	7.4	7:49	
14	火	7.7	10.6	7.4	7:45	
15	水	7.8	10.6	7.4	7:50	
16	木	7.7	10.6	7.4	7:51	
17	金	7.7	10.5	7.4	7:45	
18	土	7.7	10.5	7.4	7:45	
19	日	7.7	10.7	7.4	7:51	
20	月	休館日	.	.	.	
21	火	7.7	10.7	7.3	7:50	
22	水	7.7	10.6	7.3	7:50	
23	木	7.7	10.6	7.3	7:50	
24	金	7.7	10.8	7.4	7:40	
25	土	7.7	10.8	7.4	7:45	
26	日	7.7	11.0	7.4	7:52	
27	月	7.7	11.0	7.4	7:45	
28	火	7.8	11.0	7.4	7:45	
29	水	7.8	11.1	7.4	7:45	
30	木	7.8	11.5	7.4	7:45	
31		.	.	.	.	

# 裾野市民文化センター一点検報告

## スプリンクラー圧力

平成23年7月 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	7.8	11.8	7.4	7:42	
2	土	7.8	12.	7.5	7:58	
3	日	7.9	12.1	7.8	7:40	
4	月	7.9	12.1	7.8	7:40	
5	火	7.9	12.1	7.8	7:57	
6	水	7.9	12.1	7.6	7:48	
7	木	7.9	12.1	7.6	7:50	
8	金	7.9	12.2	7.5	7:45	
9	土	7.9	12.3	7.5	7:20	
10	日	7.9	11.8	7.5	7:40	
11	月	休館	.	.	.	
12	火	7.9	12.2	7.6	7:40	
13	水	7.9	12.5	7.5	7:40	
14	木	7.9	12.8	7.6	7:50	
15	金	7.9	12.9	7.6	7:50	
16	土	7.9	12.9	7.6	7:40	
17	日	7.9	13.0	7.6	7:45	
18	月	7.9	12.8	7.6	7:43	
19	火	7.9 8.7	12.8 8.9	7.5 8.3	8:45 10:40	
20	水	8.7	8.9	8.3	7:45	
21	木	8.3	8.9	8.0	7:45	
22	金	8.3	8.8	7.9	7:40	
23	土	8.3	8.5	7.8	7:35	
24	日	8.0	8.5	7.8	7:34	
25	月	8.0	8.5	7.8	7:30	
26	火	8.0	8.3	7.8	7:47	
27	水	7.9	8.2	7.6	7:55	
28	木	7.9	8.3	7.6	7:53	
29	金	7.9	8.3	7.6	7:45	
30	土	7.9	8.2	7.6	7:45	
31	日	7.9	8.3	7.5	7:50	

裾野市民文化センター一点検報告

スプリンクラー圧力

平成23年8月 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	日	7.8	8.4	7.4	7:45	
2	火	7.8	8.4	7.4	7:45	
3	水	7.6	8.2	7.3	7:53	
4	木	7.6	8.2	7.3	7:55	
5	金	7.6	8.3	7.3	7:45	
6	土	7.6	8.3	7.3	7:40	
7	日	7.6	8.3	7.3	7:40	
8	日	7.6	8.5	7.2	7:49	
9	火	7.6	8.5	7.2	7:43	
10	水	7.6	8.8	7.2	7:40	
11	木	7.6	8.8	7.2	7:50	
12	金	7.6	8.8	7.2	7:50	
13	土	7.6	9.0	7.2	7:51	
14	日	7.6	9.0	7.2	7:53	
15	日	7.6	9.2	7.2	7:40	
16	火	.	.	.	.	
17	水	7.5	9.2	7.2	7:50	
18	木	7.5	9.0	7.2	7:40	
19	金	7.4	8.9	7.2	7:47	
20	土	7.5	8.9	7.1	7:35	
21	日	7.4	8.9	7.1	7:35	
22	日	7.3	8.4	6.9	7:50	
23	火	7.3	8.2	7.0	7:45	
24	水	7.2	8.2	6.9	7:00	
25	木	7.2	8.2	6.9	7:50	
26	金	7.2	8.2	6.9	7:50	
27	土	7.2	8.2	6.9	7:35	
28	日	7.1	8.1	6.9	7:42	
29	日	.	.	.	.	
30	火	7.1	8.1	6.9	7:45	
31	水	7.1	8.2	6.8	7:45	

裾野市民文化センター一点検報告

スプリンクラー圧力

平成23年9月 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	7.2	8.3	6.8	7:40	
2	金	7.0	8.2	6.8	7:50	
3	土	7.0	8.2	6.8	7:49	
4	日	7.0	8.2	6.7	7:50	
5	月	7.0	8.2	6.7	7:45	
6	火	7.0	8.2	6.8	7:40	
7	水	6.8	8.2	6.8	7:40	
8	木	6.8	8.0	6.5	7:47	
9	金	6.8	8.0	6.5	7:49	
10	土	6.8	8.0	6.5	7:50	
11	日	6.8	8.0	6.5	7:35	
12	月	6.8	8.0	6.5	7:35	
13	火	6.8	8.2	6.5	7:50	
14	水	6.8	8.2	6.5	7:48	
15	木	6.8	8.4	6.5	7:42	
16	金	6.8	8.4	6.5	7:38	
17	土	6.8	8.4	6.5	7:50	
18	日	6.8	8.4	6.5	7:46	
19	月	6.8	8.4	6.5	7:40	
20	火	.	.	.	.	
21	水	6.8	8.4	6.5	7:42	
22	木	6.7	8.3	6.5	7:49	
23	金	6.6	8.2	6.4	7:50	
24	土	6.6	8.1	6.4	7:50	
25	日	6.6	8.1	6.4	7:45	
26	月	6.5	7.8	6.2	7:45	
27	火	6.5	7.8	6.2	7:40	
28	水	6.4	7.8	6.2	7:40	
29	木	6.4	7.8	6.0	7:40	
30	金	6.4	7.5	6.2	7:40	
31		.	.	.	.	

裾野市民文化センター一点検報告

スプリンクラー圧力

平成23年10月 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	土	6.4	7.5	6.1	7:40	
2	日	6.4	7.5	6.1	7:35	
3	月	6.4	7.5	6.0	7:40	
4	火	6.4	7.5	6.0	7:40	
5	水	6.3	7.4	5.9	7:35	
6	木	6.2	7.3	5.9	7:35	
7	金	6.2	7.3	5.9	7:40	
8	土	6.2	7.3	5.9	7:35	
9	日	6.0	7.1	5.9	7:45	
10	月	6.0	7.1	5.9	7:45	
11	火	6.0	7.1	5.9	7:50	
12	水	6.0	7.1	5.9	7:40	
13	木	6.0	7.1	5.9	7:40	
14	金	6.0	7.1	5.8	7:47	
15	土	6.0	7.2	5.8	7:45	
16	日	6.0	7.2	5.8	7:35	
17	月	休館日				
18	火	6.0	7.2	5.8	7:47	
19	水	6.0	7.2	5.8	7:40	
20	木	5.9	7.1	5.6	7:35	
21	金	5.9	7.0	5.6	7:48	
22	土	5.9	7.1	5.6	7:35	
23	日	5.9	7.1	5.6	7:35	
24	月	5.9	7.1	5.6	7:40	
25	火	5.8	7.0	5.5	7:50	
26	水	5.9	7.1	5.5	7:35	
27	木	5.8	7.1	5.5	7:37	
28	金	5.7	6.9	5.3	7:49	
29	土	5.7	6.8	5.3	7:43	
30	日	5.7	6.8	5.3	7:45	
31	月	5.7	6.8	5.3	7:50	



裾野市民文化センター一点検報告

スプリンクラー圧力

平成23年11月 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	火	5.7	6.7	5.3	7:40	
2	水	5.7	6.7	5.3	7:40	
3	木	5.6	6.7	5.3	7:43	
4	金	5.5	6.6	5.3	7:44	
5	土	5.5	6.5	5.2	7:45	
6	日	5.6	6.7	5.2	7:45	
7	月	5.6	6.7	5.2	7:40	
8	火	5.6	6.7	5.2	7:40	
9	水	5.5	6.7	5.2	7:35	
10	木	5.5	6.7	5.2	7:41	
11	金	5.5	6.7	5.2	7:40	
12	土	5.4	6.4	5.1	7:40	
13	日	5.4	6.4	5.1	7:40	
14	月	5.4	6.4	5.1	7:35	
15	火	5.4	6.4	5.1	7:35	
16	水	5.4	6.4	5.1	7:45	
17	木	5.4	6.4	5.1	7:40	
18	金	5.4	6.4	5.1	7:30	
19	土	5.4	6.4	5.1	7:45	
20	日	5.4	6.4	5.0	7:43	
21	月	.	.	.	.	
22	火	5.4	6.4	5.0	7:40	
23	水	5.4	6.4	5.0	7:40	
24	木	5.4	6.4	5.0	7:40	
25	金	5.2	6.4	5.0	7:45	
26	土	5.2	6.2	5.0	7:40	
27	日	5.1	6.0	4.9	7:40	
28	月	5.1	6.0	4.9	7:45	
29	火	5.1	6.0	4.9	7:50	
30	水	5.1	6.0	4.9	7:40	
31		.	.	.	.	

裾野市民文化センター点検報告

スプリンクラー圧力

平成23年12月 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	5.1	6.0	4.9	7:30	
2	金	5.1	6.0	4.9	7:30	
3	土	5.1	6.0	4.9	7:40	
4	日	5.0	6.0	4.9	7:30	
5	月	5.0	6.0	4.8	7:30	
6	火	5.0	6.0	4.8	7:45	
7	水	5.0	6.5	4.8	7:45	
8	木	5.0	6.2	4.8	7:40	
9	金	5.0	6.2	4.8	7:30	
10	土	5.0	6.0	4.7	7:30	
11	日	5.0	6.0	4.7	7:30	
12	月	4.9	5.8	4.6	7:35	※5/17/2011
13	火	8.4	8.9	8.0	7:30	
14	水	8.4	9.3	8.0	7:30	
15	木	8.4	9.7	8.0	7:30	
16	金	8.2	9.3	7.9	7:40	
17	土	8.2	9.0	7.9	7:30	
18	日	8.2	9.8	7.9	7:30	
19	月	8.2	9.8	7.9	7:40	
20	火	8.0	9.8	7.8	7:45	
21	水	8.0	9.8	7.8	7:44	
22	木	8.0	9.2	7.8	7:30	
23	金	8.0	9.5	7.8	7:30	
24	土	7.9	9.0	7.6	7:44	
25	日	7.9	8.8	7.5	7:30	
26	月	7.9	9.5	7.5	7:30	
27	火	7.9	9.8	7.5	7:30	
28	水	.	.	.	.	
29	木	.	.	.	.	
30	金	.	.	.	.	
31	土	.	.	.	.	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

局長	次長	係

平成24年7月

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>3</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	休	館日	.	.	:	
2	休	館日	.	.	:	
3	休	館日	.	.	:	
4		8.3	8.9	8.0	7:30	
5		8.2	8.8	7.9	7:30	
6		8.1	8.5	7.7	7:30	
7		8.0	8.7	7.7	7:37	
8		8.0	9.0	7.8	7:30	
9	休	館日	.	.	:	
10	休	館日	.	.	:	
11		8.0	8.9	7.8	7:40	
12		8.0	9.5	7.8	7:30	
13		8.0	9.5	7.8	7:40	
14		8.0	9.5	7.8	7:40	
15		8.0	9.0	7.6	7:45	
16	休	館日	.	.	:	
17		7.9	8.7	7.5	7:30	
18		8.0	9.2	7.5	7:30	
19		7.8	9.2	7.5	7:34	
20		7.8	8.8	7.5	7:37	
21		7.8	8.8	7.9	7:30	
22		7.5	8.5	7.5	7:30	
23		7.8	8.5	7.5	7:40	
24		7.8	8.5	7.5	7:40	
25		7.8	8.5	7.5	7:40	
26		7.6	8.3	7.3	7:34	
27		7.7	9.0	7.4	7:30	
28		7.7	9.3	7.3	7:30	
29		7.8	9.5	7.5	7:30	
30		7.8	9.8	7.5	7:45	
31		7.8	9.0	7.5	7:30	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

局長	次長	係

平成24年2月

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		7.7	8.9	7.3	7:30	
2		7.7	9.8	7.3	7:30	
3		7.7	9.0	7.3	7:50	
4		7.6	8.8	7.3	7:40	
5		7.5	8.5	7.2	7:34	
6		7.5	8.5	7.2	7:40	
7		7.5	8.5	7.2	7:45	
8		7.7	8.5	7.3	7:30	
9		7.7	8.5	7.3	7:30	
10		7.7	8.5	7.3	7:30	
11		7.5	8.3	7.2	7:35	
12		7.5	8.7	7.2	7:30	
13		7.5	9.5	7.2	7:25	
14		7.7	9.0	7.2	7:30	
15		7.6	8.9	7.2	7:40	
16		7.6	8.9	7.2	7:40	
17		7.6	8.7	7.2	7:30	
18		7.5	8.5	7.2	7:40	
19		7.4	9.0	7.1	7:37	
20		7.5	9.8	7.1	7:30	
21		7.6	9.0	7.2	7:30	
22		7.5	9.0	7.2	7:40	
23		7.5	8.8	7.2	7:40	
24		7.5	8.8	7.2	7:30	
25		7.5	8.8	7.2	7:30	
26		7.5	9.0	7.2	7:30	
27		7.5	9.0	7.2	7:25	
28		7.5	9.0	7.2	7:20	
29		7.5	8.5	7.0	7:30	
30		.	.	.	:	
31		.	.	.	:	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

局長	次長	係

平成24年3月

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		7.9	8.5	7.2	7:30	
2		7.5	8.3	7.2	7:30	
3		7.5	8.3	7.2	7:25	
4		7.5	8.3	7.0	7:30	
5		7.5	9.0	7.0	7:30	
6		7.4	8.8	7.0	7:38	
7		7.5	8.8	7.0	7:35	
8		7.4	8.8	7.0	7:30	
9		7.4	8.8	7.1	7:50	
10		7.4	8.5	7.1	7:40	
11		7.5	9.3	7.1	7:40	
12		7.5	9.0	7.0	7:40	
13		7.4	8.8	7.0	7:30	
14		7.4	8.8	7.0	7:30	
15		7.2	8.5	7.0	7:37	
16		7.2	8.4	7.0	7:29	
17		7.3	8.5	7.0	7:30	
18		<del>7.3</del> 7.3	<del>8.5</del> 8.5	<del>7.0</del> 7.0	<del>7:30</del> 7:30	点検
19		<del>0.80</del>	.	.	.	7.4-7.4
20		0.80	0.79	0.79	7:35	
21		0.79	0.79	0.79	7:30	
22		0.79	0.78	0.78	7:30	
23		0.76	0.75	0.76	7:33	
24		0.76	0.75	0.76	7:30	
25		0.76	0.79	0.75	7:40	
26		.	.	.	.	
27		0.75	0.75	0.75	7:30	
28		0.75	0.74	0.74	7:34	
29		0.75	0.74	0.74	7:35	
30		0.75	0.74	0.74	7:36	
31		0.75	0.74	0.74	7:40	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

局長	次長	係

平成 24 年 4 月

月	曜	MPa 空気圧力 kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		0.74	0.75	0.74	7:30	
2		0.74	0.74	0.73	7:47	
3		0.74	0.74	0.72	7:30	
4		0.75	0.75	0.72	7:20	
5		0.74	0.75	0.72	7:50	
6		0.74	0.75	0.72	7:20	
7		0.73	0.73	0.72	7:20	
8		0.74	0.74	0.72	7:25	
9		.	.	.	.	
10		0.73	0.75	0.72	7:25	
11		0.73	0.75	0.72	7:30	
12		0.73	0.74	0.71	7:35	
13		0.73	0.75	0.71	7:30	
14		0.73	0.75	0.71	7:25	
15		0.72	0.76	0.71	7:35	
16		.	.	.	.	
17		0.72	0.76	0.71	7:30	
18		0.72	0.76	0.71	7:30	
19		0.73	0.76	0.71	7:20	
20		0.72	0.77	0.71	7:20	
21		0.72	0.77	0.71	7:25	
22		0.70	0.78	0.71	7:20	
23	休館	<del>0.72</del>	<del>0.82</del>	<del>0.72</del>	<del>7:10</del>	
24		0.72	0.82	0.72	7:10	
25		0.72	0.82	0.72	7:20	
26		0.72	0.82	0.72	7:20	
27		0.72	0.82	0.72	7:20	
28		0.72	0.82	0.72	7:20	
29		0.73	0.82	0.71	7:20	
30		0.73	0.82	0.72	7:20	
31		.	.	.	.	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

局長	次長	係

平成24年5月

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		.	.	.	:	
2		0.72	0.85	0.72	7:25	
3		0.73	0.85	0.72	7:20	
4		0.73	0.85	0.72	7:20	
5		0.73	0.84	0.72	7:25	
6		0.73	0.84	0.72	7:25	
7		.	.	.	:	
8		0.72	0.73	0.71	7:25	
9		0.72	0.73	0.71	7:20	
10		0.72	0.84	0.71	7:20	
11		0.72	0.85	0.71	7:20	
12		0.72	0.85	0.71	7:20	
13		0.72	0.83	0.70	7:25	
14		0.72	0.83	0.70	7:20	
15		0.72	0.82	0.70	7:15	
16		0.71	0.82	0.70	7:20	
17		0.71	0.82	0.70	7:15	
18		0.71	0.84	0.71	7:20	
19		0.71	0.85	0.71	7:20	
20		0.71	0.85	0.71	7:25	
21		0.72	.	.	:	
22		0.72	0.86	0.70	7:20	
23		0.72	0.85	0.70	7:20	
24		0.72	0.86	0.72	7:20	
25		0.72	0.86	0.72	7:20	
26		0.72	0.85	0.71	7:20	
27		0.71	0.85	0.70	7:15	
28		0.72	0.86	0.70	7:20	
29		.	.	.	:	
30		0.72	0.87	0.70	7:30	
31		0.72	0.87	0.70	7:20	

# 裾野市民文化センター一点検報告

## スプリンクラー圧力

局長	次長	係

平成24年6月

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		0.72	0.87	0.70	7:20	
2		0.72	0.87	0.70	7:20	
3		0.72	0.88	0.70	7:20	
4		.	.	.	:	
5		0.72	0.90	0.70	7:20	
6		0.72	0.90	0.70	7:20	
7		0.72	0.90	0.70	7:20	
8		0.72	0.90	0.70	7:20	
9		0.71	0.90	0.70	7:20	
10		0.71	0.90	0.70	7:15	
11		.	.	.	:	
12		0.71	0.90	0.70	7:20	
13		0.71	0.89	0.70	7:20	
14		0.71	0.89	0.70	7:20	
15		0.71	0.89	0.70	7:20	
16		0.70	0.88	0.69	7:20	
17		0.71	0.89	0.70	7:20	
18		.	.	.	:	
19		0.71	0.90	0.70	7:20	
20		0.72	0.92	0.71	7:20	
21		0.72	0.92	0.70	7:20	
22		0.72	0.92	0.71	7:20	
23		0.72	0.92	0.71	7:20	
24		0.72	0.92	0.70	7:20	
25		.	.	.	:	
26		0.72	0.91	0.70	7:20	
27		0.72	0.91	0.70	7:20	
28		0.70	0.90	0.70	7:15	
29		0.70	0.90	0.70	7:20	
30		0.70	0.90	0.70	7:20	
31		.	.	.	:	



裾野市民文化センター一点検報告

スプリンクラー圧力

局長	次長	係
		●

平成24年7月

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		0.71	0.92	0.70	7:20	
2						
3		0.70	0.92	0.70	7:20	
4		0.70	0.92	0.70	7:15	
5		0.71	0.92	0.70	7:20	
6		0.70	0.92	0.70	7:15	
7		0.70	0.93	0.70	7:20	
8		0.71	0.93	0.70	7:20	
9		0.72	0.94	0.70	7:20	
10		0.72	0.95	0.70	7:25	
11						
12		0.70	0.96	0.70	7:20	
13		0.72	0.96	0.70	7:20	
14		0.72	0.96	0.71	7:20	
15		0.72	0.97	0.71	7:20	
16		0.71	0.95	0.70	7:20	
17		0.85	0.95	0.85	7:45	
18		0.86	0.96	0.83	7:25	
19		0.85	0.98	0.83	7:15	
20		0.85	0.97	0.83	7:20	
21		0.85	0.97	0.83	7:20	
22		0.85	0.95	0.81	7:20	
23		0.84	0.95	0.82	7:20	
24		0.82	0.93	0.81	7:15	
25		0.82	0.94	0.81	7:20	
26		0.82	0.95	0.81	7:20	
27		0.82	0.95	0.81	7:20	
28		0.83	0.98	0.81	7:20	
29		0.83	0.98	0.81	7:20	
30		0.83	0.99	0.81	7:20	
31		0.82	0.98	0.81	7:00	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

局長	次長	係

平成24年8月

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		0.83	0.98	0.82	7:20	
2		0.83	0.99	0.82	7:20	
3		0.83	0.99	0.81	7:20	
4		0.83	1.00	0.81	7:20	
5		0.83	1.04	0.81	7:30	
6		0.82	1.05	0.81	7:10	
7		0.83	1.01	0.81	7:25	
8		0.83	1.03	0.81	7:20	
9		0.83	1.04	0.81	7:20	
10		0.83	1.04	0.81	7:20	
11		0.83	1.05	0.81	7:20	
12		0.81	1.05	0.80	7:15	
13		.	.	.	:	
14		0.82	1.06	0.80	7:20	
15		0.82	1.05	0.80	7:20	
16		0.82	1.05	0.80	7:25	
17		0.83	1.03	0.80	7:25	
18		0.83	1.03	0.80	7:40	
19		0.80	1.03	0.79	7:10	
20		.	.	.	:	
21		0.82	1.03	0.80	7:25	
22		0.82	1.05	0.80	7:40	
23		0.82	1.05	0.80	7:25	
24		0.81	1.03	0.79	7:10	
25		0.80	1.05	0.79	7:10	
26		0.80	1.05	0.79	8:00	
27		.	.	.	:	
28		0.80	1.05	0.79	7:20	
29		0.80	1.05	0.79	7:25	
30		0.80	1.08	0.79	7:15	
31		0.80	1.09	0.79	7:20	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

局長	次長	係

平成24年9月

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		0.80	1.09	0.79	7:20	
2		0.80	1.09	0.79	7:30	
3		0.80	.	.	:	
4		0.80	1.04	0.77	7:30	
5		0.79	1.04	0.77	7:10	
6		0.79	1.08	0.77	7:10	
7		0.79	1.00	0.77	7:20	
8		0.79	0.99	0.77	7:20	
9		0.79	0.98	0.77	7:20	
10		.	.	.	:	
11		0.77	0.99	0.75	7:20	
12		0.77	1.00	0.75	7:25	
13		0.78	1.02	0.75	7:20	
14		0.77	1.02	0.75	7:20	
15		0.77	1.02	0.75	7:20	
16		0.77	1.02	0.75	7:20	
17		0.79	1.02	0.75	7:25	
18		0.77	1.02	0.75	7:20	
19		.	.	.	:	
20		0.75	0.97	0.74	7:10	
21		0.75	0.97	0.74	7:15	
22		0.75	0.97	0.74	7:20	
23		0.75	0.95	0.74	7:20	
24		0.75	0.93	0.72	7:20	
25		0.75	0.91	0.72	7:20	
26		0.74	0.90	0.70	7:15	
27		0.72	0.88	0.70	7:20	
28		0.72	0.88	0.70	7:20	
29		0.72	0.89	0.70	7:20	
30		0.72	0.89	0.72	7:25	
31		.	.	.	:	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

局長	次長	係

平成24年10月

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		.	.	.	:	
2		0.72	0.93	0.70	7:25	
3		0.71	0.90	0.70	7:10	
4		0.71	0.91	0.70	7:15	
5		0.71	0.91	0.70	7:25	
6		0.71	0.91	0.70	7:20	
7		0.70	0.90	0.69	7:15	
8		0.70	0.89	0.69	7:10	
9		0.70	0.88	0.69	7:20	
10		0.70	0.88	0.69	7:20	
11		0.69	0.86	0.68	7:10	
12		0.70	0.86	0.68	7:20	
13		0.70	0.85	0.68	7:20	
14		0.70	0.85	0.68	7:20	
15		0.70	0.85	0.68	7:25	
16		0.68	0.85	0.66	7:30	
17		0.68	0.83	0.65	7:20	
18		.	.	.	:	
19		0.68	0.83	0.65	7:25	
20		0.66	0.81	0.65	7:10	
21		0.67	0.81	0.65	7:20	
22		.	.	.	:	
23		0.67	0.80	0.65	7:20	
24		0.65	0.80	0.65	7:20	
25		0.65	0.78	0.64	7:15	
26		0.64	0.80	0.64	7:30	
27		0.67	0.74	0.64	7:20	
28		0.67	0.74	0.64	7:20	
29		0.6	.	.	:	
30	火	0.65	0.77	0.63	7:20	
31		0.65	0.76	0.63	7:20	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

局長	次長	係

平成 24年 11月

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	木	0.64	0.75	0.63	7:20	
2	金	0.64	0.75	0.61	8:35	
3	土	0.64	0.74	0.61	7:20	
4	月	0.64	0.75	0.61	7:25	
5	月	.	.	.	:	
6	火	0.64	0.75	0.61	7:20	
7	水	0.64	0.75	0.61	7:20	
8	木	0.61	0.78	0.60	7:10	
9	金	0.63	0.72	0.60	7:20	
10	土	0.62	0.72	0.60	7:20	
11	日	0.62	0.72	0.60	7:20	
12	休館	.	.	.	:	
13	火	0.62	0.72	0.59	7:20	
14	水	0.62	0.72	0.60	7:20	
15	木	0.62	0.72	0.58	7:20	
16	金	0.60	0.69	0.58	7:20	
17	土	0.60	0.70	0.58	7:20	
18	日	0.60	0.70	0.58	7:20	
19	休館	.	.	.	:	
20	月火	0.60	0.70	0.58	7:20	
21	水	0.60	0.70	0.57	7:20	
22	木	0.60	0.69	0.57	7:30	
23	金	0.58	0.72	0.57	7:10	
24	土	0.58	0.71	0.57	7:20	
25	日	0.59	0.71	0.56	7:20	
26	休	.	.	.	:	
27	月火	0.59	0.70	0.57	7:20	
28	水	0.59	0.69	0.57	7:20	
29	木火	0.59	0.68	0.56	7:20	
30	金	0.59	0.68	0.56	7:20	
31		.	.	.	:	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

局長	次長	係

平成24年12月

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		0.57	0.67	0.56	7:20	
2		0.57	0.67	0.56	7:20	
3		.	.	.	.	
4		0.57	0.65	0.55	7:25	
5		0.57	0.65	0.55	7:20	
6		0.56	0.64	0.54	7:30	
7		0.56	0.68	0.54	7:20	
8		0.55	0.69	0.54	7:15	
9		0.55	0.69	0.55	7:20	
10		0.55	0.70	0.55	7:30	
11		0.55	0.66	0.54	7:15	
12		0.55	0.65	0.54	7:20	
13		0.54	0.64	0.53	7:05	
14		0.54	0.67	0.53	7:25	
15		0.54	0.70	0.53	7:10	
16		0.55	0.70	0.53	7:30	
17	休	0.55	0.67	0.54	7:20	
18	火	.	.	.	.	
19	水	0.55	0.70	0.54	7:30	
20	木	0.55	0.70	0.54	7:20	
21	金	0.55	0.67	0.53	7:10	
22	土	0.55	0.66	0.53	7:30	
23	日	0.54	0.70	0.54	7:20	
24	休	0.54	0.68	0.54	7:20	
25		.	.	.	.	
26		0.54	0.65	0.53	7:10	
27		0.54	0.66	0.52	7:15	
28		0.54	0.68	0.52	7:15	
29		.	.	.	.	
30		.	.	.	.	
31		.	.	.	.	

# 裾野市民文化センター点検報告

## スプリンクラー圧力

局長	次長	係

平成24年 1月

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		.	.	.	:	
2		.	.	.	:	
3		.	.	.	:	
4		0.52	0.60	0.50	7:20	
5		0.51	0.60	0.50	7:10	
6		0.51	0.60	0.50	7:40	
7		.	.	.	:	
8		0.51	0.60	0.50	7:20	
9		0.51	0.60	0.50	7:20	
10		0.51	0.60	0.50	7:20	
11		0.51	0.60	0.50	7:20	
12		0.51	0.60	0.50	7:20	
13		0.51	0.64	0.50	7:20	
14		0.50	0.65	0.49	7:05	
15		系統後 0.84	0.84	0.8	11:50	
16		0.84	0.84	0.8	7:20	
17		0.80	0.84	0.78	7:20	
18		0.79	0.84	0.77	7:26	
19		0.79	0.84	0.76	7:20	
20		0.77	0.82	0.76	7:10	
21		.	.	.	:	
22		0.77	0.76	0.75	7:20	
23		0.77	0.75	0.75	7:20	
24		0.75	0.72	0.73	7:20	
25		0.73	0.72	0.71	7:20	
26		0.73	0.75	0.71	7:40	
27		0.71	0.71	0.70	7:05	
28		.	.	.	:	
29		0.68	0.69	0.68	7:00	
30		0.68	0.68	0.64	7:20	
31		0.68	0.68	0.68	7:20	

**裾野市民文化センター点検報告**  
**スプリンクラー圧力**

平成 25 年 2 月 日

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1	金	0.68	0.68	0.68	10:00	
2	土	0.69	0.67	0.67	7:15	
3	日	0.69	0.67	0.67	7:30	
4	月	0.69	0.67	0.67	7:20	
5	火	0.68	0.68	0.66	7:05	
6	水	0.68	0.68	0.66	7:05	
7	木	0.69	0.68	0.66	7:20	
8		0.69	0.67	0.66	7:20	
9		0.69	0.67	0.66	7:20	
10		0.69	0.67	0.66	7:20	
11		0.69	0.67	0.66	7:20	
12		0.66	0.66	0.65	7:10	
13		0.65	0.65	0.65	7:20	
14		0.66	0.65	0.65	7:20	
15		0.66	0.65	0.65	7:20	
16		0.67	0.66	0.65	7:25	
17		0.66	0.65	0.65	7:20	
18		0.65	0.65	0.64	7:05	
19		0.65	0.65	0.64	7:15	
20		0.64	0.64	0.64	7:15	
21		0.64	0.64	0.64	7:20	
22		0.64	0.64	0.64	7:20	
23		0.64	0.64	0.64	7:15	
24		0.65	0.65	0.64	7:10	
25		0.65	0.65	0.64	7:10	
26		0.65	0.65	0.64	7:20	
27		0.65	0.65	0.64	7:20	
28		0.64	0.64	0.63	7:05	
29		.	.	.	.	
30		.	.	.	.	
31		.	.	.	.	



# 裾野市民文化センター一点検報告

## スプリンクラー圧力

局長	次長	係

平成 25 年 3 月

月	曜	空気圧力kg/cm <sup>2</sup>	水流検地(上)	水流検地(下)	点検時間	備考
1		0.63	0.65	0.63	:	
2		0.65	0.65	0.64	7:00	
3		0.65	0.65	0.63	7:05	
4		0.65	0.65	0.64	7:20	
5		0.65	0.65	0.64	7:20	
6		0.66	0.65	0.63	7:20	
7		0.64	0.65	0.63	7:10	
8		0.65	0.65	0.64	7:15	
9		0.65	0.66	0.64	7:10	
10		0.65	0.67	0.64	8:10	
11		0.65	0.68	0.64	7:05	
12		0.65	0.68	0.64	7:10	
13		0.65	0.68	0.64	7:10	
14		0.65	0.68	0.64	7:10	
15		0.65	0.68	0.64	7:10	
16		0.66	0.69	0.64	7:20	
17		0.65	0.68	0.64	7:20	
18		0.65	0.69	0.64	7:15	
19		0.65	0.68	0.64	8:05	
20		0.65	0.70	0.64	7:25	
21		0.65	0.74	0.64	7:05	
22		0.65	0.74	0.64	7:10	
23		0.65	0.74	0.64	7:20	
24		0.65	0.74	0.64	7:20	
25		.	.	.	:	
26		0.65	0.72	0.64	7:20	
27		0.65	0.72	0.64	7:20	
28		0.65	0.72	0.64	7:20	
29		0.65	0.70	0.64	7:20	
30		0.65	0.70	0.64	7:20	
31		0.64	0.70	0.63	7:10	

25/4/2 0.65 0.72 0.63 10:30  
 3 0.70 0.70 0.63 7:30