

市有建物耐震性能リスト

96施設・196棟

裾野市

令和4年10月1日

目 次

1. 公表の趣旨	1	(2)多数の者が利用する施設	9
2. 公表の対象とする市有建物	1	(3)市営住宅	9
3. 市有建物の耐震性能の判定方法	1	(4)その他主要な建築物	10
4. 市有建物の耐震性能のランク付け	1		
5. 備考	1		
6. 各ランク別の耐震性能と判定基準(表1)	2		
7. 市有建築物の耐震性能集計(表2)	2		
8. 市有建物耐震性能リスト			
(1)災害時の拠点となる建築物			
ア. 災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設	3		
イ. 住民の避難所等として使用される施設	4		
ウ. 避難行動要支援者を保護、入所している施設	8		
エ. 清掃・防疫その他保健衛生に関する事項を行う施設	8		

1. 公表の趣旨

裾野市では、昭和54年に大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策強化地域に指定されて以来、東海地震に対する建築物の安全性の確保に努めている。

平成15年5月29日の中央防災会議で東海地震対策大綱が策定され、同年7月29日に東海地震緊急対策方針が閣議決定された。その中で、東海地震発生時に住民の的確な対応を確保するためには、自宅だけでなく公共建築物の耐震性の把握が不可欠であることから、災害時の拠点となる学校・病院・庁舎等の公共建築物について、耐震診断実施状況や実施結果をもとにした耐震性に係るリストを作成し、住民に周知するよう指示された。

これを受け、本市が所有する公共建築物(市有建物)の耐震性能を公表する。

2. 公表の対象とする市有建物 ※()内は棟数

(1)災害時の拠点となる建築物		施設名
ア	災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設 (17)	庁舎・支所・消防署、消防分遣所、分団詰所、各地区コミュニティセンター、市民文化センターなど
イ	住民の避難所等として使用される施設 (142)	市立小中学校校舎、体育館、保育園・幼稚園舎、須山地区研修センター、地区集会所、市民体育館など
ウ	避難行動要支援者を保護、入所している施設 (1)	福祉保健会館・須山デイサービスセンター・いずみ荘
エ	清掃・防疫その他保健衛生に関する事項を行う施設 (5)	美化センター、斎場
(2)多数の者が利用する施設 (7)		鈴木図書館、ヘルシーパーク裾野、富士山資料館など
(3)市営住宅 (15)		市営住宅
(4)その他主要な建築物 (9)		学校給食センター、運動公園など

3. 市有建物の耐震性能の判定方法

(1)旧基準の建築物

静岡県耐震診断判定基準(平成14年版)により判定した。
耐震診断(※)で算出する構造判定指標(Is値)と静岡県が独自に策定した目標値(Et値)との比率(Is値/Et値)で耐震性能を判定した。

(※)財団法人日本建築防災協会「改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」及び「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」による。

(2)新基準の建築物

静岡県構造設計指針・同解説(平成14年版)により判定した。
本指針・同解説に定める用途係数(I)で耐震性能を判定した。

4. 市有建物の耐震性能のランク付け

各ランク別の耐震性能と判定基準は表1のとおりである。

旧基準の建築物は4段階(I a、I b、II、III)にランク分けし、新基準の建築物は2段階(I a、I b)にランク分けした。

想定される南海トラフ巨大地震等の最大クラスの地震に対して耐震性能を有する建築物はランクIである。

建築基準法上で耐震性能を有するとされる建築物は、ランクIとランクIIである。

5. 備考

データの更新にあたっては、公表当初(平成18年12月時点)の数値を基礎として、対象施設の「耐震性能ランク」の数値を更新するものとする。

6. 各ランク別の耐震性能と判定基準(表1)

ランク	想定される南海トラフ巨大地震等の最大クラスの地震に対する耐震	備考欄	建築物の構造
I	I a	耐震性能が優れている建物。軽微な被害にとどまり、地震後も建物を継続して使用できる。	災害時の拠点となりうる施設
	I b	耐震性能が良い建物。倒壊する危険性はないが、ある程度の被害を受けることが想定される。	建物の継続使用の可否は、被災建築物応急判定士や「大規模地震発生直後における施設管理等による緊急点検に係る指針(内閣府H27.2策定)を参考に施設管理者が確認し、判断する。
II	耐震性能がやや劣る建物。倒壊する危険性は低い、かなりの被害を受けることも想定される。		
III	耐震性能が劣る建物。倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定される。		

用語の解説

用語	
耐震性能	建築物が保有する地震に抵抗する能力
旧基準の建築物	昭和56年5月31日以前に旧耐震基準で建設された建築物
新基準の建築物	昭和56年6月1日以降に新耐震基準で建設された建築物
建築物の構造	
RC	鉄筋コンクリート造 (鉄筋コンクリート造の中には、市営住宅で採用されている特殊な構造として、壁式鉄筋コンクリート造(WRC)と壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造(WPC)がある)
S	鉄骨造
SRC	鉄骨鉄筋コンクリート造
CB	コンクリートブロック造
W	木造

7. 市有建築物の耐震性能集計(表2)

(単位:棟)

(令和4年10月1日現在)

建築物の用途	想定される南海トラフ巨大地震等の最大クラス地震に対する耐震性能を表わすランク				未診断 (解体、用途廃止等)	計
	I		II	III		
	Ia	Ib				
(1)災害時の拠点となる建築物	58	88	17	0	2	165
(2)多数の者が利用する建築物	3	3	0	1	0	7
(3)市営住宅	0	15	0	0	0	15
(4)その他の主要な建築物	5	3	0	1	0	9
計	66	109	17	2	2	196
構成割合	33.67%	55.61%	8.67%	1.02%	1.02%	100%
東海地震に対する耐震化率	89.29%					
(参考)建築基準法上の耐震化率	97.96%					

8. 市有建物耐震性能リスト

(1) 災害時の拠点となる建築物

ア: 災害応急対策全般の企画・立案・調整・警戒・情報収集・伝達等を行う施設

所管		建築物		所在地	建築	構造	階数	延床面積 ㎡	旧基準	耐震性能		備考
部	担当課	施設名	棟名		竣工年				新基準	ランク	Is	
総務部	行政課	裾野市役所	本庁舎	佐野1059	1977	RC	5	6420	旧基準	I a		H22～23耐震改修済
		裾野市役所	本庁舎別棟	佐野1059	2011	S	1	137	新基準	I b		
環境市民部	コミュニティ課	裾野市役所深良コミュニティセンター	支所	深良657	1980	RC	2	536	旧基準	I a	1.41	H29耐震改修済
		裾野市役所富岡コミュニティセンター	支所	御宿680-1	1979	RC	2	538	旧基準	I a	1.02	R2耐震改修済
		裾野市役所須山コミュニティセンター	支所	須山1593-12	1981	RC	2	440	旧基準	II		
	危機管理課	消防団須山分団詰所	車庫・詰所	須山572-8	1995	S	2	119	新基準	I b		
		消防団富岡分団下和田班詰所	車庫・詰所	下和田1035-3	1995	W	2	71	新基準	I b		
		消防団富岡分団今里班詰所	車庫・詰所	今里806	1986	W	2	60	新基準	I b		
		消防団富岡分団詰所	車庫・詰所	御宿614-1	2010	S	1	132	新基準	I a		
		消防団深良分団詰所	車庫・詰所	深良659-3	1996	S	2	124	新基準	I b		
		消防団西分団詰所	車庫・詰所	佐野1438-4	1984	S	2	96	新基準	I b		
		消防団西分団小南班詰所	車庫・詰所	伊豆島田839-2	1996	S	2	75	新基準	I b		
		消防団東分団茶畑詰所	車庫・詰所	茶畑593-11	2008	S	2	130	新基準	I a		
		消防団東分団平松詰所	車庫・詰所	平松地先(裾野駅西土地区画整理事業区域19街区10番)	2009	S	2	134	新基準	I a		
環境市民部	上下水道経営課	裾野市水道庁舎	水道庁舎	深良215-22	1991	RC	2	110	新基準	I a	2.61	H26耐震診断
		裾野市水道庁舎	水道庁舎	深良215-22	1991	RC	2	220	新基準	I b	1.52	H26耐震診断
教育部	生涯学習課	裾野市民文化センター	文化センター	石脇586	1991	SRC	3	8749	新基準	I b		

イ:住民の避難所等として使用される施設

所管		建築物		所在地	建築	構造	階数	延床面積 ㎡	旧基準	耐震性能		備考
部	担当課	施設名	棟名		竣工年				新基準	ランク	Is	
教育部	教育総務課	裾野市立須山小学校	校舎	須山165	1982	RC	1	1015	新基準	I a	1.31	
		裾野市立須山小学校	校舎	須山165	1981	RC	2	1243	旧基準	II	1.07	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立須山小学校	屋内運動場	須山165	2007	W	1	971	新基準	I a		
		裾野市立富岡第二小学校	校舎	下和田890	1980	RC	2	1310	旧基準	II	0.90	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立富岡第二小学校	校舎	下和田890	2000	S	2	822	新基準	I b		
		裾野市立富岡第一小学校	校舎	御宿600	1981	RC	4	3165	旧基準	I a	1.19	R2耐震改修済
		裾野市立富岡第一小学校	校舎	御宿600	1981	RC	1	340	旧基準	II	1.11	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立富岡第一小学校	校舎	御宿600	1984	RC	4	607	新基準	I b		
		裾野市立富岡第一小学校	校舎	御宿600	1977	RC	3	649	旧基準	I a	1.26	
		裾野市立富岡第一小学校	校舎	御宿600	1977	RC	3	488	旧基準	I a	1.26	
		裾野市立富岡第一小学校	校舎	御宿600	1984	RC	3	417	新基準	I b		
		裾野市立富岡第一小学校	屋内運動場	御宿600	1980	S	1	945	旧基準	I a	1.51	
		裾野市立深良小学校	校舎	深良655	1979	RC	3	1483	旧基準	I a	1.25	R2耐震改修済
		裾野市立深良小学校	校舎	深良655	1979	RC	2	147	旧基準	II	0.87	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立深良小学校	校舎	深良655	1982	RC	4	2391	新基準	I b		
		裾野市立深良小学校	屋内運動場	深良655	1978	S	1	735	旧基準	I a	1.80	
		裾野市立西小学校	校舎	佐野1143	1969	RC	2	771	旧基準	II	0.76	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立西小学校	校舎	佐野1143	1980	RC	3	1339	旧基準	II	0.87	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立西小学校	校舎	佐野1143	1980	RC	2	96	旧基準	II	1.28	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立西小学校	校舎	佐野1143	1980	RC	1	55	旧基準	I a	2.02	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立西小学校	校舎	佐野1143	1969	RC	3	2899	旧基準	II	0.88	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立西小学校	校舎	佐野1143	1973	RC	1	206	旧基準	II	1.25	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立西小学校	屋内運動場	佐野1143	2006	W	1	1215	新基準	I a		
		裾野市立南小学校	校舎	伊豆島田806-5	2006	RC	2	3955	新基準	I a		
		裾野市立南小学校	校舎	伊豆島田806-5	2011	S	2	175	新基準	I a		
		裾野市立南小学校	校舎	伊豆島田806-5	2011	S	2	164	新基準	I a		
		裾野市立南小学校	屋内運動場	伊豆島田806-5	2006	W	1	968	新基準	I a		
		裾野市立東小学校	校舎	茶畑399	1968	RC	3	918	旧基準	II	0.75	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立東小学校	校舎	茶畑399	1969	RC	3	959	旧基準	II	0.75	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立東小学校	校舎	茶畑399	1975	RC	3	618	旧基準	I b	1.26	H27耐震改修済
		裾野市立東小学校	校舎	茶畑399	1975	RC	3	664	旧基準	I b	1.26	H27耐震改修済
		裾野市立東小学校	校舎	茶畑399	1979	RC	4	1411	旧基準	I b	1.19	
		裾野市立東小学校	校舎	茶畑399	1979	RC	4	1634	旧基準	I b	1.19	
裾野市立東小学校	校舎	茶畑399	1979	RC	2	430	旧基準	I a	1.36			

所管		建築物		所在地	建築	構造	階数	延床面積 m ²	旧基準	耐震性能		備考
部	担当課	施設名	棟名		竣工年				新基準	ランク	Is	
教育部	教育総務課	裾野市立東小学校	校舎	茶畑399	1979	RC	3	43	旧基準	II	0.74	
		裾野市立東小学校	校舎	茶畑399	1979	RC	2	17	旧基準	I a	1.36	
		裾野市立東小学校	屋内運動場	茶畑399	2003	RC	1	1261	新基準	I a		
		裾野市立向田小学校	校舎	茶畑1133	1989	RC	3	1008	新基準	I b		
		裾野市立向田小学校	校舎	茶畑1133	1989	RC	3	3415	新基準	I b		
		裾野市立向田小学校	屋内運動場	茶畑1133	1989	S	1	945	新基準	I b		
		裾野市立千福が丘小学校	校舎	千福ヶ丘 4丁目12-1	1990	RC	3	1151	新基準	I b		
		裾野市立千福が丘小学校	校舎	千福ヶ丘 4丁目12-1	1990	RC	3	1569	新基準	I b		
		裾野市立千福が丘小学校	校舎	千福ヶ丘 4丁目12-1	1990	RC	3	429	新基準	I b		
		裾野市立千福が丘小学校	屋内運動場	千福ヶ丘 4丁目12-1	1990	S	1	945	新基準	I b		
		裾野市立須山中学校	校舎	須山1502-1	1985	RC	2	1566	新基準	I b		
		裾野市立須山中学校	校舎	須山1502-1	1985	RC	1	176	新基準	I b		
		裾野市立須山中学校	校舎	須山1502-1	1985	RC	1	10	新基準	I b		
		裾野市立須山中学校	技術棟	須山1502-1	1985	S	1	89	新基準	I b		
		裾野市立須山中学校	屋内運動場	須山1502-1	1985	S	1	945	新基準	I b		
		裾野市立富岡中学校	校舎	御宿579	1967	RC	3	2710	旧基準	II	0.77	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立富岡中学校	校舎	御宿579	1990	RC	3	437	新基準	I b		
		裾野市立富岡中学校	校舎	御宿579	1994	RC	3	70	新基準	I b		
		裾野市立富岡中学校	校舎	御宿579	1986	RC	3	1778	新基準	I b		
		裾野市立富岡中学校	校舎	御宿579	1986	RC	1	330	新基準	I b		
		裾野市立富岡中学校	屋内運動場	御宿579	2010	S	1	1138	新基準	I a		
		裾野市立深良中学校	校舎	深良3806	1981	RC	3	1582	旧基準	I a	1.27	H29～H30 耐震改修済
		裾野市立深良中学校	校舎	深良3806	1981	RC	3	1531	旧基準	I a	1.27	H29～H30 耐震改修済
		裾野市立深良中学校	校舎	深良3806	1994	S	3	54	新基準	I b		
		裾野市立深良中学校	技術棟	深良3806	1981	S	1	288	旧基準	I a	1.93	H24耐震改修済
		裾野市立深良中学校	屋内運動場	深良3806	1982	S	1	945	新基準	I b		
		裾野市立深良中学校	格技場	深良3806	1986	S	1	364	新基準	I b		
		裾野市立西中学校	校舎	佐野450	1972	RC	3	1500	旧基準	II	0.76	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立西中学校	校舎	佐野450	1972	RC	3	757	旧基準	II	0.76	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立西中学校	校舎	佐野450	1992	S	3	68	新基準	I b		
		裾野市立西中学校	校舎	佐野450	1983	RC	3	1889	新基準	I b		
		裾野市立西中学校	技術棟	佐野450	1984	S	1	292	新基準	I b		
		裾野市立西中学校	屋内運動場	佐野450	2009	S	1	1098	新基準	I a		
裾野市立西中学校	格技場	佐野450	1983	S	1	335	新基準	I b				
裾野市立西中学校	校舎	佐野450	2020	S	1	252	新基準	I a				

所管		建築物		所在地	建築	構造	階数	延床面積 m ²	旧基準	耐震性能		備考
部	担当課	施設名	棟名		竣工年				新基準	ランク	Is	
教育部	教育総務課	裾野市立東中学校	校舎	公文名685-1	1976	RC	3	2097	旧基準	I b	1.17	
		裾野市立東中学校	校舎	公文名685-1	1977	RC	3	1227	旧基準	I b	1.17	
		裾野市立東中学校	校舎	公文名685-1	1994	S	3	58	新基準	I b		
		裾野市立東中学校	校舎	公文名685-1	1977	RC	2	981	旧基準	I a	1.27	
		裾野市立東中学校	校舎	公文名685-1	1984	RC	2	703	新基準	I b		
		裾野市立東中学校	校舎	公文名685-1	2018	RC	1	141	旧基準	I a		H29建替済
		裾野市立東中学校	技術棟	公文名685-1	1977	S	1	284	旧基準	II	0.86	H27再診断・補強計画策定
		裾野市立東中学校	屋内運動場	公文名685-1	1979	S	1	1098	旧基準	I a	1.62	
裾野市立東中学校	格技場	公文名685-1	1983	S	1	361	新基準	I b				
健康福祉部	こども未来課	裾野市立須山幼稚園	園舎	須山158-1	1988	W	1	310	新基準	I b		
		裾野市立須山幼稚園	園舎	須山158-1	2000	W	1	10	新基準	I b		
		裾野市立須山幼稚園	園舎	須山158-1	2000	W	1	4	新基準	I b		
		裾野市立須山幼稚園	園舎	須山158-1	2000	S	1	77	新基準	I b		
教育部	教育総務課	裾野市立富岡第二小学校児童室	園舎	下和田890	1984	S	1	167	新基準	I b		
		裾野市立富岡第二小学校児童室	園舎	下和田890	1999	W	1	9	新基準	I b		
		裾野市立富岡第二小学校児童室	園舎	下和田890	1998	S	1	59	新基準	I b		
		裾野市立富岡第二小学校児童室	園舎	下和田890	2000	W	1	129	新基準	I b		
健康福祉部	こども未来課	裾野市立富岡第一幼稚園	園舎	御宿682-14	1979	S	1	528	旧基準	I b	1.02	
		裾野市立富岡第一幼稚園	園舎	御宿682-14	1991	S	1	80	新基準	I b		
		裾野市立富岡第一幼稚園	園舎	御宿682-14	1998	S	1	85	新基準	I b		
		裾野市立深良幼稚園	園舎	深良696	1976	S	1	419	旧基準	I a	1.93	
		裾野市立深良幼稚園	園舎	深良696	2002	S	1	9	新基準	I b		
		裾野市立深良幼稚園	園舎	深良696	1985	S	1	72	新基準	I b		
		裾野市立西幼稚園	園舎	佐野1470	1974	S	1	578	旧基準	I a	1.56	
		裾野市立西幼稚園	園舎	佐野1470	1999	S	1	141	新基準	I b		
		裾野市立いずみ幼稚園	園舎	稲荷123-1	1982	RC	2	794	新基準	I b		
		裾野市立いずみ幼稚園	園舎	稲荷123-1	1999	S	1	14	新基準	I b		
		裾野市立いずみ幼稚園	園舎	稲荷123-1	2003	W	1	119	新基準	I a		
		裾野市立富岡保育園	保育所	上ヶ田174-3	1974	S	1	383	旧基準	I a	1.86	H23耐震改修済
		裾野市立富岡保育園	保育所	上ヶ田174-3	2010	S	1	97	新基準	I a		
		裾野市立富岡保育園	保育所	上ヶ田174-3	2010	S	1	111	新基準	I a		
裾野市立富岡保育園	保育所	上ヶ田174-3	2011	S	1	252	新基準	I a				
裾野市立深良保育園	保育所	深良1918	1985	S	1	601	新基準	I a				

所管		建築物		所在地	建築	構造	階数	延床面積 m ²	旧基準	耐震性能		備考
部	担当課	施設名	棟名		竣工年				新基準	ランク	Is	
健康福祉部	こども未来課	裾野市立西保育園	保育所	佐野1154	1982	S	1	600	新基準	I b		
		裾野市立西保育園	保育所	佐野1154	2001	S	2	76	新基準	I b		
		裾野市立東保育園	保育所	茶畑504-1	1983	RC	2	789	新基準	I b		
		裾野市立南児童館	児童館	伊豆島田806-14	1993	RC	2	285	新基準	I b		
教育部	生涯学習課	生涯学習センター	集会所	深良435	2007	SRC	4	2351	新基準	I a		
		裾野市民体育館	体育館	稲荷24	1978	RC	3	4303	旧基準	I a	1.50	H27・28耐震改修済
市長戦略部	渉外課	須山二区集会所	集会所	須山 42-1	2009	W	1	258	新基準	I a		
		須山三区集会所	集会所	須山569-1	1983	W	1	168	新基準	I b		
		須山一区集会所	集会所	須山650-7	2012	W	1	227	新基準	I a		
		十里木高原集会所	集会所	須山2301-1	2006	W	1	261	新基準	I a		
		下和田地区集会所	集会所	下和田1035-2	1994	S	1	347	新基準	I b		
		今里本村集会所	集会所	今里805-2	1987	W	1	216	新基準	I b		
		上ヶ田地区集会所	集会所	上ヶ田 174-1	1990	W	1	282	新基準	I b		
		上城地区集会所	集会所	葛山155-2	1980	W	1	134	旧基準			未診断
		中村地区集会所	集会所	葛山456-7	1981	W	1	149	新基準	I b		
		葛山区集会所	集会所	葛山463	1987	S	1	175	新基準	I b		
		中里地区集会所	集会所	葛山749-1	1980	W	1	207	旧基準			未診断
		田場沢区集会所	集会所	葛山972	2002	W	1	209	新基準	I a		
		御宿上谷区集会所	集会所	御宿27-7	2021	W	1	198	新基準	I a		
		入谷区集会所	集会所	御宿200	1989	W	1	219	新基準	I b		
		平山区集会所	集会所	御宿343-10	1989	S	2	214	新基準	I b		
		御宿坂上区集会所	集会所	御宿628-2	2013	W	1	161	新基準	I a		
		和市区集会所	集会所	深良2322-4	2010	W	1	157	新基準	I a		
		下条区集会所	集会所	葛山570-5	2010	W	1	113	新基準	I a		
		二ツ屋区集会所	集会所	二ツ屋43-2	2011	W	1	142	新基準	I a		
		南堀地区集会所	集会所	深良2235	1993	RC	2	253	新基準	I b		
		原区集会所	集会所	深良3189	1991	W	1	200	新基準	I b		
		上須区集会所	集会所	深良3259-1	2004	W	2	254	新基準	I a		
		上原区集会所	集会所	深良1651-1	2018	W	1	166	新基準	I a		

所管		建築物		所在地	建築	構造	階数	延床面積	旧基準	耐震性能		備考
部	担当課	施設名	棟名		竣工年				m ²	新基準	ランク	
市長戦略部	渉外課	佐野一区集会所	集会所	佐野226-1	1987	S	2	176	新基準	I b		
		二本松集会所	集会所	佐野1458	1992	W	1	100	新基準	I b		
		御宿新田地区コミュニティセンター	集会所	御宿1022-4	1981	S	1	379	新基準	I b		
		切遠地区コミュニティセンター	集会所	深良607-1	1982	S	2	340	新基準	I b		
		町震地区コミュニティセンター	集会所	深良2388-6	1987	S	2	349	新基準	I b		
		佐野二区コミュニティセンター	集会所	佐野482-2	1989	S	2	331	新基準	I b		
		須山地区研修センター	研修センター	須山587-4	2000	S	2	863	新基準	I b		
		金沢地区児童厚生体育施設	屋内運動場	金沢250	1981	S	1	248	新基準	I b		(金沢区集会所)
		下和田区・呼子区地区体育館	屋内運動場	下和田889-4	2020	S	1	613	新基準	I a		
		鈴原区集会所	集会所	茶畑1450-5	2015	W	1	109	新基準	I a		
桃園区集会所	集会所	桃園138-1	2017	W	1	127	新基準	I a				

ウ: 避難行動要支援者を保護、入所している施設

所管		建築物		所在地	建築	構造	階数	延床面積	旧基準	耐震性能		備考
部	担当課	施設名	棟名		竣工年				m ²	新基準	ランク	
健康福祉部	健康推進課	福祉保健会館	福祉・保健施設	石脇524-1	1995	RC	3	4494	新基準	I b		

エ: 清掃・防疫その他保健衛生に関する事項を行う施設

所管		建築物		所在地	建築	構造	階数	延床面積	旧基準	耐震性能		備考
部	担当課	施設名	棟名		竣工年				m ²	新基準	ランク	
環境市民部	生活環境課	美化センター	工場棟	大畑 215-2	1988	RC	2	2518	新基準	I b		
		美化センター	管理棟	大畑 215-2	1988	RC	1	360	新基準	I b		
		最終処分場(第一期)	浸出水処理施設	須山2800	1987	S	2	170	新基準	I b		
		最終処分場(第二期)	浸出水処理棟	須山2800	2016	RC	2	607	新基準	I a		
		市営墓地	管理棟	深良4066	2014	木造	1	49	新基準	I b		

(2) 多数の者が利用する施設

所管		建築物		所在地	建築	構造	階数	延床面積 m ²	旧基準	耐震性能		備考
部	担当課	施設名	棟名		竣工年				新基準	ランク	Is	
教育部	鈴木図書館	裾野市立鈴木図書館・東西公民館	図書館・公民館	平松495	1994	RC	3	3617	新基準	I b		
健康福祉部	健康推進課	ヘルシーパーク裾野	温泉利用施設	須山3408	2002	RC	2	2705	新基準	I a		
		ヘルシーパーク裾野	健康増進施設	須山3408	2005	RC	1	191	新基準	I a		
教育部	生涯学習課	富士山資料館	資料館	須山2255-39	1977	RC	2	495	旧基準	I a		休館中
		富士山資料館	収蔵庫	須山2255-39	1990	S	2	334	新基準	I b		休館中
		富士山資料館	郷土資料館	須山2255-39	1978	S	1	213	旧基準	III		休館中
環境市民部	コミュニティ課	深良地区郷土資料館	郷土資料館	深良657	1985	S	1	110	新基準	I b		

(3) 市営住宅

所管		建築物		所在地	建築	構造	階数	延床面積 m ²	旧基準	耐震性能		備考	
部	担当課	施設名	棟名		竣工年				新基準	ランク	Is		
建設部	まちづくり課	市営舞台団地	5号棟	深良220	1970	RC	2	256	旧基準	I b	1.15	Is値は相当値	
		市営舞台団地	6号棟	深良220	1970	RC	2	256	旧基準	I b	1.15	Is値は相当値	
		市営舞台団地	7号棟	深良220	1970	RC	2	256	旧基準	I b	1.15	Is値は相当値	
		市営舞台団地	8号棟	深良220	1970	RC	2	171	旧基準	I b	1.15	Is値は相当値	
		市営舞台団地	9号棟	深良220	1970	RC	2	171	旧基準	I b	1.15	Is値は相当値	
		市営舞台団地	10号棟	深良220	1970	RC	2	171	旧基準	I b	1.15	Is値は相当値	
		市営上原団地	1号棟	深良1665	1973	RC	2	214	旧基準	I b	1.17	Is値は相当値	
		市営上原団地	2号棟	深良1665	1973	RC	2	214	旧基準	I b	1.17	Is値は相当値	
		市営上原団地	3号棟	深良1665	1973	RC	2	214	旧基準	I b	1.17	Is値は相当値	
		市営上原団地	4号棟	深良1665	1973	RC	2	214	旧基準	I b	1.17	Is値は相当値	
		市営上原団地	5号棟	深良1665	1974	RC	2	230	旧基準	I b	1.17	Is値は相当値	
		市営上原団地	6号棟	深良1665	1974	RC	2	230	旧基準	I b	1.17	Is値は相当値	
		市営上原団地	7号棟	深良1665	1974	RC	2	230	旧基準	I b	1.17	Is値は相当値	
		市営上原団地	8号棟	深良1665	1973	RC	2	230	旧基準	I b	1.17	Is値は相当値	
		市営新稲荷団地	A棟	稲荷116-1	1996	RC	3	925	新基準	I b			

(4) その他主要な建築物

所管		建築物		所在地	建築	構造	階数	延床面積 m ²	旧基準	耐震性能		備考
部	担当課	施設名	棟名		竣工年				新基準	ランク	Is	
教育部	教育総務課	裾野市立給食センター	給食棟	深良2363	1994	S	2	1126	新基準	I b		
教育部	生涯学習課	裾野市運動公園	管理棟	今里1616-1	1995	RC	1	353	新基準	I b		
		総合グラウンド	屋内運動場	御宿894-1	2008	S	1	1000	新基準	I a		
健康福祉部	総合福祉課	裾野市福祉センター石脇	事務所・作業所	石脇208-1	2011	S	2	717	新基準	I a		
		シルバーワークプラザ	事務所・作業所	茶畑301-2	2002	S	2	383	新基準	I a		
	こども未来課	こぞくら保育園	小規模保育所	御宿1619-1	2008	S	1	254	新基準	I a		旧北児童館
		御宿台こども園	こども園	御宿1619-1	2008	RC	2	1946	新基準	I a		
産業振興部	産業観光課	裾野市中央公園	管理棟	千福7-1	1974	W	1	50	新基準	I b		
市長戦略部	渉外課	富岡地区児童屋内体育施設	屋内運動場	御宿 555-1	1983	S	1	421	新基準	Ⅲ		(富岡中学校格技場)H27再診断・補強計画策定 ※改修未定のため、格技場として未使用