

質疑回答書

令和7年4月21日

裾野市長 村田 悠

入札番号 第2005号
件名 令和7年度～令和18年度 市単事業 債務負担行為
裾野市公共施設LED照明器具賃貸借

項目番号	質疑事項
1	開札の立会は可能でしょうか。
2	契約保証金に関わる履行保証保険の期間については契約日からリース開始日前日（令和8年6月30日）迄を保険期間とする認識でよろしいでしょうか。また、契約金額の10%を保険対象金額と考えてよろしいでしょうか。保険証券は提出できる最短日数で提出という認識でよろしいでしょうか
3	仕様書1 履行内容(9) 本契約の履行について ウ 賃貸借物品の選定及び調達「また、老朽化が著しい器具は、既存器具を撤去しLED照明器具に置き換える。」とありますが、ランプ交換から器具交換に変更となった場合の差額については協議の上増額可能という認識でよろしいでしょうか。
4	仕様書1 履行内容(9) 本契約の履行について ウ 賃貸借物品の選定及び調達「既設照明器具の安定器を撤去の上結線処理」とありますが、既存の灯具に付属する安定器にはPCBは含まれていないという認識でよろしいでしょうか。
5	仕様書1 履行内容(9) 本契約の履行について ケ 契約不適合責任期間終了前確認（点灯状態確認） これはリース開始後11か月から12か月の間に対象施設全施設の照明の点灯確認が必要という認識でよろしいでしょうか。
6	仕様書2機器仕様(1) 基本事項 記載のある日本電気工業規格(JEM)は照明以外の電気製品の規格を定めている団体であり、照明は日本照明工業会(JLMA)にて規格を定めています。このように読み替えて認識してよろしいでしょうか。

7	仕様書2機器仕様 (6) 安全性担保のため、G13口金の直管型LEDランプの選定については、日本照明工業会が定めるJLMA301の安全規格に適合している商品を使うという認識でよろしいでしょうか。
8	仕様書 2 機器仕様 (13) のラベル貼り付けに関してランプ交換器具に関してはランプごとではなく、器具ごとの貼り付けでよろしいでしょうか。また、屋外照明のプレートはポールごとの設置でよろしいでしょうか。
9	仕様書 2 機器仕様 (13) のラベル貼り付けに関して施設ごとに1からの採番ではなく、全施設通番で1からの採番でよろしいでしょうか。
10	仕様書 2 機器仕様 (13) のラベル貼り付けに関して屋外照明のプレートをポールごとに取り付ける場合のポール数量をお教え下さい。
11	仕様書 3 設置仕様 (6) 設置 エ 日没後における照度とありますが、遮光カーテンなどで日光を遮ることが出来る場合は日中の測定でもよろしいでしょうか。
12	仕様書 3 設置仕様 (8) 設置後検査 エ 照度測定「屋内について1フロアにつき5か所～10か所程度」とありますが、代表的な部屋を選定し、5部屋～10部屋程度の測定と認識してよろしいでしょうか。また「屋外について1灯につき1か所程度」とありますが、1支柱に複数灯具が取り付けられている照明の場合、照射エリアの照度を1か所測定の認識でよろしいでしょうか。
13	非常灯のバッテリーなどの一般的に消耗品としての扱いに当たるものに関しては、維持管理の対象外との認識で問題ないでしょうか。

項目番号	回答事項
1	立会を希望する場合は事前に総務課へ連絡し、委任状を持参してください。委任状の様式は、立会希望者へ個別に送付します。
2	いずれもお見込みのとおりです。

3	お見込みのとおりです。
4	PCB含有安定器が存在する可能性はあるため、法令に基づき適切に確認を行ってください。PCB含有安定器が存在した場合、取り扱いについては別途協議とします。
5	お見込みのとおりです（仕様書 P9 4 賃貸借物品の管理・故障対応(3)に記載のとおりです）。
6	LED照明に関する規格や諸法令、規則および条例などを遵守してください。
7	LED照明に関する規格や諸法令、規則および条例などを遵守いただき、安全規格に適合した商品を使用してください。
8	お見込みのとおりです。
9	採番の方法は別途協議とします。
10	ポールごとの数量は整理していません。
11	日没後の測定と同条件で測定ができるようであれば協議に応じます。ただし、照明の交換前と交換後の測定は同条件としてください。
12	屋内は、建物の規模や間取り等により異なるため、主要な居室及び廊下等について測定することを想定しており、照度測定の箇所数は協議の上決定することとします。屋外は、お見込みのとおりです。
13	賃貸借物品に附属するものについては、消耗品であっても維持管理の対象になります。